Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8823.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	230,84	208,71	22,13	72,87	60,02	12,85	7,00	5,00	2,68	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	72,86	-	1,61			4,29
24.10.16	24,00	-	234,02	211,89	22,13	73,32	60,40	12,92	7,00	5,00	2,74	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	73,32	-	1,62			4,36
25.10.16	24,00	-	229,20	207,07	22,13	72,89	59,96	12,93	7,00	5,00	2,68	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	72,92	-	1,61			4,29
26.10.16	24,00	-	229,45	207,32	22,13	73,12	60,55	12,57	7,00	5,00	2,61	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	73,13	-	1,62			4,22
27.10.16	24,00	-	229,31	207,18	22,13	72,80	60,34	12,46	7,00	5,00	2,58	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	72,82	-	1,61			4,19
28.10.16	24,00	-	230,77	208,64	22,13	72,98	60,35	12,63	7,00	5,00	2,63	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	73,01	-	1,62			4,25
29.10.16	24,00	-	232,30	210,17	22,13	73,34	60,94	12,40	7,00	5,00	2,61	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	73,34	-	1,62			4,23
30.10.16	24,00	-	231,23	209,10	22,13	73,26	60,87	12,39	7,00	5,00	2,59	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	73,24	-	1,62			4,21
31.10.16	24,00	-	228,07	205,94	22,13	72,53	59,92	12,61	7,00	5,00	2,60	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	72,58	-	1,61			4,20
01.11.16	24,00	-	228,80	206,67	22,13	73,08	60,20	12,88	7,00	5,00	2,66	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	73,08	-	1,62			4,28
02.11.16	24,00	-	227,40	205,27	22,13	73,17	60,69	12,48	7,00	5,00	2,56	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	73,19	-	1,62			4,18
03.11.16	24,00	-	227,60	205,47	22,13	75,49	62,56	12,93	7,00	5,00	2,65	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	75,57	-	1,67			4,33
04.11.16	24,00	-	229,47	207,34	22,13	78,28	64,54	13,74	7,00	5,00	2,85	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	78,31	-	1,73			4,58
05.11.16	24,00	-	238,73	216,60	22,13	79,32	65,69	13,63	7,00	5,00	2,95	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	79,46	-	1,76			4,71
06.11.16	24,00	-	244,95	222,82	22,13	81,05	67,14	13,91	7,00	5,00	3,10	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	81,09	-	1,79			4,89
07.11.16	24,00	-	241,12	218,99	22,13	82,62	67,87	14,75	7,00	5,00	3,23	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	82,68	-	1,83			5,06
08.11.16	24,00	-	240,66	218,53	22,13	84,81	69,64	15,17	7,00	5,00	3,31	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	84,85	-	1,88			5,19
09.11.16	24,00	-	241,35	219,22	22,13	86,52	71,03	15,49	7,00	5,00	3,39	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	86,62	-	1,92			5,31
10.11.16	24,00	-	237,88	215,75	22,13	89,26	73,34	15,92	7,00	5,00	3,43	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	89,26	-	1,98			5,41
11.11.16	24,00	-	235,50	213,37	22,13	89,17	73,11	16,06	7,00	5,00	3,43	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	89,12	-	1,97			5,40
12.11.16	24,00	-	240,32	218,19	22,13	88,58	72,85	15,73	7,00	5,00	3,43	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	88,58	-	1,96			5,39
13.11.16	24,00	-	239,56	217,43	22,13	87,31	71,89	15,42	7,00	5,00	3,36	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	87,16	-	1,93			5,28
14.11.16	24,00	-	238,83	216,70	22,13	85,67	70,34	15,33	7,00	5,00	3,32	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	85,59	-	1,89			5,22
15.11.16	24,00	-	239,32	217,19	22,13	84,63	69,48	15,15	7,00	5,00	3,29	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	84,61	-	1,87			5,16
16.11.16	24,00	-	250,10	227,97	22,13	85,27	70,46	14,81	7,00	5,00	3,38	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	85,27	-	1,89			5,26
17.11.16	24,00	-	185,77	163,64	22,13	83,17	61,11	22,06	7,00	5,00	3,62	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	82,58	-	1,83			5,45
18.11.16	24,00	-	150,68	128,55	22,13	79,20	54,79	24,41	7,00	5,00	3,14	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	79,17	-	1,75			4,89
19.11.16	24,00	-	153,35	131,22	22,13	76,76	53,42	23,34	7,00	5,00	3,06	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	76,73	-	1,70			4,76
20.11.16	24,00	-	155,20	133,07	22,13	75,55	52,94	22,61	7,00	5,00	3,01	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	75,55	-	1,67			4,68
21.11.16	24,00	-	133,88	111,75	22,13	74,27	49,18	25,09	7,00	5,00	2,80	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	74,44	-	1,65			4,45
22.11.16	24,00	-	119,25	97,12	22,13	72,73	45,71	27,02	7,00	5,00	2,62	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	72,71	-	1,61			4,23
Среднее	24,00	-	218,55	196,42	22,13	78,81	62,95	15,86	7,00	5,00	2,98	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	78,80	-	1,74	-	-	4,72
Итого	744,00		6774,91	6088,96	685,95						92,32	685,95	0,00	0,00	699,95	0,00	699,95	0,00			54,05	0,00	0,00	146,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	30840,99	17548,26	10484,73	-	10715,05	-	1401,28	-	-
	23.11.16 06:00	37582,59	17548,26	12236,71	-	12516,14	-	1935,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **699,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания АСКУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 2 ЗНОЯ 2016 г.