Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 49,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	102,97	90,06	12,91	72,49	48,58	23,91	7,00	5,00	2,16	12,91	-	-	14,42	-	14,42	-	72,43	-	0,94			3,09
24.10.16	24,00	-	99,33	89,68	9,65	72,93	48,81	24,12	7,00	5,00	2,17	9,65	-	-	11,09	-	11,09	-	72,87	-	0,70			2,87
25.10.16	24,00	-	98,47	88,25	10,22	72,50	48,02	24,48	7,00	5,00	2,17	10,22	-	-	11,64	-	11,64	-	72,45	-	0,74			2,91
26.10.16	24,00	-	98,34	88,31	10,03	72,67	48,21	24,46	7,00	5,00	2,17	10,03	-	-	11,44	-	11,44	-	72,62	-	0,73			2,89
27.10.16	24,00	-	97,80	87,59	10,21	72,22	47,64	24,58	7,00	5,00	2,16	10,21	-	-	11,57	-	11,57	-	72,17	-	0,74			2,89
28.10.16	24,00	-	98,64	87,16	11,48	72,38	47,99	24,39	7,00	5,00	2,13	11,48	-	-	12,87	-	12,87	-	72,33	-	0,83			2,96
29.10.16	24,00	-	98,30	86,55	11,75	72,55	48,20	24,35	7,00	5,00	2,11	11,75	-	-	13,15	-	13,15	-	72,49	-	0,85			2,96
30.10.16	24,00	-	97,31	85,26	12,05	72,26	47,53	24,73	7,00	5,00	2,11	12,05	-	-	13,41	-	13,41	-	72,19	-	0,87			2,98
31.10.16	24,00	-	97,12	84,57	12,55	71,75	46,76	24,99	7,00	5,00	2,12	12,55	-	-	13,90	-	13,90	-	71,67	-	0,90			3,02
01.11.16	24,00	-	95,36	84,23	11,13	72,35	46,90	25,45	7,00	5,00	2,15	11,13	-	-	12,43	-	12,43	-	72,29	-	0,80			2,95
02.11.16	24,00	-	93,58	82,59	10,99	72,52	46,37	26,15	7,00	5,00	2,16	10,99	-	-	12,36	-	12,36	-	72,49	-	0,80			2,96
03.11.16	24,00	-	91,85	81,72	10,13	74,86	47,03	27,83	7,00	5,00	2,28	10,13	-	-	11,58	-	11,58	-	74,82	-	0,76			3,03
04.11.16	24,00	-	92,18	81,48	10,70	77,64	48,41	29,23	7,00	5,00	2,38	10,70	-	-	12,24	-	12,24	-	77,63	-	0,83			3,22
05.11.16	24,00	-	94,30	81,76	12,54	78,71	48,63	30,08	7,00	5,00	2,46	12,54	-	-	14,21	-	14,21	-	78,73	-	0,99			3,45
06.11.16	24,00	-	93,67	80,87	12,80	80,32	48,83	31,49	7,00	5,00	2,55	12,80	-	-	14,55	-	14,55	-	80,27	-	1,03			3,58
07.11.16	24,00	-	90,58	79,92	10,66	81,86	48,77	33,09	7,00	5,00	2,65	10,66	-	-	12,41	-	12,41	-	81,83	-	0,87			3,52
08.11.16	24,00	-	89,48	79,78	9,70	83,89	49,73	34,16	7,00	5,00	2,73	9,70	-	-	11,55	-	11,55	-	83,82	-	0,81			3,54
09.11.16	24,00	-	89,63	79,67	9,96	85,49	50,35	35,14	7,00	5,00	2,81	9,96	-	-	11,91	-	11,91	-	85,43	-	0,85			3,66
10.11.16	24,00	-	87,78	78,83	8,95	88,06	51,42	36,64	7,00	5,00	2,90	8,95	-	-	10,96	-	10,96	-	87,95	-	0,79			3,68
11.11.16	24,00	-	86,65	77,70	8,95	87,97	50,72	37,25	7,00	5,00	2,90	8,95	-	-	10,97	-	10,97	-	87,86	-	0,79			3,69
12.11.16	24,00	-	89,55	79,08	10,47	87,43	51,25	36,18	7,00	5,00	2,87	10,47	-	-	12,54	-	12,54	-	87,34	-	0,91			3,78
13.11.16	24,00	-	89,36	78,06	11,30	86,17	51,34	34,83	7,00	5,00	2,73	11,30	-	-	13,32	-	13,32	-	85,98	-	0,97			3,70
14.11.16	24,00	-	88,51	78,53	9,98	84,61	50,58	34,03	7,00	5,00	2,68	9,98	-	-	11,81	-	11,81	-	84,40	-	0,84			3,52
15.11.16	24,00	-	89,57	78,21	11,36	83,63	50,18	33,45	7,00	5,00	2,62	11,36	-	-	13,18	-	13,18	-	83,52	-	0,95			3,57
16.11.16	24,00	-	91,23	81,65	9,58	84,27	51,36	32,91	7,00	5,00	2,69	9,58	-	-	11,41	-	11,41	-	84,18	-	0,81			3,50
17.11.16	24,00	-	89,14	79,12	10,02	81,97	50,38	31,59	7,00	5,00	2,50	10,02	-	-	11,74	-	11,74	-	81,81	-	0,82			3,32
18.11.16	24,00	-	88,87	78,84	10,03	78,46	48,88	29,58	7,00	5,00	2,33	10,03	-	-	11,54	-	11,54	-	78,34	-	0,79			3,12
19.11.16	24,00	-	90,82	78,45	12,37	76,03	47,90	28,13	7,00	5,00	2,21	12,37	-	-	13,80	-	13,80	-	75,89	-	0,94			3,15
20.11.16	24,00	-	90,80	78,62	12,18	74,76	47,41	27,35	7,00	5,00	2,15	12,18	-	-	13,67	-	13,67	-	74,70	-	0,91			3,06
21.11.16	24,00	-	90,25	78,81	11,44	73,45	46,83	26,62	7,00	5,00	2,10	11,44	-	-	12,88	-	12,88	-	73,33	-	0,84			2,94
22.11.16	24,00		90,62	78,63	12,00	74,75	47,38	27,37	7,00	5,00	2,16	12,00	-	-	13,45	-	13,45	-	74,64	-	0,90	-	-	3,05
Среднее	24,00	-	92,97	82,06	10,91	78,10	48,79	29,31	7,00	5,00	2,40	10,91	-	-	12,52	-	12,52	-	78,02	-	0,85	-	-	3,24
Итого	744,00		2882,06	2543,98	338,09						74,29	338,09	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00			25,39	0,00	0,00	100,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **388,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.