Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06100

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	194,03	186,12	7,92	73,33	61,19	12,14	6,00	4,00	2,27	7,92			9,40		9,40	-	73,26		0,58			2,85
24.10.16	24,00	*	196,27	191,60	4,67	73,79	61,83	11,96	6,00	4,00	2,30	4,67			6,10		6,10	-	73,72		0,34			2,65
25.10.16	24,00	*	192,64	188,11	4,53	73,34	61,20	12,15	6,00	4,00	2,29	4,53			5,95		5,95	-	73,26		0,33			2,63
26.10.16	24,00	*	192,91	187,51	5,40	73,55	61,32	12,23	6,00	4,00	2,30	5,40			6,85		6,85	-	73,47		0,40			2,70
27.10.16	24,00	*	131,86	124,54	7,32	73,11	56,10	17,00	6,00	4,00	2,13	7,32			8,65		8,65	-	73,13		0,54			2,66
28.10.16	24,00		81,19	70,64	10,55	72,90	44,48	28,43	6,00	4,00	2,02	10,55			11,85		11,85	-	72,58		0,77			2,78
29.10.16	24,00		81,39	71,15	10,24	73,16	45,08	28,08	6,00	4,00	2,01	10,24			11,54		11,54	-	72,81		0,75			2,75
30.10.16	24,00		81,10	70,50	10,60	72,97	44,29	28,68	6,00	4,00	2,03	10,60			11,91		11,91	-	72,56		0,77			2,80
31.10.16	24,00		79,66	70,22	9,44	72,30	43,35	28,94	6,00	4,00	2,04	9,44			10,71		10,71	-	71,91		0,68			2,72
01.11.16	24,00		79,09	70,52	8,58	72,86	43,40	29,46	6,00	4,00	2,08	8,58			9,85		9,85	-	72,42		0,62			2,71
02.11.16	24,00	*	134,46	128,17	6,29	73,55	56,08	17,47	6,00	4,00	2,25	6,29			7,67		7,67	-	73,61		0,46			2,71
03.11.16	24,00	*	190,88	187,04	3,84	75,89	62,48	13,41	6,00	4,00	2,52	3,84			5,41		5,41	-	75,78		0,29			2,81
04.11.16	24,00	*	192,01	188,37	3,63	78,69	64,70	13,99	6,00	4,00	2,65	3,63			5,32		5,32	-	78,59		0,29			2,93
05.11.16	24,00	*	199,39	195,52	3,88	79,73	65,70	14,03	6,00	4,00	2,75	3,88			5,65		5,65	-	79,62		0,31			3,06
06.11.16	24,00	*	207,47	201,51	5,96	81,44	67,20	14,25	6,00	4,00	2,88	5,96			7,91		7,91	-	81,32		0,48			3,37
07.11.16	24,00	*	204,25	200,28	3,97	83,06	68,23	14,83	6,00	4,00	2,98	3,97			5,96		5,96	-	82,93		0,33			3,31
08.11.16	24,00	*	205,15	202,21	2,94	85,16	69,95	15,21	6,00	4,00	3,09	2,94			4,99		4,99	-	85,03		0,25			3,34
09.11.16	24,00	*	191,15	187,51	3,64	86,67	69,77	16,90	6,00	4,00	3,18	3,64			5,80		5,80	-	86,48		0,31			3,50
10.11.16	24,00	*	174,12	170,47	3,65	89,36	70,03	19,33	6,00	4,00	3,31	3,65			5,93		5,93	-	89,19		0,33			3,63
11.11.16	24,00	*	171,55	167,17	4,38	89,31	69,62	19,69	6,00	4,00	3,31	4,38			6,68		6,68	-	89,14		0,39			3,70
12.11.16	24,00	*	175,58	171,10	4,48	88,72	69,88	18,84	6,00	4,00	3,24	4,48			6,73		6,73	-	88,61		0,40			3,63
13.11.16	24,00	*	174,22	168,58	5,64	87,45	69,21	18,24	6,00	4,00	3,09	5,64			7,81		7,81	-	87,34		0,49			3,58
14.11.16	24,00	*	174,62	171,02	3,60	85,82	68,26	17,57	6,00	4,00	3,02	3,60			5,63		5,63	-	85,72		0,31			3,32
15.11.16	24,00	*	174,12	170,85	3,27	84,78	67,56	17,22	6,00	4,00	2,95	3,27			5,23		5,23	-	84,69		0,28			3,23
16.11.16	24,00	*	182,03	178,79	3,24	85,39	68,57	16,83	6,00	4,00	3,02	3,24			5,25		5,25	-	85,31		0,28			3,30
17.11.16	24,00	*	176,19	173,04	3,16	83,08	66,79	16,28	6,00	4,00	2,83	3,16			5,01		5,01	-	82,99		0,26			3,09
18.11.16	24,00	*	176,11	172,28	3,83	79,46	64,13	15,33	6,00	4,00	2,65	3,83			5,53		5,53	-	79,38		0,30			2,96
19.11.16	24,00	*	175,54	171,30	4,25	77,01	62,38	14,64	6,00	4,00	2,52	4,25			5,84		5,84	-	76,93		0,33			2,84
20.11.16	24,00	*	177,20	171,13	6,08	75,71	61,48	14,22	6,00	4,00	2,44	6,08			7,65		7,65	-	75,64		0,46			2,90
21.11.16	24,00	*	176,16	171,83	4,32	74,39	60,55	13,83	6,00	4,00	2,39	4,32			5,80		5,80	-	74,32		0,32			2,71
22.11.16	24,00	*	176,75	172,11	4,64	72,99	59,40	13,59	6,00	4,00	2,35	4,64			6,08		6,08	-	72,92		0,34			2,69
Среднее	24,00	-	165,13	159,72	5,42	79,00	61,43	17,57	6,00	4,00	2,61	5,42	-	-	7,12	-	7,12	-	78,86	-	0,42	-	-	3,03
Итого	744,00		5119,12	4951,19	167,93						80,88	167,93	0,00	0,00	220,67	0,00	220,67	0,00			12,64	0,00	0,00	93,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	44464,40	43412,75	30017,19	0,00	30694,81	0,00	444,56	2100,50	6495,93
	23.11.16 06:00	49571,62	48352,18	33483,30	0,00	34260,79	0,00	538,31	2377,51	7238,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 93,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 220,67 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.