Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	419,39	401,11	18,28	74,06	67,64	6,42	7,00	5,00	2,71	53,10	43,97	9,13	54,41	44,76	9,65	-	74,26	63,25	1,24			3,95
24.10.16	24,00	-	424,08	406,53	17,55	74,49	68,11	6,38	7,00	5,00	2,73	52,87	44,59	8,28	54,20	45,44	8,76	-	74,71	63,79	1,19			3,92
25.10.16	24,00	-	411,72	394,87	16,85	74,08	67,54	6,54	7,00	5,00	2,71	50,43	43,01	7,42	51,71	43,73	7,98	-	74,32	62,96	1,14			3,85
26.10.16	24,00	-	409,48	391,15	18,33	74,31	67,69	6,62	7,00	5,00	2,73	51,24	42,37	8,87	52,55	43,09	9,46	-	74,52	63,18	1,24			3,97
27.10.16	24,00	-	409,60	393,56	16,04	73,91	67,38	6,53	7,00	5,00	2,69	49,63	42,86	6,77	50,90	43,58	7,32	-	74,12	62,76	1,08			3,77
28.10.16	24,00	-	414,68	397,46	17,22	74,11	67,66	6,45	7,00	5,00	2,70	50,89	43,26	7,63	52,16	43,98	8,18	-	74,34	63,17	1,17			3,86
29.10.16	24,00	-	418,98	400,79	18,19	74,39	68,04	6,35	7,00	5,00	2,68	52,00	43,47	8,53	53,34	44,23	9,11	-	74,60	63,72	1,24			3,92
30.10.16	24,00	-	416,42	396,17	20,25	74,33	67,86	6,47	7,00	5,00	2,72	53,22	42,64	10,58	54,57	43,40	11,17	-	74,53	63,50	1,37			4,09
31.10.16	24,00	-	417,79	399,74	18,05	73,59	67,22	6,37	7,00	5,00	2,68	51,70	43,32	8,38	52,99	44,04	8,95	-	73,79	62,80	1,21			3,89
01.11.16	24,00	-	424,98	406,44	18,54	74,21	67,81	6,40	7,00	5,00	2,74	52,89	43,97	8,92	54,24	44,75	9,49	-	74,41	63,32	1,26			4,00
02.11.16	24,00	-	420,37	402,11	18,26	74,34	67,85	6,49	7,00	5,00	2,75	52,24	43,50	8,74	53,56	44,23	9,33	-	74,56	63,28	1,24			3,98
03.11.16	24,00	-	420,10	401,44	18,66	76,76	69,89	6,87	7,00	5,00	2,90	52,77	43,32	9,45	54,20	44,21	9,99	-	77,03	64,99	1,31			4,21
04.11.16	24,00	-	424,21	407,24	16,97	79,63	72,46	7,17	7,00	5,00	3,06	51,96	43,82	8,14	53,43	44,78	8,65	-	79,93	67,17	1,23			4,29
05.11.16	24,00	-	451,62	434,86	16,76	80,57	73,65	6,92	7,00	5,00	3,14	52,36	44,29	8,07	53,90	45,22	8,68	-	80,94	67,97	1,24			4,38
06.11.16	24,00	-	431,22	416,17	15,05	82,33	77,51	4,82	7,00	5,00	2,10	57,93	49,29	8,64	59,69	50,46	9,23	-	82,59	70,17	1,17			3,27
07.11.16	24,00	-	432,09	416,08	16,01	83,99	79,16	4,83	7,00	5,00	2,11	58,50	49,69	8,81	60,35	50,89	9,46	-	84,28	71,31	1,27			3,37
08.11.16	24,00	-	381,66	368,09	13,57	86,10	79,16	6,94	7,00	5,00	2,67	43,67	36,24	7,43	45,09	37,05	8,04	-	86,24	70,42	1,08			3,37
09.11.16	24,00	-	314,83	302,73	12,10	87,04	75,51	11,53	7,00	5,00	3,75	27,83	19,42	8,41	28,78	19,79	8,99	-	87,63	65,15	0,83			3,75
10.11.16	24,00	-	127,50	116,77	10,73	90,50	60,40	30,10	7,00	5,00	3,85	16,02	6,75	9,27	16,61	6,75	9,86	-	90,61	51,70	0,65			4,58
11.11.16	24,00	-	125,55	114,61	10,94	90,42	59,82	30,60	7,00	5,00	3,85	16,14	6,63	9,51	16,70	6,63	10,07	-	90,36	51,52	0,65			4,50
12.11.16	24,00	-	128,44	117,34	11,10	89,75	60,18	29,57	7,00	5,00	3,80	16,48	6,81	9,67	17,07	6,81	10,26	-	89,75	52,22	0,67			4,51
13.11.16	24,00	-	128,28	115,83	12,45	88,42	59,84	28,58	7,00	5,00	3,68	17,66	6,74	10,92	18,27	6,74	11,53	-	88,16	52,36	0,74			4,47
14.11.16	24,00	-	127,96	117,29	10,67	86,76	59,38	27,38	7,00	5,00	3,52	16,01	6,85	9,16	16,51	6,85	9,66	-	86,69	51,96	0,63			4,42
15.11.16	24,00	-	128,92	117,25	11,67	85,71	58,85	26,86	7,00	5,00	3,47	17,01	6,83	10,18	17,56	6,83	10,73	-	85,72	51,38	0,69			4,15
16.11.16	24,00	-	132,49	122,48	10,01	86,30	59,92	26,38	7,00	5,00	3,50	15,59	7,16	8,43	16,11	7,16	8,95	-	86,32	51,32	0,60			4,16
17.11.16	24,00	-	129,00	118,53	10,47	83,93	58,44	25,49	7,00	5,00	3,30	15,85	6,91	8,94	16,35	6,91	9,44	-	83,76	49,91	0,61			4,10
18.11.16	24,00	-	130,15	118,31	11,84	80,28	56,32	23,96	7,00	5,00	3,13	17,17	6,89	10,28	17,66	6,89	10,77	-	80,12	48,33	0,67			3,91
19.11.16	24,00	-	129,83	117,84	11,99	77,82	55,02	22,80	7,00	5,00	2,97	17,35	6,85	10,50	17,80	6,85	10,95	-	77,75	47,46	0,66			3,79
20.11.16	24,00	-	132,68	118,05	14,63	76,54	54,37	22,17	7,00	5,00	2,95	19,89	6,85	13,04	20,43	6,85	13,58	-	76,62	47,66	0,79			3,62
21.11.16	24,00	-	130,57	118,34	12,23	75,14	53,52	21,62	7,00	5,00	2,83	17,54	6,86	10,68	18,00	6,86	11,14	-	75,03	46,05	0,65			3,74
22.11.16	24,00		131,03	118,08	12,95	76,50	54,30	22,20	7,00	5,00	2,91	18,26	6,85	11,41	18,74	6,85	11,89	-	76,47	47,06	0,70	-	-	3,48
Среднее	24,00	-	294,37	279,59	14,79	80,01	65,24	14,77	7,00	5,00	3,01	36,65	27,48	9,17	37,67	27,96	9,72	-	80,13	58,77	0,97	-	-	3,62
Итого	744,00		9125,62	8667,26	458,36						93,30	1136,20	852,01	284,19	1167,88	866,61	301,27	0,00			30,21	0,00	0,00	3,98
																								123,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,27** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«» г.