Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	88,37	71,66	16,71	73,49	42,17	31,32	7,00	5,00	2,21	17,28	-	-	17,71	-	17,71	-	73,31	-	1,27			3,47
24.10.16	24,00	-	87,13	73,34	13,79	73,92	43,02	30,90	7,00	5,00	2,23	14,32	-	-	14,65	-	14,65	-	73,69	-	1,05			3,29
25.10.16	24,00	-	85,67	72,21	13,46	73,52	42,41	31,11	7,00	5,00	2,20	14,11	-	-	14,44	-	14,44	-	73,50	-	1,04			3,24
26.10.16	24,00	-	86,17	72,01	14,16	73,71	42,50	31,21	7,00	5,00	2,21	14,67	-	-	15,04	-	15,04	-	73,64	-	1,08			3,29
27.10.16	24,00	-	85,37	71,82	13,55	73,34	42,34	31,00	7,00	5,00	2,20	14,03	-	-	14,37	-	14,37	-	73,30	-	1,03			3,22
28.10.16	24,00	-	85,38	72,28	13,10	73,53	42,54	30,99	7,00	5,00	2,21	13,46	-	-	13,80	-	13,80	-	73,45	-	0,99			3,20
29.10.16	24,00	-	86,82	72,64	14,18	73,85	43,19	30,66	7,00	5,00	2,20	14,51	-	-	14,87	-	14,87	-	73,71	-	1,07			3,27
30.10.16	24,00	-	87,59	71,86	15,73	73,80	42,91	30,89	7,00	5,00	2,20	16,12	-	-	16,52	-	16,52	-	73,63	-	1,19			3,38
31.10.16	24,00	-	84,14	72,12	12,02	73,03	42,40	30,63	7,00	5,00	2,17	12,63	-	-	12,93	-	12,93	-	72,77	-	0,92			3,09
01.11.16	24,00	-	85,82	72,10	13,72	73,66	42,46	31,20	7,00	5,00	2,21	14,29	-	-	14,61	-	14,61	-	73,52	-	1,05			3,26
02.11.16	24,00	-	84,94	71,29	13,65	73,79	42,03	31,76	7,00	5,00	2,21	14,33	-	-	14,66	-	14,66	-	73,74	-	1,06			3,27
03.11.16	24,00	-	83,56	71,49	12,07	76,18	42,66	33,52	7,00	5,00	2,35	12,70	-	-	13,01	-	13,01	-	76,44	-	0,97			3,32
04.11.16	24,00	-	85,20	71,61	13,59	78,98	43,71	35,27	7,00	5,00	2,49	14,04	-	-	14,40	-	14,40	-	79,03	-	1,11			3,60
05.11.16	24,00	-	88,84	74,19	14,65	80,09	44,68	35,41	7,00	5,00	2,58	15,13	-	-	15,58	-	15,58	-	80,54	-	1,22			3,80
06.11.16	24,00	-	90,57	76,43	14,14	81,76	45,83	35,93	7,00	5,00	2,71	14,53	-	-	14,96	-	14,96	-	81,82	-	1,19			3,91
07.11.16	24,00	-	88,30	75,81	12,49	83,40	45,85	37,55	7,00	5,00	2,81	12,90	-	-	13,29	-	13,29	-	83,70	-	1,08			3,89
08.11.16	24,00	-	88,63	76,03	12,60	85,53	46,83	38,70	7,00	5,00	2,90	13,12	-	-	13,52	-	13,52	-	85,57	-	1,12			4,03
09.11.16	24,00	-	88,55	75,97	12,58	87,28	47,37	39,91	7,00	5,00	3,00	13,02	-	-	13,46	-	13,46	-	87,67	-	1,14			4,14
10.11.16	24,00	-	85,92	74,47	11,45	90,02	48,18	41,84	7,00	5,00	3,09	11,81	-	-	12,24	-	12,24	-	89,86	-	1,06			4,15
11.11.16	24,00	-	80,93	70,05	10,88	89,93	47,49	42,44	7,00	5,00	2,91	11,63	-	-	12,04	-	12,04	-	89,55	-	1,04			3,96
12.11.16	24,00	-	85,13	73,50	11,64	89,08	47,68	41,40	7,00	5,00	3,00	12,15	-	-	12,58	-	12,58	-	89,03	-	1,08	-	-	4,08
13.11.16	24,00	-	87,39	73,59	13,80	87,96	47,67	40,29	7,00	5,00	2,94	14,23	-	-	14,70	-	14,70	-	87,35	-	1,24			4,18
14.11.16	24,00	-	86,36	74,78	11,58	86,30	47,52	38,78	7,00	5,00	2,87	12,04	-	-	12,44	-	12,44	-	85,70	-	1,04			3,90
15.11.16	24,00	-	86,51	74,79	11,72	85,27	47,09	38,18	7,00	5,00	2,81	12,26	-	-	12,64	-	12,64	-	85,09	-	1,05			3,86
16.11.16	24,00	-	89,58	78,10	11,48	85,89	48,18	37,71	7,00	5,00	2,91	11,98	-	-	12,36	-	12,36	-	85,80	-	1,03			3,93
17.11.16	24,00	-	88,08	75,83	12,25	83,51	47,20	36,31	7,00	5,00	2,73	12,70	-	-	13,08	-	13,08	-	83,06	-	1,05			3,78
18.11.16	24,00	-	88,86	75,85	13,01	79,89	45,76	34,13	7,00	5,00	2,56	13,51	-	-	13,91	-	13,91	-	79,60	-	1,08			3,63
19.11.16	24,00	-	89,27	75,48	13,79	77,43	44,79	32,64	7,00	5,00	2,43	14,29	-	-	14,67	-	14,67	-	77,17	-	1,10			3,53
20.11.16	24,00	-	91,71	75,41	16,30	76,25	44,40	31,85	7,00	5,00	2,37	16,80	-	-	17,25	-	17,25	-	76,22	-	1,28			3,65
21.11.16	24,00	-	89,26	76,02	13,24	74,77	43,91	30,86	7,00	5,00	2,31	13,83	-	-	14,18	-	14,18	-	74,49	-	1,03			3,34
22.11.16	24,00	-	89,87	76,27	13,60	73,38	43,25	30,13	7,00	5,00	2,26	14,24	-	-	14,57	-	14,57	-	73,34	-	1,04			3,30
Среднее	24,00	-	87,09	73,84	13,26	79,44	44,77	34,66	7,00	5,00	2,52	13,76	-	-	14,14	-	14,14	-	79,33	-	1,09	-	-	3,61
Итого	744,00		2699,92	2289,00	410,93						78,26	426,66	0,00	0,00	438,48	0,00	438,48	0,00			33,70	0,00	0,00	111,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	49011,08	40132,98	9213,36	-	9427,13	-	1589,64	-	-
	23.11.16 06:00	51676,98	42389,56	9638,56	-	9864,13	-	1700,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **438,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.