Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		247,30	218,18	29,12	74,01	53,01	21,00	5,00	4,00	4,60	29,12			32,38		32,38	-	73,59		2,14			6,74
24.10.16	24,00		248,79	223,02	25,77	74,45	53,64	20,81	5,00	4,00	4,66	25,77			29,00		29,00	-	74,02		1,91			6,57
25.10.16	24,00		245,47	219,89	25,58	73,98	53,11	20,88	5,00	4,00	4,61	25,58			28,76		28,76	-	73,61		1,88			6,49
26.10.16	24,00		245,18	219,08	26,10	74,20	53,13	21,07	5,00	4,00	4,63	26,10			29,31		29,31	-	73,82		1,93			6,56
27.10.16	24,00		248,19	218,89	29,29	73,86	53,02	20,85	5,00	4,00	4,58	29,29			32,54		32,54	-	73,49		2,15			6,73
28.10.16	24,00		246,44	220,69	25,75	73,99	53,09	20,90	5,00	4,00	4,63	25,75			28,94		28,94	-	73,60		1,90			6,53
29.10.16	24,00		250,30	222,16	28,14	74,38	53,83	20,55	5,00	4,00	4,58	28,14			31,39		31,39	-	73,99		2,08			6,67
30.10.16	24,00		259,67	229,71	29,96	74,26	53,73	20,53	5,00	4,00	4,74	29,96			33,34		33,34	-	73,85		2,21			6,95
31.10.16	24,00		246,78	219,52	27,26	73,55	53,00	20,55	5,00	4,00	4,53	27,26			30,42		30,42	-	73,19		2,00			6,52
01.11.16	24,00		247,54	220,46	27,09	74,15	53,28	20,87	5,00	4,00	4,62	27,09			30,31		30,31	-	73,74		2,00			6,62
02.11.16	24,00		245,33	217,32	28,01	74,27	52,96	21,31	5,00	4,00	4,65	28,01			31,28		31,28	-	73,89		2,07			6,72
03.11.16	24,00		243,16	217,05	26,11	76,48	53,89	22,58	5,00	4,00	4,92	26,11			29,57		29,57	-	76,16		1,99			6,91
04.11.16	24,00		242,35	217,59	24,76	79,28	55,40	23,88	5,00	4,00	5,21	24,76			28,46		28,46	-	78,94		1,95			7,17
05.11.16	24,00		255,03	225,72	29,31	80,55	56,52	24,03	5,00	4,00	5,44	29,31			33,34		33,34	-	80,21		2,35			7,79
06.11.16	24,00		262,06	233,77	28,29	82,18	57,87	24,31	5,00	4,00	5,71	28,29			32,53		32,53	-	81,80		2,31			8,02
07.11.16	24,00		255,93	231,12	24,81	83,74	58,36	25,38	5,00	4,00	5,89	24,81			29,11		29,11	-	83,38		2,07			7,95
08.11.16	24,00		255,69	232,20	23,49	85,98	59,82	26,16	5,00	4,00	6,10	23,49			27,98		27,98	-	85,55		2,01			8,11
09.11.16	24,00		256,41	232,53	23,88	87,63	60,53	27,10	5,00	4,00	6,32	23,88			28,60		28,60	-	87,26		2,08			8,41
10.11.16	24,00		250,62	229,24	21,38	90,49	61,98	28,51	5,00	4,00	6,56	21,38			26,30		26,30	-	90,01		1,92			8,49
11.11.16	24,00		247,70	224,31	23,39	90,59	61,42	29,17	5,00	4,00	6,57	23,39			28,37		28,37	-	90,07		2,11			8,68
12.11.16	24,00		253,87	229,67	24,20	89,86	61,61	28,25	5,00	4,00	6,52	24,20			29,15		29,15	-	89,39		2,16			8,68
13.11.16	24,00		253,95	227,16	26,79	88,66	61,33	27,33	5,00	4,00	6,24	26,79			31,60		31,60	-	88,10		2,36			8,60
14.11.16	24,00		254,73	230,11	24,61	86,93	60,72	26,21	5,00	4,00	6,06	24,61			29,17		29,17	-	86,38		2,13			8,18
15.11.16	24,00		253,18	230,20	22,98	85,76	59,96	25,80	5,00	4,00	5,96	22,98			27,37		27,37	-	85,31		1,96			7,92
16.11.16	24,00		261,68	239,13	22,54	86,40	60,87	25,53	5,00	4,00	6,13	22,54			27,06		27,06	-	85,99		1,94			8,07
17.11.16	24,00		256,91	233,29	23,62	84,23	59,56	24,67	5,00	4,00	5,78	23,62			27,86		27,86	-	83,77		1,98			7,76
18.11.16	24,00		255,74	232,27	23,47	80,53	57,59	22,94	5,00	4,00	5,35	23,47			27,30		27,30	-	80,06		1,88			7,23
19.11.16	24,00		258,79	230,90	27,89	78,05	56,05	21,99	5,00	4,00	5,10	27,89			31,58		31,58	-	77,61		2,16			7,26
20.11.16	24,00		262,58	231,31	31,28	76,74	55,58	21,16	5,00	4,00	4,92	31,28			34,90		34,90	-	76,36		2,39			7,30
21.11.16	24,00		258,43	231,93	26,49	75,42	54,84	20,58	5,00	4,00	4,79	26,49			29,87		29,87	-	75,02		1,99			6,78
22.11.16	24,00		258,54	232,64	25,89	73,87	53,70	20,17	5,00	4,00	4,71	25,89			29,14		29,14	-	73,52		1,90			6,61
Среднее	24,00	-	252,53	226,49	26,04	79,95	56,56	23,39	5,00	4,00	5,33	26,04	-	-	29,90	-	29,90	-	79,54	-	2,07	-	-	7,39
Итого	744,00		7828,34	7021,06	807,27						165,10	807,27	0,00	0,00	926,93	0,00	926,93	0,00			62,01	0,00	0,00	229,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	200879,41	173495,14	63871,58	0,00	65441,00	0,00	5224,88	4661,61	-
	23.11.16 06:00	208691,11	180500,74	66172,48	0,00	67807,69	0,00	5453,43	4844,54	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **227,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **926,93** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 ВНОЯ 2016
«____» _____ г.