Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	95,37	76,49	18,88	73,86	43,78	30,09	7,30	3,80	2,14	21,25	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	73,45	0,00	1,56			3,70
24.10.16	24,00	*	95,97	77,26	18,71	73,68	43,27	30,41	7,30	3,80	2,26	20,24	-	-	20,74	-	20,74	-	73,10	-	1,48	-	-	3,74
25.10.16	24,00	*	95,76	77,34	18,42	73,31	42,81	30,50	7,30	3,80	2,22	20,67	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	72,25	0,00	1,49			3,72
26.10.16	24,00	*	95,66	77,28	18,38	74,04	43,57	30,47	7,30	3,80	2,29	19,46	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	73,69	0,00	1,44			3,72
27.10.16	24,00	*	96,50	77,16	19,34	73,69	43,43	30,26	7,30	3,80	2,26	20,59	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	73,36	0,00	1,51			3,77
28.10.16	24,00	*	96,10	77,67	18,43	73,80	43,94	29,86	7,30	3,80	2,24	19,68	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	-	73,42	0,00	1,45			3,69
29.10.16	24,00	*	96,72	78,10	18,62	74,18	44,56	29,62	7,30	3,80	2,24	19,81	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	73,77	0,00	1,46			3,70
30.10.16	24,00	*	101,55	80,76	20,79	74,06	44,20	29,86	7,30	3,80	2,33	22,09	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	73,62	0,00	1,63			3,96
31.10.16	24,00	*	96,65	77,37	19,28	73,34	43,48	29,86	7,30	3,80	2,23	20,63	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	72,90	0,00	1,51			3,73
01.11.16	24,00	*	95,96	77,80	18,15	73,96	43,68	30,28	7,30	3,80	2,27	19,53	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	73,57	0,00	1,44			3,71
02.11.16	24,00	*	95,98	76,74	19,24	74,10	43,34	30,76	7,30	3,80	2,27	20,62	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	73,82	0,00	1,52			3,79
03.11.16	24,00	*	93,80	76,93	16,87	76,29	43,97	32,33	7,30	3,80	2,39	18,30	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	76,16	0,00	1,40			3,78
04.11.16	24,00	*	93,75	77,11	16,64	79,09	45,33	33,76	7,30	3,80	2,51	17,97	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	-	78,98	0,00	1,42			3,93
05.11.16	24,00	*	95,71	80,09	15,62	80,31	46,19	34,12	7,30	3,80	2,63	17,00	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	80,06	0,00	1,36			4,00
06.11.16	24,00	*	100,99	82,91	18,08	81,95	47,35	34,60	7,30	3,80	2,76	19,53	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	81,63	0,00	1,60			4,36
07.11.16	24,00	*	98,64	81,94	16,70	83,47	47,34	36,13	7,30	3,80	2,86	18,03	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	83,25	0,00	1,50			4,36
08.11.16	24,00	*	97,96	82,01	15,95	85,71	48,31	37,39	7,30	3,80	2,98	17,10	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	-	85,36	0,00	1,46			4,44
09.11.16	24,00	*	98,59	82,01	16,58	87,32	49,09	38,23	7,30	3,80	3,05	17,78	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	-	87,00	0,00	1,55			4,59
10.11.16	24,00	*	97,97	80,58	17,39	90,16	50,00	40,16	7,30	3,80	3,15	18,57	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	89,66	0,00	1,67			4,82
11.11.16	24,00	*	96,65	78,73	17,92	90,29	49,05	41,24	7,30	3,80	3,15	19,21	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	89,60	0,00	1,72			4,88
12.11.16	24,00	*	97,39	80,61	16,78	89,59	49,58	40,01	7,30	3,80	3,13	18,01	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	89,04	0,00	1,61			4,74
13.11.16	24,00	*	99,50	79,62	19,88	88,39	49,67	38,72	7,30	3,80	2,99	21,20	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	87,58	0,00	1,86			4,85
14.11.16	24,00	*	98,54	80,60	17,94	86,67	49,28	37,39	7,30	3,80	2,93	19,14	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	85,87	0,00	1,65			4,58
15.11.16	24,00	*	97,41	80,60	16,82	85,54	48,87	36,67	7,30	3,80	2,87	18,01	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	84,96	0,00	1,53			4,40
16.11.16	24,00	*	100,01	83,73	16,28	86,19	49,87	36,33	7,30	3,80	2,95	17,52	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	85,71	0,00	1,50			4,46
17.11.16	24,00	*	100,09	81,71	18,38	84,02	48,95	35,07	7,30	3,80	2,78	19,64	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	83,30	0,00	1,64			4,42
18.11.16	24,00	*	99,23	81,34	17,89	80,33	47,54	32,79	7,30	3,80	2,59	19,07	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	79,61	0,00	1,52			4,11
19.11.16	24,00	*	99,02	81,03	18,00	77,85	46,53	31,32	7,30	3,80	2,45	19,34	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	77,25	0,00	1,50			3,95
20.11.16	24,00	*	102,26	81,07	21,19	76,56	46,16	30,40	7,30	3,80	2,37	22,60	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	76,25	0,00	1,72			4,10
21.11.16	24,00	*	100,85	81,23	19,62	75,19	45,64	29,55	7,30	3,80	2,32	20,97	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	74,69	0,00	1,57			3,88
22.11.16	24,00	*	73,65	68,94	4,70	73,22	43,72	29,50	7,30	3,80	0,93	23,72	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	61,35	0,00	1,45			2,38
Среднее	24,00	-	96,91	79,25	17,66	79,68	46,21	33,47	7,30	3,80	2,53	19,59	-	-	20,14	-	20,14	-	78,85	-	1,54	-	-	4,07
Итого	744,00		3004,25	2456,77	547,48						78,56	607,27	0,00	0,00	624,30	0,00	624,30	0,00			47,71	0,00	0,00	126,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	59981,84	49557,99	11688,68	0,00	11961,16	0,00	1642,53	829,83	-
	23.11.16 06:00	62939,48	51992,07	12299,08	0,00	12588,48	0,00	1766,16	877,43	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **624,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 28 НОЯ 2016 г.