Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 117,84 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	107,81	87,67	20,14	72,27	39,67	32,60	7,00	5,00	2,97	18,76	-	-	19,21	-	19,21	-	71,87	-	1,35			4,31
24.10.16	24,00	-	106,35	91,26	15,09	72,61	40,49	32,12	7,00	5,00	2,98	14,50	-	-	14,84	-	14,84	-	72,14	-	1,05			4,03
25.10.16	24,00	-	105,52	90,01	15,51	72,18	39,86	32,32	7,00	5,00	2,94	15,25	-	-	15,62	-	15,62	-	71,88	-	1,10			4,03
26.10.16	24,00	-	105,41	89,89	15,52	72,35	39,92	32,43	7,00	5,00	2,92	15,47	-	-	15,83	-	15,83	-	71,98	-	1,11			4,04
27.10.16	24,00	-	104,90	89,74	15,16	71,98	39,63	32,35	7,00	5,00	2,92	15,06	-	-	15,39	-	15,39	-	71,60	-	1,08			4,00
28.10.16	24,00	-	106,40	90,68	15,72	72,18	39,85	32,33	7,00	5,00	2,94	15,76	-	-	16,12	-	16,12	-	71,82	-	1,13			4,07
29.10.16	24,00	-	108,34	91,51	16,83	72,51	40,61	31,90	7,00	5,00	2,94	16,62	-	-	17,01	-	17,01	-	72,14	-	1,20			4,14
30.10.16	24,00	-	106,98	90,05	16,93	72,43	40,33	32,10	7,00	5,00	2,91	16,83	-	-	17,23	-	17,23	-	72,00	-	1,21			4,12
31.10.16	24,00	-	105,01	89,65	15,36	71,70	39,66	32,04	7,00	5,00	2,89	15,23	-	-	15,57	-	15,57	-	71,30	-	1,09			3,98
01.11.16	24,00	-	105,71	89,92	15,79	72,26	39,44	32,82	7,00	5,00	2,94	16,03	-	-	16,38	-	16,38	-	71,84	-	1,15			4,09
02.11.16	24,00	-	103,95	88,57	15,38	72,36	38,97	33,39	7,00	5,00	2,95	15,67	-	-	16,02	-	16,02	-	72,03	-	1,13			4,07
03.11.16	24,00	-	103,40	88,83	14,57	74,56	39,43	35,13	7,00	5,00	3,11	14,80	-	-	15,16	-	15,16	-	74,38	-	1,10			4,21
04.11.16	24,00	-	105,28	89,94	15,34	77,32	40,44	36,88	7,00	5,00	3,26	16,17	-	-	16,60	-	16,60	-	77,08	-	1,25			4,50
05.11.16	24,00	-	107,26	91,33	15,93	78,51	40,97	37,54	7,00	5,00	3,36	16,78	-	-	17,25	-	17,25	-	78,67	-	1,32			4,68
06.11.16	24,00	-	110,19	93,30	16,89	80,08	41,64	38,44	7,00	5,00	3,53	17,68	-	-	18,19	-	18,19	-	79,82	-	1,41			4,94
07.11.16	24,00	-	105,83	92,10	13,73	81,55	41,33	40,22	7,00	5,00	3,64	14,63	-	-	15,04	-	15,04	-	81,35	-	1,19			4,83
08.11.16	24,00	-	105,79	92,50	13,29	83,61	42,03	41,58	7,00	5,00	3,80	13,91	-	-	14,35	-	14,35	-	83,22	-	1,16			4,96
09.11.16	24,00	-	105,89	92,56	13,33	85,26	42,50	42,76	7,00	5,00	3,90	14,11	-	-	14,57	-	14,57	-	85,09	-	1,20			5,10
10.11.16	24,00	-	105,43	90,97	14,46	87,79	42,85	44,94	7,00	5,00	4,05	15,01	-	-	15,50	-	15,50	-	87,18	-	1,31			5,36
11.11.16	24,00	-	103,01	89,31	13,70	87,85	42,11	45,74	7,00	5,00	4,04	14,43	-	-	14,91	-	14,91	-	87,20	-	1,26			5,29
12.11.16	24,00	-	105,37	91,54	13,83	87,37	42,58	44,79	7,00	5,00	4,05	14,55	-	-	15,03	-	15,03	-	86,93	-	1,27			5,32
13.11.16	24,00	-	106,70	90,53	16,17	86,10	42,91	43,19	7,00	5,00	3,88	16,77	-	-	17,30	-	17,30	-	85,31	-	1,43			5,31
14.11.16	24,00	-	106,25	91,93	14,32	84,54	42,83	41,71	7,00	5,00	3,80	14,79	-	-	15,25	-	15,25	-	83,86	-	1,24			5,05
15.11.16	24,00	-	105,83	91,50	14,33	83,48	42,39	41,09	7,00	5,00	3,73	14,77	-	-	15,22	-	15,22	-	82,93	-	1,23			4,96
16.11.16	24,00	-	44,75	50,30	-5,55	83,96	44,08	39,88	7,00	5,00	0,67	14,88	-	-	15,13	-	15,13	-	59,62	-	0,88			1,55
17.11.16	24,00	-	58,74	55,60	3,14	80,93	41,05	39,88	7,00	5,00	1,27	16,99	-	-	17,41	-	17,41	-	71,42	-	1,21			2,48
18.11.16	24,00	-	104,17	88,81	15,36	78,63	40,05	38,58	7,00	5,00	3,43	15,45	-	-	15,88	-	15,88	-	78,08	-	1,21			4,64
19.11.16	24,00	-	104,12	88,79	15,33	76,28	39,49	36,79	7,00	5,00	3,28	15,35	-	-	15,76	-	15,76	-	75,68	-	1,16			4,44
20.11.16	24,00	-	106,41	88,97	17,44	75,11	39,54	35,57	7,00	5,00	3,16	17,64	-	-	18,11	-	18,11	-	74,76	-	1,32			4,48
21.11.16	24,00	-	104,24	89,24	15,00	73,72	39,27	34,45	7,00	5,00	3,05	15,50	-	-	15,87	-	15,87	-	73,18	-	1,14			4,18
22.11.16	24,00	-	104,17	88,56	15,61	72,31	38,48	33,83	7,00	5,00	2,97	16,03	-	-	16,42	-	16,42	-	71,94	-	1,15			4,12
Среднее	24,00	-	102,23	87,92	14,31	77,86	40,79	37,08	7,00	5,00	3,17	15,66	-	-	16,07	-	16,07	-	76,40	-	1,19	-	-	4,36
Итого	744,00		3169,21	2725,56	443,65						98,25	485,42	0,00	0,00	498,17	0,00	498,17	0,00			37,02	0,00	0,00	135,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	9583,10	8092,32	1494,43	-	1523,11	-	167,67	-	-
	23.11.16 06:00	12747,03	10814,58	1978,25	-	2019,65	-	302,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **498,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 28 НОЯ 2016 г.