Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	88,06	67,87	20,20	73,50	40,50	33,00	6,40	3,20	2,20	20,99	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	72,82	0,00	1,53			3,73
24.10.16	24,00	*	49,31	52,60	-3,29	73,38	43,21	30,17	6,40	3,20	0,17	20,10	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	58,54	0,00	1,18			1,35
25.10.16	24,00	*	82,99	67,85	15,14	73,09	39,64	33,44	6,40	3,20	2,06	18,71	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	70,75	0,00	1,32			3,38
26.10.16	24,00	*	86,10	68,44	17,66	73,56	40,44	33,13	6,40	3,20	2,22	18,47	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	73,12	0,00	1,35			3,57
27.10.16	24,00	*	84,64	68,40	16,23	73,23	40,43	32,79	6,40	3,20	2,20	17,00	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	72,79	0,00	1,24			3,44
28.10.16	24,00	*	86,91	68,63	18,27	73,35	40,85	32,50	6,40	3,20	2,18	19,13	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	72,97	0,00	1,40			3,58
29.10.16	24,00	*	87,08	69,18	17,90	73,72	41,69	32,03	6,40	3,20	2,17	18,74	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	73,30	0,00	1,37			3,54
30.10.16	24,00	*	87,29	68,50	18,79	73,61	41,37	32,25	6,40	3,20	2,17	19,54	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	72,98	0,00	1,43			3,60
31.10.16	24,00	*	84,88	68,53	16,35	72,86	40,59	32,27	6,40	3,20	2,18	17,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	72,26	0,00	1,23			3,41
01.11.16	24,00	*	85,56	68,80	16,76	73,56	40,84	32,72	6,40	3,20	2,21	17,55	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	72,98	0,00	1,28			3,49
02.11.16	24,00	*	83,99	68,00	15,99	73,66	40,46	33,20	6,40	3,20	2,21	16,79	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	73,27	0,00	1,23			3,44
03.11.16	24,00	*	84,39	67,86	16,53	75,70	40,77	34,93	6,40	3,20	2,32	17,28	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	75,44	0,00	1,30			3,63
04.11.16	24,00	*	85,43	68,10	17,33	78,48	42,06	36,42	6,40	3,20	2,44	18,05	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	78,14	0,00	1,41			3,85
05.11.16	24,00	*	88,28	70,73	17,55	79,93	43,06	36,87	6,40	3,20	2,56	18,30	0,00	0,00	18,83	0,00	18,83	-	79,75	0,00	1,46			4,02
06.11.16	24,00	*	91,42	73,79	17,62	81,49	44,29	37,20	6,40	3,20	2,70	18,29	0,00	0,00	18,83	0,00	18,83	-	81,14	0,00	1,49			4,19
07.11.16	24,00	*	88,91	73,01	15,90	82,90	44,00	38,90	6,40	3,20	2,78	16,72	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	82,60	0,00	1,38			4,17
08.11.16	24,00	*	89,96	73,03	16,93	85,24	44,92	40,31	6,40	3,20	2,89	17,76	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	-	84,67	0,00	1,51			4,40
09.11.16	24,00	*	89,21	73,30	15,91	86,75	45,51	41,24	6,40	3,20	2,98	16,57	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	86,48	0,00	1,43			4,41
10.11.16	24,00	*	86,20	72,28	13,92	89,63	46,43	43,20	6,40	3,20	3,09	14,45	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	-	88,88	0,00	1,29			4,38
11.11.16	24,00	*	85,56	69,99	15,58	89,93	45,46	44,47	6,40	3,20	3,08	16,19	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	-	89,02	0,00	1,44			4,52
12.11.16	24,00	*	89,38	71,63	17,75	89,16	45,96	43,19	6,40	3,20	3,06	18,38	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	88,52	0,00	1,63			4,69
13.11.16	24,00	*	91,70	70,67	21,03	88,11	46,12	41,99	6,40	3,20	2,92	21,83	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	87,23	0,00	1,91			4,83
14.11.16	24,00	*	88,35	72,98	15,37	86,29	46,29	40,00	6,40	3,20	2,90	15,86	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	85,32	0,00	1,35			4,25
15.11.16	24,00	*	91,65	74,83	16,82	85,10	46,40	38,70	6,40	3,20	2,86	17,41	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	84,45	0,00	1,47			4,34
16.11.16	24,00	*	92,81	77,45	15,37	85,75	47,48	38,28	6,40	3,20	2,94	15,90	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	-	85,21	0,00	1,36			4,29
17.11.16	24,00	*	92,78	76,05	16,73	83,85	46,86	36,98	6,40	3,20	2,79	17,25	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	83,21	0,00	1,44			4,22
18.11.16	24,00	*	91,84	75,58	16,26	80,04	45,40	34,64	6,40	3,20	2,60	16,71	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	79,37	0,00	1,33			3,93
19.11.16	24,00	*	92,72	74,98	17,74	77,48	44,34	33,14	6,40	3,20	2,46	18,32	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	76,83	0,00	1,41			3,87
20.11.16	24,00	*	94,51	74,99	19,52	76,08	43,98	32,10	6,40	3,20	2,36	20,27	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	75,76	0,00	1,54			3,90
21.11.16	24,00	*	92,87	75,30	17,56	74,82	43,48	31,35	6,40	3,20	2,33	18,17	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	74,24	0,00	1,35			3,68
22.11.16	24,00	*	65,05	58,33	6,72	73,11	41,80	31,31	6,40	3,20	1,02	22,70	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07	-	57,43	0,00	1,30			2,32
Среднее	24,00	-	86,45	70,38	16,07	79,27	43,37	35,90	6,40	3,20	2,42	18,08	-	-	18,57	-	18,57	-	77,72	-	1,40	-	-	3,82
Итого	744,00		2679,84	2181,70	498,14						75,06	560,42	0,00	0,00	575,75	0,00	575,75	0,00			43,35	0,00	0,00	118,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	59059,32	46981,80	13357,17	0,00	13658,88	0,00	1893,77	931,11	
	23.11.16 06:00	61739,06	49162,14	13919,07	0,00	14236,13	0,00	2012,19	974,55	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **575,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 8 НОЯ 2016
«____» _____ г.