Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	180,08	168,01	12,07	74,02	60,57	13,45	7,00	5,00	2,43	123,56	111,33	12,23	126,65	113,77	12,88	-	74,16	68,92	0,73			3,16
24.10.16	24,00	-	183,22	171,60	11,62	74,46	61,18	13,28	7,00	5,00	2,44	125,72	113,75	11,97	128,91	116,29	12,62	-	74,61	69,44	0,71			3,15
25.10.16	24,00	-	178,90	168,59	10,31	74,04	60,60	13,44	7,00	5,00	2,41	122,27	111,88	10,39	125,32	114,32	11,00	-	74,20	68,92	0,63			3,04
26.10.16	24,00	-	178,08	168,06	10,02	74,26	60,77	13,49	7,00	5,00	2,41	121,88	111,55	10,33	124,98	113,95	11,03	-	74,40	69,15	0,61			3,02
27.10.16	24,00	-	177,90	167,70	10,20	73,89	60,55	13,34	7,00	5,00	2,38	122,04	111,25	10,79	125,08	113,65	11,43	-	74,04	68,81	0,62			3,00
28.10.16	24,00	-	179,89	169,67	10,22	74,10	60,91	13,19	7,00	5,00	2,38	123,38	112,53	10,85	126,49	114,95	11,54	-	74,24	69,07	0,62			3,00
29.10.16	24,00	-	181,38	171,66	9,72	74,39	61,45	12,94	7,00	5,00	2,36	124,19	113,88	10,31	127,32	116,44	10,88	-	74,54	69,52	0,60			2,95
30.10.16	24,00	-	180,98	168,41	12,57	74,33	61,10	13,23	7,00	5,00	2,40	124,66	111,71	12,95	127,78	114,20	13,58	-	74,47	69,38	0,77			3,17
31.10.16	24,00	-	177,69	167,09	10,60	73,60	60,30	13,30	7,00	5,00	2,37	121,78	110,88	10,90	124,79	113,26	11,53	-	73,75	68,58	0,64			3,01
01.11.16	24,00	-	177,26	166,71	10,55	74,19	60,62	13,57	7,00	5,00	2,41	120,87	110,48	10,39	123,91	112,92	10,99	-	74,34	69,04	0,64			3,05
02.11.16	24,00	-	174,00	163,53	10,47	74,32	60,34	13,98	7,00	5,00	2,44	118,60	108,66	9,94	121,57	111,05	10,52	-	74,47	68,97	0,63			3,07
03.11.16	24,00	-	174,20	163,70	10,50	76,71	61,94	14,77	7,00	5,00	2,58	119,10	108,56	10,54	122,29	111,10	11,19	-	76,87	71,05	0,65			3,23
04.11.16	24,00	-	178,01	166,32	11,69	79,58	64,27	15,31	7,00	5,00	2,73	122,42	110,40	12,02	125,89	113,13	12,76	-	79,75	73,73	0,75			3,48
05.11.16	24,00	-	180,73	169,92	10,81	80,65	65,30	15,35	7,00	5,00	2,78	123,93	112,43	11,50	127,55	115,33	12,22	-	80,83	74,80	0,71			3,49
06.11.16	24,00	-	184,88	174,15	10,73	82,32	66,67	15,65	7,00	5,00	2,91	126,81	115,29	11,52	130,65	118,37	12,28	-	82,48	76,42	0,71			3,62
07.11.16	24,00	-	181,98	171,71	10,27	83,97	67,37	16,60	7,00	5,00	3,03	124,62	113,82	10,80	128,53	116,91	11,62	-	84,14	77,58	0,69			3,73
08.11.16	24,00	-	183,74	174,34	9,40	86,13	69,16	16,97	7,00	5,00	3,13	126,12	115,65	10,47	130,27	118,98	11,29	-	86,29	79,64	0,65			3,78
09.11.16	24,00	-	184,55	175,28	9,27	87,88	70,51	17,37	7,00	5,00	3,22	126,12	116,41	9,71	130,45	119,86	10,59	-	88,05	81,23	0,66			3,87
10.11.16	24,00	-	182,16	173,01	9,15	90,71	72,39	18,32	7,00	5,00	3,35	124,53	115,00	9,53	129,06	118,59	10,47	-	90,87	83,62	0,66			4,01
11.11.16	24,00	-	179,04	170,19	8,85	90,66	72,12	18,54	7,00	5,00	3,34	122,49	112,67	9,82	126,90	116,21	10,69	-	90,82	83,49	0,64			3,97
12.11.16	24,00	-	182,85	175,15	7,70	89,98	72,08	17,90	7,00	5,00	3,29	125,02	115,56	9,46	129,50	119,15	10,35	-	90,14	83,14	0,56			3,84
13.11.16	24,00	-	183,43	173,02	10,41	88,65	71,37	17,28	7,00	5,00	3,19	126,31	113,96	12,35	130,70	117,39	13,31	-	88,79	82,09	0,74			3,92
14.11.16	24,00	-	186,02	175,80	10,22	86,98	70,36	16,62	7,00	5,00	3,11	127,72	115,75	11,97	132,00	119,13	12,87	-	87,14	80,71	0,72			3,82
15.11.16	24,00	-	184,53	175,59	8,94	85,93	69,54	16,39	7,00	5,00	3,04	126,08	115,56	10,52	130,22	118,86	11,36	-	86,09	79,68	0,62			3,66
16.11.16	24,00	-	80,11	86,69	-6,58	86,50	68,01	18,49	7,00	5,00	1,33	60,26	54,52	5,74	62,11	55,99	6,12	-	83,17	78,33	-0,27			1,05
17.11.16	24,00	-	111,03	107,18	3,85	83,02	66,12	16,90	7,00	5,00	1,83	78,62	69,65	8,97	81,04	71,46	9,58	-	82,29	76,33	0,31			2,15
18.11.16	24,00	-	184,11	175,24	8,87	80,50	65,62	14,88	7,00	5,00	2,75	125,59	115,18	10,41	129,27	118,14	11,13	-	80,66	74,86	0,58			3,33
19.11.16	24,00	-	184,83	174,42	10,41	78,03	63,89	14,14	7,00	5,00	2,63	126,72	114,57	12,15	130,21	117,31	12,90	-	78,18	72,70	0,66			3,29
20.11.16	24,00	-	187,21	174,63	12,58	76,81	63,09	13,72	7,00	5,00	2,58	128,68	114,70	13,98	132,16	117,36	14,80	-	76,97	71,65	0,79			3,37
21.11.16	24,00	-	186,53	175,03	11,50	75,36	62,06	13,30	7,00	5,00	2,50	127,83	114,99	12,84	131,15	117,61	13,54	-	75,51	70,36	0,71			3,20
22.11.16	24,00	-	184,90	173,90	11,00	73,92	60,81	13,11	7,00	5,00	2,43	126,48	114,26	12,22	129,66	116,77	12,89	-	74,07	69,03	0,67			3,10
Среднее	24,00	-	175,94	166,33	9,61	80,00	64,87	15,12	7,00	5,00	2,65	120,79	109,90	10,89	124,27	112,66	11,61	-	80,01	74,20	0,63	-	-	3,28
Итого	744,00		5454,22	5156,30	297,92						82,15	3744,40	3406,83	337,57	3852,41	3492,45	359,96	0,00			19,40	0,00	0,00	101,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	83792,38	78590,58	57087,50	51830,72	58453,18	52920,66	1058,38	-	-
	23.11.16 06:00	89240,19	83740,49	60827,58	55233,10	62301,17	56408,55	1159,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **359,96** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016

«____» _____ г.