Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	168,37	144,71	23,66	73,61	51,09	22,52	7,00	5,00	3,79	64,00	43,40	20,60	65,58	44,13	21,45	-	73,67	63,18	1,21			5,00
24.10.16	24,00	-	168,87	147,82	21,05	74,05	51,69	22,36	7,00	5,00	3,78	62,16	44,31	17,85	63,72	45,14	18,58	-	74,11	63,53	1,09			4,87
25.10.16	24,00	-	165,76	146,11	19,65	73,63	50,98	22,65	7,00	5,00	3,76	61,20	44,80	16,40	62,73	45,59	17,14	-	73,73	62,69	1,01			4,76
26.10.16	24,00	-	168,19	146,75	21,44	73,86	51,24	22,62	7,00	5,00	3,81	63,99	45,75	18,24	65,58	46,62	18,96	-	73,95	62,99	1,10			4,91
27.10.16	24,00	-	167,43	146,62	20,81	73,51	51,14	22,37	7,00	5,00	3,75	63,50	45,78	17,72	65,05	46,61	18,44	-	73,59	62,65	1,07			4,81
28.10.16	24,00	-	168,02	148,34	19,68	73,71	51,56	22,15	7,00	5,00	3,72	62,57	46,25	16,32	64,11	47,18	16,93	-	73,81	63,01	1,02			4,74
29.10.16	24,00	-	171,61	149,71	21,90	74,01	52,30	21,71	7,00	5,00	3,73	65,17	46,64	18,53	66,81	47,60	19,21	-	74,09	63,65	1,15			4,88
30.10.16	24,00	-	170,39	147,38	23,01	73,95	51,80	22,15	7,00	5,00	3,78	65,73	45,93	19,80	67,36	46,87	20,49	-	74,02	63,41	1,19			4,97
31.10.16	24,00	-	168,19	146,23	21,96	73,22	50,91	22,31	7,00	5,00	3,76	64,46	45,66	18,80	66,03	46,48	19,55	-	73,31	62,57	1,12			4,88
01.11.16	24,00	-	166,51	146,42	20,09	73,79	51,15	22,64	7,00	5,00	3,77	62,75	45,74	17,01	64,32	46,58	17,74	-	73,88	62,81	1,03			4,80
02.11.16	24,00	-	165,33	144,45	20,88	73,91	50,77	23,14	7,00	5,00	3,83	62,78	45,15	17,63	64,32	45,92	18,40	-	74,00	62,77	1,06			4,89
03.11.16	24,00	-	164,92	144,44	20,48	76,31	51,81	24,50	7,00	5,00	4,04	62,42	45,12	17,30	64,09	45,99	18,10	-	76,48	64,57	1,07			5,11
04.11.16	24,00	-	165,93	146,12	19,81	79,14	53,47	25,67	7,00	5,00	4,26	62,16	45,66	16,50	63,93	46,62	17,31	-	79,32	66,52	1,07			5,33
05.11.16	24,00	-	168,76	148,29	20,47	80,23	54,13	26,10	7,00	5,00	4,40	63,79	46,40	17,39	65,63	47,32	18,31	-	80,45	67,50	1,12			5,52
06.11.16	24,00	-	173,59	151,80	21,79	81,86	55,35	26,51	7,00	5,00	4,61	66,28	47,58	18,70	68,28	48,55	19,73	-	81,98	69,08	1,21			5,82
07.11.16	24,00	-	169,27	149,89	19,38	83,49	55,58	27,91	7,00	5,00	4,73	63,03	47,00	16,03	64,98	48,04	16,94	-	83,65	69,67	1,09			5,81
08.11.16	24,00	-	169,34	150,92	18,42	85,62	56,91	28,71	7,00	5,00	4,87	61,96	47,28	14,68	63,95	48,41	15,54	-	85,73	71,36	1,05			5,92
09.11.16	24,00	-	168,64	151,01	17,63	87,38	57,73	29,65	7,00	5,00	5,00	61,43	47,33	14,10	63,52	48,49	15,03	-	87,57	72,52	1,03			6,03
10.11.16	24,00	-	167,51	147,65	19,86	90,18	59,07	31,11	7,00	5,00	5,22	62,48	46,35	16,13	64,69	47,55	17,14	-	90,28	74,78	1,17			6,40
11.11.16	24,00	-	164,51	145,91	18,60	90,08	58,44	31,64	7,00	5,00	5,22	60,95	45,80	15,15	63,13	46,99	16,14	-	90,12	74,72	1,09			6,31
12.11.16	24,00	-	169,87	149,89	19,98	89,44	59,03	30,41	7,00	5,00	5,18	63,55	47,06	16,49	65,82	48,26	17,56	-	89,52	74,67	1,18			6,36
13.11.16	24,00	-	169,37	148,44	20,93	88,11	58,96	29,15	7,00	5,00	4,95	64,67	46,63	18,04	66,91	47,80	19,11	-	88,09	74,09	1,23			6,18
14.11.16	24,00	-	169,75	150,76	18,99	86,46	58,26	28,20	7,00	5,00	4,80	63,38	47,37	16,01	65,45	48,52	16,93	-	86,44	72,78	1,10			5,91
15.11.16	24,00	-	169,41	150,31	19,10	85,42	57,53	27,89	7,00	5,00	4,74	63,33	47,18	16,15	65,36	48,35	17,01	-	85,47	71,91	1,10			5,83
16.11.16	24,00	-	83,41	89,79	-6,38	83,22	56,35	26,87	7,00	5,00	2,16	43,48	23,90	19,58	44,58	24,45	20,13	-	73,05	69,98	-0,27			1,89
17.11.16	24,00	-	170,17	150,30	19,87	83,37	55,87	27,50	7,00	5,00	4,68	64,31	46,67	17,64	66,31	47,74	18,57	-	83,19	70,34	1,12			5,80
18.11.16	24,00	-	174,62	152,21	22,41	80,04	55,12	24,92	7,00	5,00	4,36	66,18	47,55	18,63	68,11	48,52	19,59	-	80,08	68,40	1,23			5,60
19.11.16	24,00	-	176,58	151,87	24,71	77,60	53,94	23,66	7,00	5,00	4,18	68,23	47,46	20,77	70,07	48,42	21,65	-	77,62	66,52	1,33			5,52
20.11.16	24,00	-	177,84	152,52	25,32	76,41	53,50	22,91	7,00	5,00	4,08	68,78	47,75	21,03	70,62	48,71	21,91	-	76,50	65,81	1,36			5,43
21.11.16	24,00	-	175,24	152,81	22,43	74,96	52,63	22,33	7,00	5,00	3,92	66,12	47,93	18,19	67,80	48,89	18,91	-	74,99	64,32	1,18			5,10
22.11.16	24,00	-	175,36	152,07	23,29	73,53	51,52	22,01	7,00	5,00	3,86	66,86	47,68	19,18	68,50	48,64	19,86	-	73,63	63,06	1,20			5,06
Среднее	24,00	-	166,86	146,82	20,04	79,49	54,19	25,30	7,00	5,00	4,22	63,28	45,65	17,63	65,08	46,61	18,46	-	79,24	67,29	1,09	-	-	5,30
Итого	744,00		5172,76	4551,54	621,22						130,73	1961,70	1415,11	546,59	2017,34	1444,98	572,36	0,00			33,70	0,00	0,00	164,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	43197,63	36245,71	10347,44	6793,35	10563,93	13161,48	1241,16	-	
	23.11.16 06:00	48365,30	40792,36	12307,86	8207,41	12579,96	14605,43	1405,43	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды -2,31 °С = -1,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **572,36** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.