

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	64,81	9,41	212,290	-	-	44,50	5,58	210,710	-	20,31	1,580	0,00	0,00	0,00	4,390
24.10.16	24	-	64,12	9,41	216,010	-	-	44,53	5,50	214,360	-	19,59	1,650	0,00	0,00	0,00	4,315
25.10.16	24	-	65,29	9,44	216,080	-	-	44,81	5,53	214,470	-	20,48	1,610	0,00	0,00	0,00	4,506
26.10.16	24	-	66,32	9,43	214,510	-	-	45,23	5,56	212,940	-	21,09	1,570	0,00	0,00	0,00	4,607
27.10.16	24	-	64,82	9,41	213,350	-	-	44,59	5,56	211,820	-	20,23	1,530	0,00	0,00	0,00	4,396
28.10.16	24	-	59,45	9,38	221,090	-	-	42,34	5,33	219,600	-	17,11	1,490	0,00	0,00	0,00	3,856
29.10.16	24	-	60,08	9,38	223,140	-	-	42,96	5,28	221,740	-	17,12	1,400	0,00	0,00	0,00	3,893
30.10.16	24	-	63,45	9,43	215,380	-	-	44,13	5,52	213,980	-	19,32	1,400	0,00	0,00	0,00	4,234
31.10.16	24	-	65,89	9,44	211,080	-	-	44,81	5,64	209,680	-	21,08	1,400	0,00	0,00	0,00	4,515
01.11.16	24	-	66,96	9,41	216,610	-	-	45,42	5,48	215,140	-	21,54	1,470	0,00	0,00	0,00	4,743
02.11.16	24	-	67,69	9,42	217,100	-	-	45,71	5,47	215,480	-	21,98	1,620	0,00	0,00	0,00	4,858
03.11.16	24	-	69,41	9,42	218,030	-	-	46,39	5,44	216,330	-	23,02	1,700	0,00	0,00	0,00	5,110
04.11.16	24	-	70,26	9,40	220,280	-	-	47,01	5,37	218,590	-	23,25	1,690	0,00	0,00	0,00	5,215
05.11.16	24	-	69,72	9,40	219,340	-	-	46,48	5,40	217,690	-	23,24	1,650	0,00	0,00	0,00	5,187
06.11.16	24	-	68,46	9,40	220,100	-	-	45,93	5,38	218,500	-	22,53	1,600	0,00	0,00	0,00	5,044
07.11.16	24	-	71,00	9,44	218,270	-	-	46,48	5,45	216,570	-	24,52	1,700	0,00	0,00	0,00	5,442
08.11.16	24	-	75,86	9,14	209,550	-	-	49,04	5,47	207,130	-	26,82	2,420	0,00	0,00	0,00	5,750
09.11.16	24	-	78,53	9,41	219,380	-	-	51,11	5,41	217,750	-	27,42	1,630	0,00	0,00	0,00	6,115
10.11.16	24	-	80,53	9,39	221,720	-	-	52,16	5,34	220,060	-	28,37	1,660	0,00	0,00	0,00	6,396
11.11.16	24	-	79,99	9,38	220,140	-	-	51,73	5,37	218,550	-	28,26	1,590	0,00	0,00	0,00	6,322
12.11.16	24	-	79,64	9,38	222,690	-	-	52,03	5,30	221,150	-	27,61	1,540	0,00	0,00	0,00	6,246
13.11.16	24	-	77,87	9,38	223,640	-	-	51,61	5,27	222,240	-	26,26	1,400	0,00	0,00	0,00	5,960
14.11.16	24	-	77,18	9,39	222,210	-	-	51,27	5,32	220,840	-	25,91	1,370	0,00	0,00	0,00	5,845
15.11.16	24	-	72,98	9,36	224,810	-	-	49,24	5,23	223,500	-	23,74	1,310	0,00	0,00	0,00	5,417
16.11.16	24	-	68,91	9,36	224,950	-	-	47,25	5,22	223,740	-	21,66	1,210	0,00	0,00	0,00	4,944
17.11.16	24	-	65,54	9,35	226,820	-	-	45,77	5,16	225,630	-	19,77	1,190	0,00	0,00	0,00	4,552
18.11.16	24	-	62,73	9,38	222,650	-	-	44,02	5,30	221,470	-	18,71	1,180	0,00	0,00	0,00	4,229
19.11.16	24	-	61,75	9,40	220,630	-	-	43,48	5,36	219,530	-	18,27	1,100	0,00	0,00	0,00	4,090
20.11.16	24	-	61,42	9,40	220,310	-	-	43,50	5,37	219,250	-	17,92	1,060	0,00	0,00	0,00	4,007
21.11.16	24	-	61,73	9,40	220,640	-	-	43,63	5,37	219,590	-	18,10	1,050	0,00	0,00	0,00	4,051
22.11.16	24	-	59,72	9,39	219,110	-	-	42,28	5,40	218,070	-	17,44	1,040	0,00	0,00	0,00	3,876
Среднее	24,00	-	68,46	9,39	219,094	-	-	46,43	5,40	217,616	-	22,02	1,478	-	-	-	4,907
Итого	744,0				6791,910	0,000			5,40	6746,100	0,000		45,810	0,00	0,00	0,00	152,11

Ориентировочно до конца месяца(+)

1777,269

1768,320

8,949

34,00

Корректировка за прошлый месяц (-)

1934,357

1919,893

14,464

36,68

Итого за ноябрь 2016 :

6634,821

6594,527

40,294

149,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 07:00	89195,250	-	83406,750	-	0,000	0,000	1932,949	
23.11.16 06:00	95980,640	-	90146,520	-	0,000	0,000	2084,748	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

149,43 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 30.11.2016
 Дата _____