

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

Тхв =  
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.сут), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ср.ф.= Гкал/сут Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	65,21	7,78	307,710	-	-	52,27	5,80	307,710	-	12,94	0,000	0,00	0,00	0,00	3,991
24.10.16	24	-	66,20	7,79	306,200	-	-	52,88	5,80	306,200	-	13,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,088
25.10.16	24	-	64,59	7,78	305,260	-	-	51,85	5,80	305,260	-	12,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,894
26.10.16	24	-	59,30	7,67	316,490	-	-	48,55	5,80	316,490	-	10,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,406
27.10.16	24	-	59,96	7,64	318,950	-	-	49,33	5,80	318,950	-	10,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,396
28.10.16	24	-	63,37	7,77	307,740	-	-	51,33	5,80	307,740	-	12,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,709
29.10.16	24	-	65,70	7,84	301,730	-	-	52,61	5,80	301,730	-	13,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,955
30.10.16	24	-	66,83	7,75	309,390	-	-	53,45	5,80	309,390	-	13,38	0,000	0,00	0,00	0,00	4,146
31.10.16	24	-	67,56	7,76	310,040	-	-	53,89	5,80	310,040	-	13,67	0,000	0,00	0,00	0,00	4,247
01.11.16	24	-	69,28	7,75	311,260	-	-	54,98	5,80	311,260	-	14,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,457
02.11.16	24	-	70,10	7,72	314,020	-	-	55,66	5,80	314,020	-	14,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,547
03.11.16	24	-	69,56	7,75	316,550	-	-	55,21	5,80	316,550	-	14,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,553
04.11.16	24	-	68,30	7,73	314,390	-	-	54,23	5,80	314,390	-	14,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,431
05.11.16	24	-	70,86	7,77	311,470	-	-	55,59	5,80	311,470	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,767
06.11.16	24	-	75,76	7,76	309,660	-	-	58,81	5,80	309,660	-	16,95	0,000	0,00	0,00	0,00	5,259
07.11.16	24	-	78,39	7,72	311,470	-	-	60,63	5,80	311,470	-	17,76	0,000	0,00	0,00	0,00	5,545
08.11.16	24	-	80,39	7,69	314,540	-	-	62,06	5,80	314,540	-	18,33	0,000	0,00	0,00	0,00	5,781
09.11.16	24	-	79,82	7,72	312,520	-	-	61,37	5,80	312,520	-	18,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,782
10.11.16	24	-	79,48	7,66	315,640	-	-	61,47	5,80	315,640	-	18,01	0,000	0,00	0,00	0,00	5,697
11.11.16	24	-	77,74	7,64	316,850	-	-	60,70	5,80	316,850	-	17,04	0,000	0,00	0,00	0,00	5,416
12.11.16	24	-	77,04	7,67	314,760	-	-	60,25	5,80	314,760	-	16,79	0,000	0,00	0,00	0,00	5,294
13.11.16	24	-	72,82	7,63	318,740	-	-	57,58	5,80	318,740	-	15,24	0,000	0,00	0,00	0,00	4,870
14.11.16	24	-	68,77	7,62	319,270	-	-	54,93	5,80	319,270	-	13,84	0,000	0,00	0,00	0,00	4,426
15.11.16	24	-	65,40	7,60	321,600	-	-	52,79	5,80	321,600	-	12,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,061
16.11.16	24	-	62,59	7,67	315,940	-	-	50,72	5,80	315,940	-	11,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,757
17.11.16	24	-	61,62	7,69	313,310	-	-	50,00	5,80	313,310	-	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,649
18.11.16	24	-	61,28	7,68	312,840	-	-	49,94	5,80	312,840	-	11,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,555
19.11.16	24	-	61,59	7,70	313,280	-	-	50,09	5,80	313,280	-	11,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,606
20.11.16	24	-	59,57	7,74	311,700	-	-	48,49	5,80	311,700	-	11,08	0,000	0,00	0,00	0,00	3,459
21.11.16	24	-	60,81	7,71	312,607	-	-	49,51	5,80	312,607	-	11,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,540
22.11.16	24	-	60,81	7,71	312,607	-	-	49,51	5,80	312,607	-	11,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,540
Среднее	24,00	-	68,09	7,71	312,856	-	-	54,22	5,80	312,856	-	13,87	-	-	-	-	4,349
Итого	744,0	-	-	-	9698,533	0,000	-	-	-	9698,533	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	134,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

2505,467

2505,467

0,000

28,69

Корректировка за прошлый месяц (-)

2749,054

2749,054

0,000

33,47

**Итого за ноябрь 2016 :**

9454,946

9454,946

0,000

130,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.11.16 07:00	45383,040	-	45064,850	-	0,000	0,000	494,395	
23.11.16 06:00	46618,090	-	46299,900	-	0,000	0,000	508,493	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

ООО «ИнфраХит Монтаж» 130,05 Гкал  
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
ДЛЯ ОТЧЕТОВОтрегулировать СЦО.  
Соблюдать договорные  
нормы расходов и T<sub>2</sub>  
согласно графику.

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

30.11.2016