

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	64,76	8,70	208,102	-	-	44,94	6,80	210,438	-	19,82	-2,336	0,00	0,00	0,00	4,160
24.10.16	24	-	64,09	8,70	217,551	-	-	45,27	6,80	216,375	-	18,82	1,176	0,00	0,00	0,00	4,157
25.10.16	24	-	65,23	8,70	216,062	-	-	45,41	6,80	213,760	-	19,82	2,303	0,00	0,00	0,00	4,397
26.10.16	24	-	66,20	8,70	214,848	-	-	45,66	6,80	213,960	-	20,54	0,887	0,00	0,00	0,00	4,465
27.10.16	24	-	64,97	8,70	213,955	-	-	44,98	6,80	212,997	-	19,98	0,959	0,00	0,00	0,00	4,329
28.10.16	24	-	59,49	8,70	221,265	-	-	42,39	6,80	220,154	-	17,09	1,111	0,00	0,00	0,00	3,838
29.10.16	24	-	59,97	8,70	223,807	-	-	43,22	6,80	222,360	-	16,74	1,447	0,00	0,00	0,00	3,819
30.10.16	24	-	63,31	8,70	216,372	-	-	44,58	6,80	215,343	-	18,74	1,029	0,00	0,00	0,00	4,110
31.10.16	24	-	65,93	8,70	212,263	-	-	45,46	6,80	211,342	-	20,47	0,921	0,00	0,00	0,00	4,396
01.11.16	24	-	66,86	8,70	216,992	-	-	46,08	6,80	215,927	-	20,77	1,064	0,00	0,00	0,00	4,567
02.11.16	24	-	67,65	8,70	217,512	-	-	46,39	6,80	216,520	-	21,26	0,992	0,00	0,00	0,00	4,681
03.11.16	24	-	69,32	8,70	218,303	-	-	46,92	6,80	217,447	-	22,39	0,855	0,00	0,00	0,00	4,941
04.11.16	24	-	70,24	8,70	220,273	-	-	47,61	6,80	219,442	-	22,64	0,831	0,00	0,00	0,00	5,038
05.11.16	24	-	69,68	8,70	219,515	-	-	46,85	6,80	218,673	-	22,83	0,841	0,00	0,00	0,00	5,062
06.11.16	24	-	68,42	8,70	220,653	-	-	46,07	6,80	219,758	-	22,35	0,895	0,00	0,00	0,00	4,984
07.11.16	24	-	70,88	8,70	218,727	-	-	46,29	6,80	217,845	-	24,59	0,882	0,00	0,00	0,00	5,430
08.11.16	24	-	75,80	8,70	216,662	-	-	48,43	6,80	215,911	-	27,37	0,751	0,00	0,00	0,00	5,980
09.11.16	24	-	78,42	8,70	217,243	-	-	50,05	6,80	216,590	-	28,37	0,654	0,00	0,00	0,00	6,211
10.11.16	24	-	80,45	8,70	219,200	-	-	51,17	6,80	218,573	-	29,28	0,627	0,00	0,00	0,00	6,467
11.11.16	24	-	80,00	8,70	217,878	-	-	50,77	6,80	217,244	-	29,23	0,634	0,00	0,00	0,00	6,417
12.11.16	24	-	79,64	8,70	220,061	-	-	50,94	6,80	219,403	-	28,70	0,658	0,00	0,00	0,00	6,366
13.11.16	24	-	77,83	8,70	221,022	-	-	50,68	6,80	220,334	-	27,15	0,687	0,00	0,00	0,00	6,051
14.11.16	24	-	77,22	8,70	219,665	-	-	50,72	6,80	218,955	-	26,50	0,710	0,00	0,00	0,00	5,872
15.11.16	24	-	73,08	8,70	222,229	-	-	48,81	6,80	221,142	-	24,27	1,087	0,00	0,00	0,00	5,461
16.11.16	24	-	68,99	8,70	222,694	-	-	46,68	6,80	221,897	-	22,31	0,797	0,00	0,00	0,00	5,017
17.11.16	24	-	65,64	8,70	224,861	-	-	45,07	6,80	223,988	-	20,57	0,873	0,00	0,00	0,00	4,675
18.11.16	24	-	62,79	8,70	222,526	-	-	43,52	6,80	221,588	-	19,26	0,938	0,00	0,00	0,00	4,337
19.11.16	24	-	61,79	8,70	210,960	-	-	44,72	6,80	213,217	-	17,07	-2,256	0,00	0,00	0,00	3,657
20.11.16	24	-	61,45	8,70	220,643	-	-	43,72	6,80	219,357	-	17,73	1,286	0,00	0,00	0,00	3,978
21.11.16	24	-	61,72	8,70	221,105	-	-	43,53	6,80	219,996	-	18,19	1,110	0,00	0,00	0,00	4,080
22.11.16	24	-	59,70	8,70	220,313	-	-	42,17	6,80	219,181	-	17,53	1,132	0,00	0,00	0,00	3,919
Среднее	24,00	-	68,44	8,70	218,492	-	-	46,42	6,80	217,733	-	22,01	0,760	-	-	-	4,866
Итого	744,0	-	-	-	6773,264	0,000	-	-	6,80	6749,717	0,000	-	23,546	0,00	0,00	0,00	150,86

Ориентировочно до конца месяца(+)

1763,546

1759,112

4,434

33,90

Корректировка за прошлый месяц (-)

1953,929

1945,271

8,658

36,01

Итого за ноябрь 2016 :

6582,881

6563,558

19,322

148,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
12.10.16 22:00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.10.16 22:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

148,75 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

