Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	70,90	54,04	16,86	62,33	35,23	27,09	6,00	6,00	1,47	16,86			17,83		17,83	-	62,11		1,05			2,51
24.09.16	24,00	*	70,29	52,99	17,30	61,02	34,00	27,02	6,00	6,00	1,43	17,30			18,24		18,24	-	60,84		1,05			2,49
25.09.16	24,00	*	71,91	53,27	18,64	61,77	34,21	27,56	6,00	6,00	1,47	18,64			19,62		19,62	-	61,68		1,15			2,62
26.09.16	24,00		69,64	50,81	18,84	60,54	33,54	26,99	6,00	6,00	1,38	18,84			19,76		19,76	-	60,33		1,14			2,51
27.09.16	24,00	*	68,97	51,90	17,07	60,14	33,35	26,78	6,00	6,00	1,39	17,07			17,97		17,97	-	60,02		1,02			2,42
28.09.16	24,00	*	70,23	51,13	19,09	59,13	32,66	26,47	6,00	6,00	1,35	19,09			19,99		19,99	-	59,10		1,13			2,48
29.09.16	24,00	*	33,30	22,31	10,99	55,56	30,71	24,85	6,00	6,00	0,57	10,99			11,40		11,40	-	54,38		0,60			1,16
30.09.16	24,00		79,75	61,40	18,35	63,49	39,78	23,72	6,00	6,00	1,46	18,35			19,38		19,38	-	63,24		1,16			2,62
01.10.16	24,00		78,97	60,70	18,27	62,66	38,84	23,83	6,00	6,00	1,45	18,27			19,28		19,28	-	62,45		1,14			2,59
02.10.16	24,00	*	78,52	58,86	19,67	62,53	38,35	24,19	6,00	6,00	1,43	19,67			20,69		20,69	-	62,05		1,22			2,65
03.10.16	24,00	*	79,36	62,55	16,81	63,00	38,77	24,23	6,00	6,00	1,52	16,81			17,83		17,83	-	62,82		1,06			2,57
04.10.16	24,00	*	90,76	72,13	18,64	61,95	39,03	22,92	6,00	6,00	1,65	18,64			19,74		19,74	-	61,89		1,15			2,81
05.10.16	24,00	*	73,69	52,84	20,84	57,68	36,56	21,12	6,00	6,00	1,19	20,84			21,66		21,66	-	54,18		1,13			2,32
06.10.16	24,00	*	62,89	41,95	20,94	52,98	29,35	23,63	6,00	6,00	1,01	20,94			21,61		21,61	-	51,98		1,09			2,10
07.10.16	24,00		89,29	71,29	18,01	61,51	36,39	25,12	6,00	6,00	1,79	18,01			19,14		19,14	-	61,34		1,10			2,90
08.10.16	24,00	*	87,70	69,10	18,61	59,62	34,98	24,63	6,00	6,00	1,71	18,61			19,67		19,67	-	59,39		1,11			2,81
09.10.16	24,00	*	79,96	60,78	19,18	58,04	33,58	24,46	6,00	6,00	1,50	19,18	-	-	20,14	-	20,14	-	57,57	-	1,10	-	-	2,60
10.10.16	24,00	*	79,96	60,78	19,18	58,04	33,58	24,46	6,00	6,00	1,50	19,18	-	-	20,14	-	20,14	-	57,57	-	1,10	-	-	2,60
11.10.16	24,00		92,05	73,39	18,65	62,38	35,31	27,07	6,00	6,00	1,99	18,65			19,89		19,89	-	62,26		1,16			3,15
12.10.16	24,00	*	93,33	75,77	17,56	63,27	35,50	27,77	6,00	6,00	2,11	17,56			18,85		18,85	-	63,10		1,11			3,21
13.10.16	24,00	*	100,24	85,54	14,70	63,11	35,62	27,49	6,00	6,00	2,35	14,70			16,04		16,04	-	63,09		0,93			3,28
14.10.16	24,00	*	103,46	88,69	14,77	63,62	36,60	27,02	6,00	6,00	2,40	14,77			16,16		16,16	-	63,60		0,94			3,34
15.10.16	24,00	*	102,31	88,44	13,87	63,29	36,66	26,63	6,00	6,00	2,35	13,87			15,22		15,22	-	63,28		0,88			3,23
16.10.16	24,00	*	102,04	85,53	16,51	63,77	36,80	26,97	6,00	6,00	2,31	16,51			17,89		17,89	-	63,74		1,05			3,36
17.10.16	24,00	*	103,56	88,22	15,33	63,47	36,90	26,56	6,00	6,00	2,34	15,33			16,71		16,71	-	63,46		0,97			3,32
18.10.16	24,00	*	92,28	78,60	13,68	63,38	36,57	26,81	6,00	6,00	2,11	13,68			14,91		14,91	-	63,12		0,86			2,97
19.10.16	24,00	*	90,42	75,00	15,42	64,02	36,09	27,94	6,00	6,00	2,10	15,42			16,68		16,68	-	63,86		0,98			3,08
20.10.16	24,00	*	90,15	72,38	17,76	66,52	36,31	30,21	6,00	6,00	2,19	17,76			19,16		19,16	-	66,27		1,18			3,37
21.10.16	24,00	*	88,61	74,11	14,50	68,35	37,00	31,35	6,00	6,00	2,33	14,50			15,93		15,93	-	68,09		0,99			3,31
22.10.16	24,00	*	89,65	74,00	15,64	70,16	37,57	32,59	6,00	6,00	2,42	15,64			17,18		17,18	-	69,82		1,09			3,51
Среднее	24,00	-	82,81	65,62	17,19	61,91	35,66	26,25	6,00	6,00	1,74	17,19	-	-	18,29	-	18,29	-	61,55	-	1,05	-	-	2,80
Итого	720,00		2484,18	1968,49	515,69						52,27	515,69	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00			31,64	0,00	0,00	83,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	67712,79	56110,83	20168,03	0,00	20596,66	0,00	2111,61	1364,41	-
	23.10.16 01:00	70054,59	57969,76	21095,91	0,00	21541,27	0,00	2191,02	1422,10	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **548,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ 2 ВОНТ 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.