Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016
Договор: 9136.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 9,43
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	118,25	103,83	14,42	63,80	39,47	24,33	7,00	5,00	2,53	14,42	-	-	15,56	-	15,56	-	63,71	-	0,92			3,45
24.09.16	24,00	-	115,17	100,29	14,88	62,91	38,84	24,07	7,00	5,00	2,41	14,88	-	-	16,08	-	16,08	-	62,85	-	0,94			3,35
25.09.16	24,00	-	121,65	102,24	19,41	63,68	39,53	24,15	7,00	5,00	2,47	19,41	-	-	20,65	-	20,65	-	63,66	-	1,24			3,71
26.09.16	24,00	-	114,14	99,30	14,84	62,13	38,33	23,80	7,00	5,00	2,36	14,84	-	-	16,03	-	16,03	-	62,03	-	0,92			3,29
27.09.16	24,00	-	118,61	100,58	18,03	61,90	38,55	23,35	7,00	5,00	2,35	18,03	-	-	19,17	-	19,17	-	61,95	-	1,12			3,46
28.09.16	24,00	-	117,38	102,25	15,13	61,14	38,12	23,02	7,00	5,00	2,35	15,13	-	-	16,22	-	16,22	-	61,21	-	0,93			3,28
29.09.16	24,00	-	127,63	113,64	13,99	62,84	39,81	23,03	7,00	5,00	2,62	13,99	-	-	15,08	-	15,08	-	62,84	-	0,88			3,50
30.09.16	24,00	-	131,26	116,46	14,80	65,54	41,29	24,25	7,00	5,00	2,83	14,80	-	-	16,20	-	16,20	-	65,49	-	0,97			3,80
01.10.16	24,00	-	131,68	116,86	14,82	64,41	40,43	23,98	7,00	5,00	2,80	14,82	-	-	15,95	-	15,95	-	64,36	-	0,95			3,76
02.10.16	24,00	-	133,75	116,46	17,29	64,46	40,38	24,08	7,00	5,00	2,80	17,29	-	-	18,73	-	18,73	-	64,44	-	1,11			3,92
03.10.16	24,00	-	133,04	118,49	14,55	64,80	40,91	23,89	7,00	5,00	2,83	14,55	-	-	15,80	-	15,80	-	64,75	-	0,94			3,77
04.10.16	24,00	-	139,63	120,33	19,30	63,49	40,16	23,33	7,00	5,00	2,81	19,30	-	-	20,84	-	20,84	-	63,45	-	1,22			4,03
05.10.16	24,00	-	111,32	94,24	17,08	57,84	36,51	21,33	7,00	5,00	2,03	17,08	-	-	17,68	-	17,68	-	57,05	-	0,97			3,00
06.10.16	24,00	-	110,04	93,03	17,01	56,32	33,00	23,32	7,00	5,00	2,16	17,01	-	-	18,10	-	18,10	-	56,51	-	0,96			3,13
07.10.16	24,00	-	143,37	125,02	18,35	62,99	38,73	24,26	7,00	5,00	3,03	18,35	-	-	19,82	-	19,82	-	62,87	-	1,15			4,19
08.10.16	24,00	-	143,36	129,71	13,65	61,29	37,40	23,89	7,00	5,00	3,10	13,65	-	-	14,99	-	14,99	-	61,19	-	0,84			3,94
09.10.16	24,00	-	146,82	130,97	15,85	62,94	37,92	25,02	7,00	5,00	3,28	15,85	-	-	17,22	-	17,22	-	62,93	-	1,00			4,28
10.10.16	24,00	-	146,87	131,31	15,56	63,70	38,33	25,37	7,00	5,00	3,33	15,56	-	-	16,97	-	16,97	-	63,67	-	0,99			4,32
11.10.16	24,00	-	140,04	129,55	10,49	64,73	38,87	25,86	7,00	5,00	3,34	10,49	-	-	11,63	-	11,63	-	65,02	-	0,68			4,03
12.10.16	24,00	-	141,82	126,01	15,81	64,75	40,08	24,67	7,00	5,00	3,11	15,81	-	-	17,24	-	17,24	-	64,57	-	1,02			4,13
13.10.16	24,00	-	132,43	116,77	15,66	64,83	40,00	24,83	7,00	5,00	2,90	15,66	-	-	17,26	-	17,26	-	64,79	-	1,01			3,92
14.10.16	24,00	-	92,82	83,75	9,07	64,45	39,56	24,89	7,00	5,00	2,09	9,07	-	-	10,19	-	10,19	-	64,42	-	0,58			2,67
15.10.16	24,00	-	164,07	147,50	16,57	64,91	41,15	23,76	7,00	5,00	3,51	16,57	-	-	18,32	-	18,32	-	64,92	-	1,08			4,58
16.10.16	24,00	-	163,50	145,07	18,43	65,43	41,30	24,13	7,00	5,00	3,50	18,43	-	-	20,14	-	20,14	-	65,37	-	1,20			4,71
17.10.16	24,00	-	163,47	148,60	14,87	65,17	41,08	24,09	7,00	5,00	3,58	14,87	-	-	16,70	-	16,70	-	65,15	-	0,97			4,55
18.10.16	24,00	-	163,27	148,73	14,54	65,10	40,83	24,27	7,00	5,00	3,61	14,54	-	-	15,93	-	15,93	-	65,06	-	0,95			4,56
19.10.16	24,00	-	162,39	149,04	13,35	66,37	40,86	25,51	7,00	5,00	3,80	13,35	-	-	15,39	-	15,39	-	66,42	-	0,89			4,69
20.10.16	24,00	-	163,53	149,44	14,09	68,71	41,90	26,81	7,00	5,00	4,01	14,09	-	-	16,09	-	16,09	-	68,71	-	0,97			4,98
21.10.16	24,00	-	161,06	150,46	10,60	70,68	42,55	28,13	7,00	5,00	4,23	10,60	-	-	12,80	-	12,80	-	70,69	-	0,75			4,98
22.10.16	24,00	-	163,04	150,54	12,50	72,32	43,05	29,27	7,00	5,00	4,41	12,50	-	-	14,57	-	14,57	-	72,25	-	0,90			5,31
Среднее	24,00	-	137,18	122,02	15,16	64,12	39,63	24,49	7,00	5,00	3,01	15,16	-	-	16,58	-	16,58	-	64,08	-	0,97	-	-	3,97
Итого	720,00		4115,41	3660,47	454,94						90,19	454,94	0,00	0,00	497,35	0,00	497,35	0,00			29,05	0,00	0,00	119,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	27.07.16 09:00	82457,48	74315,24	14693,86	-	15026,15	-	2231,30	-	
	27.07.16 09:00	82457,48	74315,24	14693,86	-	15026,15	-	2231,30	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **497,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта