Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 208238

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(hΣ-hхв) лето: M1(h1-hΣ)+Mr(hΣ-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.16	24,00	-	105,29	98,28	7,01	64,24	41,84	22,40	7,00	5,00	1,66	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,13	-	0,99			2,65
02.10.16	24,00	-	110,71	98,28	12,43	64,22	42,01	22,21	7,00	5,00	1,99	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,15	-	0,99			2,98
03.10.16	24,00	-	111,42	98,28	13,14	64,60	42,06	22,54	7,00	5,00	2,06	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,51	-	1,00			3,06
04.10.16	24,00	-	120,86	98,28	22,58	63,32	42,13	21,19	7,00	5,00	2,53	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	63,25	-	0,98			3,51
05.10.16	24,00	-	93,47	98,28	-4,81	58,06	35,41	22,65	7,00	5,00	1,06	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	57,41	-	0,89			1,95
06.10.16	24,00	-	95,05	98,28	-3,23	55,70	34,12	21,58	7,00	5,00	1,08	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	55,54	-	0,86			1,94
07.10.16	24,00	-	122,29	98,28	24,01	62,86	40,63	22,23	7,00	5,00	2,72	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	62,72	-	0,97			3,69
08.10.16	24,00	-	119,46	98,28	21,18	61,11	39,07	22,04	7,00	5,00	2,52	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	60,98	-	0,95			3,46
09.10.16	24,00	-	122,34	98,28	24,06	62,73	39,85	22,88	7,00	5,00	2,79	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	62,67	-	0,97			3,76
10.10.16	24,00	-	125,84	98,28	27,56	63,54	41,00	22,54	7,00	5,00	2,98	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	63,49	-	0,98			3,97
11.10.16	24,00	-	127,88	98,28	29,60	64,42	41,36	23,06	7,00	5,00	3,17	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,40	-	1,00			4,17
12.10.16	24,00	-	134,71	98,28	36,43	64,55	41,96	22,59	7,00	5,00	3,57	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,44	-	1,00			4,57
13.10.16	24,00	-	130,59	98,28	32,31	64,67	41,57	23,10	7,00	5,00	3,36	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,59	-	1,00			4,36
14.10.16	24,00	-	137,43	98,28	39,15	65,08	42,72	22,36	7,00	5,00	3,74	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	65,00	-	1,01			4,75
15.10.16	24,00	-	141,91	98,28	43,63	64,71	43,07	21,64	7,00	5,00	3,95	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,66	-	1,00			4,95
16.10.16	24,00	-	139,42	98,28	41,14	65,23	43,13	22,10	7,00	5,00	3,85	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	65,14	-	1,01			4,86
17.10.16	24,00	-	136,35	98,28	38,07	64,93	42,43	22,50	7,00	5,00	3,68	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,88	-	1,01			4,68
18.10.16	24,00	-	135,42	98,28	37,14	64,87	42,16	22,71	7,00	5,00	3,64	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,80	-	1,00			4,64
19.10.16	24,00	-	132,09	98,28	33,81	66,04	41,85	24,19	7,00	5,00	3,59	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	66,03	-	1,02			4,61
20.10.16	24,00	-	131,69	98,28	33,41	68,42	42,97	25,45	7,00	5,00	3,73	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	68,36	-	1,06			4,79
21.10.16	24,00	-	132,47	98,28	34,19	70,43	43,93	26,50	7,00	5,00	3,92	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	70,42	-	1,09			5,01
22.10.16	24,00	-	134,59	98,28	36,31	72,11	44,72	27,39	7,00	5,00	4,19	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,01	-	1,12			5,31
Среднее	24,00	-	124,60	98,28	26,32	64,36	41,36	22,99	7,00	5,00	2,99	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	64,25	-	1,00	-	-	3,99
Итого	528,00		2741,28	2162,15	579,13						65,76	341,07	0,00	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00			21,92	0,00	0,00	87,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.16 01:00	35778,37	34816,55	7812,70	-	7990,59	-	650,47	-	-
	23.10.16 01:00	38519,65	34816,55	9105,39	-	9308,28	-	827,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -3,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **347,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.