Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	87,49	72,78	14,71	64,43	41,44	22,99	7,00	5,00	1,68	14,71	-	-	15,77	-	15,77	-	64,34	-	0,95			2,62
24.09.16	24,00	-	88,43	70,45	17,98	63,50	40,57	22,93	7,00	5,00	1,62	17,98	-	-	19,13	-	19,13	-	63,44	-	1,14			2,76
25.09.16	24,00	-	89,09	71,39	17,70	64,22	41,08	23,14	7,00	5,00	1,65	17,70	-	-	18,85	-	18,85	-	64,15	-	1,14			2,79
26.09.16	24,00	-	83,71	68,39	15,32	62,69	40,19	22,50	7,00	5,00	1,54	15,32	-	-	16,35	-	16,35	-	62,58	-	0,96			2,50
27.09.16	24,00	-	84,66	68,64	16,02	62,37	40,36	22,01	7,00	5,00	1,51	16,02	-	-	17,06	-	17,06	-	62,34	-	1,00			2,51
28.09.16	24,00	-	86,06	69,75	16,31	61,63	39,72	21,91	7,00	5,00	1,53	16,31	-	-	17,34	-	17,34	-	61,64	-	1,01			2,54
29.09.16	24,00	-	48,93	38,93	10,00	61,52	48,18	13,34	7,00	5,00	0,52	10,00	-	-	10,43	-	10,43	-	62,46	-	0,62			1,14
30.09.16	24,00	-	96,22	79,35	16,87	65,91	50,72	15,19	7,00	5,00	1,21	16,87	-	-	17,84	-	17,84	-	65,84	-	1,11			2,32
01.10.16	24,00	-	97,43	80,48	16,95	64,93	44,71	20,22	7,00	5,00	1,63	16,95	-	-	18,11	-	18,11	-	64,86	-	1,10			2,73
02.10.16	24,00	-	98,00	79,26	18,74	64,88	44,01	20,87	7,00	5,00	1,66	18,74	-	-	19,90	-	19,90	-	64,83	-	1,21			2,87
03.10.16	24,00	-	96,18	80,75	15,43	65,25	42,15	23,10	7,00	5,00	1,87	15,43	-	-	16,61	-	16,61	-	65,19	-	1,01			2,88
04.10.16	24,00	-	101,55	86,67	14,88	63,92	40,34	23,58	7,00	5,00	2,05	14,88	-	-	16,13	-	16,13	-	63,86	-	0,95			3,00
05.10.16	24,00	-	80,19	60,83	19,36	58,59	37,09	21,50	7,00	5,00	1,32	19,36	-	-	20,25	-	20,25	-	58,05	-	1,12			2,44
06.10.16	24,00	-	82,17	62,26	19,91	56,69	33,17	23,52	7,00	5,00	1,46	19,91	-	-	20,85	-	20,85	-	56,74	-	1,13			2,59
07.10.16	24,00	-	104,45	89,42	15,03	63,41	39,00	24,41	7,00	5,00	2,19	15,03	-	-	16,27	-	16,27	-	63,29	-	0,95			3,14
08.10.16	24,00	-	104,04	87,65	16,39	61,69	38,15	23,54	7,00	5,00	2,06	16,39	-	-	17,65	-	17,65	-	61,61	-	1,01			3,07
09.10.16	24,00	-	107,31	87,84	19,47	63,35	38,86	24,49	7,00	5,00	2,15	19,47	-	-	20,80	-	20,80	-	63,32	-	1,23			3,39
10.10.16	24,00	-	107,83	89,61	18,22	64,15	38,80	25,35	7,00	5,00	2,27	18,22	-	-	19,58	-	19,58	-	64,10	-	1,17			3,44
11.10.16	24,00	-	108,86	92,63	16,23	65,04	39,11	25,93	7,00	5,00	2,40	16,23	-	-	17,66	-	17,66	-	65,05	-	1,06			3,46
12.10.16	24,00	-	107,96	92,59	15,37	65,11	38,97	26,14	7,00	5,00	2,42	15,37	-	-	16,78	-	16,78	-	65,00	-	1,00			3,42
13.10.16	24,00	-	105,57	89,88	15,69	65,27	38,31	26,96	7,00	5,00	2,42	15,69	-	-	17,08	-	17,08	-	65,21	-	1,02			3,45
14.10.16	24,00	-	108,14	94,45	13,69	65,65	39,16	26,49	7,00	5,00	2,50	13,69	-	-	15,10	-	15,10	-	65,58	-	0,90			3,40
15.10.16	24,00	-	110,24	93,80	16,44	65,28	39,19	26,09	7,00	5,00	2,45	16,44	-	-	17,87	-	17,87	-	65,25	-	1,07			3,52
16.10.16	24,00	-	109,50	91,97	17,53	65,79	39,36	26,43	7,00	5,00	2,43	17,53	-	-	18,98	-	18,98	-	65,72	-	1,15			3,58
17.10.16	24,00	-	110,90	94,20	16,70	65,51	39,47	26,04	7,00	5,00	2,45	16,70	-	-	18,14	-	18,14	-	65,46	-	1,09			3,55
18.10.16	24,00	-	110,95	93,65	17,30	65,47	39,25	26,22	7,00	5,00	2,46	17,30	-	-	18,76	-	18,76	-	65,42	-	1,13			3,59
19.10.16	24,00	-	108,93	91,54	17,39	66,71	38,73	27,98	7,00	5,00	2,56	17,39	-	-	18,92	-	18,92	-	66,72	-	1,16			3,72
20.10.16	24,00	-	108,69	92,27	16,42	69,11	39,48	29,63	7,00	5,00	2,73	16,42	-	-	18,07	-	18,07	-	69,08	-	1,13			3,87
21.10.16	24,00	-	107,74	92,79	14,95	71,12	40,28	30,84	7,00	5,00	2,86	14,95	-	-	16,70	-	16,70	-	71,10	-	1,06			3,93
22.10.16	24,00	-	108,51	93,09	15,42	72,80	41,01	31,79	7,00	5,00	2,96	15,42	-	-	17,31	-	17,31	-	72,73	-	1,12			4,08
Среднее	24,00	-	98,32	81,91	16,41	64,53	40,36	24,17	7,00	5,00	2,02	16,41	-	-	17,68	-	17,68	-	64,50	-	1,06	-	-	3,08
Итого	720,00		2949,73	2457,31	492,42						60,58	492,42	0,00	0,00	530,29	0,00	530,29	0,00			31,71	0,00	0,00	92,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 01:00	25559,41	19311,01	8163,43	-	8355,80	-	913,44	-	-
	23.10.16 15:00	28483,26	21750,79	9694,37	-	9916,64	-	1005,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **530,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учетного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» ОКТ 2016 г.