Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	90,81	77,05	13,76	63,93	40,63	23,30	7,00	5,00	1,80	13,76	-	-	14,83	-	14,83	-	63,75	-	0,88			2,68
24.09.16	24,00	-	89,39	74,87	14,52	63,01	39,86	23,15	7,00	5,00	1,74	14,52	-	-	15,66	-	15,66	-	62,84	-	0,91			2,65
25.09.16	24,00	-	93,07	74,66	18,41	63,78	40,52	23,26	7,00	5,00	1,74	18,41	-	-	19,60	-	19,60	-	63,63	-	1,17			2,91
26.09.16	24,00	-	87,77	71,78	15,99	62,25	39,73	22,52	7,00	5,00	1,62	15,99	-	-	17,00	-	17,00	-	62,06	-	0,99			2,61
27.09.16	24,00	-	86,53	72,70	13,83	61,93	39,71	22,22	7,00	5,00	1,61	13,83	-	-	14,77	-	14,77	-	61,82	-	0,85			2,47
28.09.16	24,00	-	89,03	73,49	15,54	61,18	39,18	22,00	7,00	5,00	1,62	15,54	-	-	16,60	-	16,60	-	61,09	-	0,95			2,57
29.09.16	24,00	-	49,89	39,23	10,66	62,07	39,84	22,23	7,00	5,00	0,88	10,66	-	-	11,23	-	11,23	-	61,83	-	0,66			1,54
30.09.16	24,00	-	100,13	85,00	15,13	65,56	43,70	21,86	7,00	5,00	1,86	15,13	-	-	16,32	-	16,32	-	65,41	-	0,99			2,85
01.10.16	24,00	-	99,19	84,15	15,04	64,53	43,05	21,48	7,00	5,00	1,81	15,04	-	-	16,20	-	16,20	-	64,37	-	0,97			2,78
02.10.16	24,00	-	99,50	82,28	17,22	64,49	42,32	22,17	7,00	5,00	1,83	17,22	-	-	18,40	-	18,40	-	64,33	-	1,11			2,94
03.10.16	24,00	-	100,00	84,18	15,82	64,83	42,34	22,49	7,00	5,00	1,90	15,82	-	-	17,01	-	17,01	-	64,66	-	1,02			2,92
04.10.16	24,00	-	105,82	90,01	15,81	63,52	41,91	21,61	7,00	5,00	1,95	15,81	-	-	17,00	-	17,00	-	63,35	-	1,00			2,95
05.10.16	24,00	-	81,72	62,58	19,14	58,08	38,73	19,35	7,00	5,00	1,23	19,14	-	-	19,78	-	19,78	-	57,22	-	1,10			2,32
06.10.16	24,00	-	85,62	64,24	21,38	56,29	35,82	20,47	7,00	5,00	1,32	21,38	-	-	22,20	-	22,20	-	56,18	-	1,20			2,52
07.10.16	24,00	-	112,14	91,40	20,74	63,11	42,12	20,99	7,00	5,00	1,92	20,74	-	-	21,96	-	21,96	-	62,89	-	1,30			3,23
08.10.16	24,00	-	105,49	91,82	13,67	61,37	41,00	20,37	7,00	5,00	1,88	13,67	-	-	14,57	-	14,57	-	61,19	-	0,84			2,71
09.10.16	24,00	-	110,35	90,99	19,36	63,04	41,80	21,24	7,00	5,00	1,93	19,36	-	-	20,42	-	20,42	-	62,90	-	1,22			3,15
10.10.16	24,00	-	108,68	94,50	14,18	63,79	42,17	21,62	7,00	5,00	2,04	14,18	-	-	15,41	-	15,41	-	63,64	-	0,90			2,95
11.10.16	24,00	-	111,11	97,52	13,59	64,70	42,80	21,90	7,00	5,00	2,14	13,59	-	-	14,74	-	14,74	-	64,62	-	0,88			3,02
12.10.16	24,00	-	111,67	96,60	15,07	64,78	42,68	22,10	7,00	5,00	2,14	15,07	-	-	16,42	-	16,42	-	64,58	-	0,97			3,12
13.10.16	24,00	-	113,32	93,07	20,25	64,94	42,34	22,60	7,00	5,00	2,11	20,25	-	-	21,41	-	21,41	-	64,79	-	1,31			3,42
14.10.16	24,00	-	114,74	100,59	14,15	65,33	43,37	21,96	7,00	5,00	2,21	14,15	-	-	15,37	-	15,37	-	65,18	-	0,92			3,13
15.10.16	24,00	-	116,40	99,69	16,71	64,96	43,39	21,57	7,00	5,00	2,15	16,71	-	-	17,98	-	17,98	-	64,84	-	1,08			3,24
16.10.16	24,00	-	115,42	98,04	17,38	65,47	43,58	21,89	7,00	5,00	2,15	17,38	-	-	18,61	-	18,61	-	65,31	-	1,14			3,28
17.10.16	24,00		115,52	99,44	16,08	65,25	43,45	21,81	7,00	5,00	2,17	16,08	-	-	17,32	-	17,32	-	65,11	-	1,05			3,22
18.10.16	24,00	-	115,50	101,02	14,48	65,14	43,15	21,99	7,00	5,00	2,23	14,48	-	-	15,50	-	15,50	-	64,98	-	0,94			3,17
19.10.16	24,00	-	113,61	98,55	15,06	66,38	43,01	23,37	7,00	5,00	2,30	15,06	-	-	16,21	-	16,21	-	66,32	-	1,00			3,30
20.10.16	24,00	-	113,47	99,85	13,62	68,71	44,13	24,58	7,00	5,00	2,46	13,62	-	-	14,88	-	14,88	-	68,57	-	0,93			3,39
21.10.16	24,00	-	112,75	99,97	12,78	70,72	45,11	25,61	7,00	5,00	2,56	12,78	-	-	14,02	-	14,02	-	70,60	-	0,90			3,47
22.10.16	24,00	-	116,87	98,52	18,35	72,40	45,88	26,52	7,00	5,00	2,62	18,35	-	-	19,77	-	19,77	-	72,24	-	1,33			3,95
Среднее	24,00	-	102,18	86,26	15,92	64,18	41,91	22,27	7,00	5,00	1,93	15,92	-	-	17,04	-	17,04	-	64,01	-	1,02	-	-	2,95
Итого	720,00		3065,51	2587,79	477,72						57,93	477,72	0,00	0,00	511,19	0,00	511,19	0,00			30,52	0,00	0,00	88,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	47315,75	36659,42	13337,78	-	13627,42	-	1471,12	-	-
	23.10.16 01:00	50380,21	39248,49	14929,97	-	15250,11	-	1559,40	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **511,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.