Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00		98,63	72,63	26,00	63,62	63,30	0,31	5,00	4,00	0,04	25,92			26,41		26,41	-	63,28		1,64			1,68
24.09.16	24,00		94,06	69,40	24,66	62,27	61,92	0,36	5,00	4,00	0,04	24,61			25,05		25,05	-	61,98		1,53			1,56
25.09.16	24,00		97,62	70,18	27,44	63,06	62,65	0,41	5,00	4,00	0,04	27,32			27,83		27,83	-	62,91		1,72			1,76
26.09.16	24,00		94,11	67,09	27,03	61,80	61,45	0,35	5,00	4,00	0,04	26,90			27,38		27,38	-	61,52		1,65			1,70
27.09.16	24,00	*	95,15	66,54	28,61	61,44	51,49	9,95	5,00	4,00	0,75	27,32			27,80		27,80	-	61,31		1,67			2,42
28.09.16	24,00		95,47	65,03	30,45	60,40	36,11	24,29	5,00	4,00	1,80	26,85			27,31		27,31	-	60,35		1,62			3,42
29.09.16	24,00		98,53	74,07	24,46	61,95	36,76	25,19	5,00	4,00	1,99	22,52			22,92		22,92	-	61,87		1,39			3,38
30.09.16	24,00		103,64	77,02	26,62	64,82	38,13	26,68	5,00	4,00	2,19	24,61			25,09		25,09	-	64,56		1,59			3,78
01.10.16	24,00		107,47	76,60	30,87	63,96	37,46	26,50	5,00	4,00	2,18	28,66			29,20		29,20	-	63,77		1,83			4,01
02.10.16	24,00		103,90	75,57	28,33	63,80	37,16	26,64	5,00	4,00	2,17	26,02			26,51		26,51	-	63,63		1,66			3,82
03.10.16	24,00	*	104,40	76,15	28,25	64,28	36,80	27,48	5,00	4,00	2,29	25,31			25,80		25,80	-	64,11		1,62			3,91
04.10.16	24,00		109,21	80,09	29,12	63,17	35,96	27,21	5,00	4,00	2,35	26,52			27,02		27,02	-	63,03		1,67			4,02
05.10.16	24,00	*	100,34	71,43	28,91	58,26	34,00	24,26	5,00	4,00	1,76	29,30			29,74		29,74	-	56,55		1,66			3,42
06.10.16	24,00	*	66,72	50,98	15,75	50,48	28,28	22,21	5,00	4,00	0,99	18,85			19,08		19,08	-	49,92		0,94			1,93
07.10.16	24,00		138,95	109,88	29,08	62,94	37,33	25,60	5,00	4,00	3,03	25,89			26,36		26,36	-	62,51		1,62			4,64
08.10.16	24,00	*	137,30	106,75	30,55	61,04	35,96	25,08	5,00	4,00	2,96	26,16			26,61		26,61	-	60,67		1,59			4,54
09.10.16	24,00		141,63	108,84	32,79	62,56	36,10	26,46	5,00	4,00	3,05	30,17			30,72		30,72	-	62,44		1,88			4,93
10.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
11.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
12.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
13.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
14.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
15.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
16.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
17.10.16	24,00	*	139,30	108,49	30,81	62,18	36,46	25,71	5,00	4,00	3,01	27,41			27,90		27,90	-	61,87		1,70	-	-	4,71
18.10.16	24,00		146,38	119,21	27,18	64,81	36,49	28,31	5,00	4,00	3,52	25,02			25,51		25,51	-	64,51		1,61			5,14
19.10.16	24,00		146,66	117,31	29,35	65,60	35,95	29,65	5,00	4,00	3,62	27,15			27,69		27,69	-	65,62		1,78			5,40
20.10.16	24,00		147,40	118,53	28,86	68,12	36,75	31,37	5,00	4,00	3,87	26,75			27,32		27,32	-	67,85		1,82			5,69
21.10.16	24,00		146,96	119,09	27,87	70,09	37,42	32,67	5,00	4,00	4,04	25,74			26,32		26,32	-	70,02		1,80			5,85
22.10.16	24,00		145,37	119,80	25,56	71,87	38,07	33,80	5,00	4,00	4,21	23,46			24,01		24,01	-	71,46		1,68			5,89
Среднее	24,00	-	121,14	92,67	28,47	62,92	40,24	22,68	5,00	4,00	2,37	26,34	-	-	26,83	-	26,83	-	62,63	-	1,65	-	-	4,02
Итого	720,00		3634,28	2780,09	854,19						71,00	790,31	0,00	0,00	804,84	0,00	804,84	0,00			49,54	0,00	0,00	120,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	145017,47	118172,14	30477,92	0,00	31167,91	0,00	5570,66	2124,67	-
	23.10.16 01:00	147685,74	120203,41	31075,27	0,00	31776,38	0,00	5665,47	2162,35	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -7,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **804,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта