Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	55,31	43,31	12,00	60,64	38,74	21,90	7,00	5,00	0,73	35,11	25,53	9,57	35,70	25,80	9,90	-	60,40	46,06	0,95	-	-	1,68
24.09.16	24,00	-	55,31	43,31	12,00	60,64	38,74	21,90	7,00	5,00	0,73	35,11	25,53	9,57	35,70	25,80	9,90	-	60,40	46,06	0,95	-	-	1,68
25.09.16	24,00	-	55,31	43,31	12,00	60,64	38,74	21,90	7,00	5,00	0,73	35,11	25,53	9,57	35,70	25,80	9,90	-	60,40	46,06	0,95	-	-	1,68
26.09.16	24,00	-	55,61	44,54	11,07	61,21	39,28	21,93	7,00	5,00	0,75	35,10	26,54	8,56	35,71	26,86	8,85	-	60,98	46,63	0,90			1,66
27.09.16	24,00	-	55,13	42,67	12,46	60,83	38,88	21,95	7,00	5,00	0,72	35,12	25,04	10,08	35,71	25,29	10,42	-	60,55	46,21	0,97			1,69
28.09.16	24,00	-	55,20	42,72	12,48	59,89	38,07	21,82	7,00	5,00	0,72	35,10	25,02	10,08	35,68	25,25	10,43	-	59,68	45,34	0,96			1,68
29.09.16	24,00	-	59,43	48,19	11,24	61,59	39,84	21,75	7,00	5,00	0,80	37,62	28,90	8,72	38,34	29,19	9,15	-	61,33	47,37	0,94			1,74
30.09.16	24,00	-	62,45	50,50	11,95	64,41	41,80	22,61	7,00	5,00	0,85	39,94	30,30	9,64	40,67	30,63	10,04	-	64,19	49,60	1,06			1,91
01.10.16	24,00	-	62,15	49,63	12,52	63,40	41,14	22,26	7,00	5,00	0,83	39,76	29,56	10,20	40,48	29,87	10,61	-	63,18	48,94	1,07			1,90
02.10.16	24,00	-	61,05	47,95	13,10	63,27	40,48	22,79	7,00	5,00	0,84	39,02	28,33	10,69	39,74	28,66	11,08	-	63,03	48,47	1,09			1,92
03.10.16	24,00	-	61,50	49,59	11,91	63,72	40,91	22,81	7,00	5,00	0,85	39,14	29,64	9,50	39,86	29,97	9,89	-	63,49	48,85	1,04			1,89
04.10.16	24,00	-	64,86	53,56	11,30	62,57	40,80	21,77	7,00	5,00	0,87	41,27	32,30	8,97	42,05	32,68	9,37	-	62,36	48,51	1,01			1,87
05.10.16	24,00	-	51,24	38,87	12,37	57,67	37,17	20,50	7,00	5,00	0,63	32,83	22,26	10,57	33,29	22,45	10,84	-	57,17	44,81	0,88			1,51
06.10.16	24,00	-	40,68	31,62	9,06	52,66	34,98	17,68	7,00	5,00	0,40	27,05	17,97	9,08	27,42	18,13	9,29	-	51,88	42,87	0,64			1,04
07.10.16	24,00	-	102,36	88,52	13,84	62,78	45,64	17,14	7,00	5,00	1,18	66,00	55,04	10,96	67,19	55,79	11,40	-	62,63	53,23	1,20			2,39
08.10.16	24,00	-	97,51	84,23	13,28	60,97	44,09	16,88	7,00	5,00	1,09	62,93	52,18	10,75	64,03	52,82	11,21	-	60,83	51,41	1,15			2,23
09.10.16	24,00	-	97,62	81,69	15,93	62,51	44,76	17,75	7,00	5,00	1,15	63,04	50,16	12,88	64,23	50,80	13,43	-	62,36	52,42	1,30			2,45
10.10.16	24,00	-	98,08	85,28	12,80	63,33	45,56	17,77	7,00	5,00	1,19	62,77	53,12	9,65	63,97	53,85	10,12	-	63,18	53,21	1,14			2,33
11.10.16	24,00	-	98,32	86,10	12,22	64,00	45,96	18,04	7,00	5,00	1,23	62,66	53,96	8,70	63,87	54,70	9,17	-	63,86	53,71	1,11			2,34
12.10.16	24,00	-	100,75	87,36	13,39	64,43	46,33	18,10	7,00	5,00	1,26	64,57	54,55	10,02	65,78	55,33	10,45	-	64,26	54,28	1,19			2,45
13.10.16	24,00	-	99,29	86,20	13,09	64,42	45,80	18,62	7,00	5,00	1,26	63,63	53,82	9,81	64,83	54,58	10,25	-	64,26	53,81	1,19			2,45
14.10.16	24,00	-	100,98	88,24	12,74	64,82	46,40	18,42	7,00	5,00	1,27	64,65	55,19	9,46	65,86	55,96	9,90	-	64,66	54,39	1,18			2,45
15.10.16	24,00	-	98,29	86,43	11,86	64,39	46,11	18,28	7,00	5,00	1,24	62,75	54,07	8,68	63,95	54,84	9,11	-	64,23	54,01	1,11			2,35
16.10.16	24,00	-	95,65	81,88	13,77	64,89	45,97	18,92	7,00	5,00	1,21	61,50	50,82	10,68	62,70	51,54	11,16	-	64,73	54,02	1,23			2,44
17.10.16	24,00	-	96,50	83,29	13,21	64,60	45,75	18,85	7,00	5,00	1,24	60,70	50,63	10,07	61,88	51,31	10,57	-	64,44	53,93	1,18			2,42
18.10.16	24,00	-	95,21	82,67	12,54	64,55	45,49	19,06	7,00	5,00	1,23	59,65	49,99	9,66	60,84	50,68	10,16	-	64,37	53,67	1,16			2,39
19.10.16	24,00	-	92,61	80,60	12,01	65,52	45,19	20,33	7,00	5,00	1,25	58,01	48,70	9,31	59,18	49,36	9,82	-	65,36	53,64	1,18			2,43
20.10.16	24,00	-	93,69	81,59	12,10	67,94	46,49	21,45	7,00	5,00	1,32	58,82	49,41	9,41	60,05	50,11	9,94	-	67,75	55,38	1,25			2,57
21.10.16	24,00	-	93,56	81,53	12,03	69,90	47,60	22,30	7,00	5,00	1,38	58,73	49,54	9,19	60,02	50,30	9,72	-	69,73	56,84	1,28			2,66
22.10.16	24,00	-	94,54	80,29	14,25	71,64	48,52	23,12	7,00	5,00	1,42	59,88	48,49	11,39	61,32	49,29	12,03	-	71,44	58,20	1,46			2,88
Среднее	24,00	-	78,34	65,86	12,48	63,13	42,84	20,29	7,00	5,00	1,01	49,92	40,07	9,85	50,86	40,59	10,27	-	62,90	50,73	1,09	-	-	2,10
Итого	720,00		2350,20	1975,67	374,53						30,38	1497,56	1202,13	295,43	1525,75	1217,64	308,11	0,00			32,69	0,00	0,00	63,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	26671,77	9403,62	16180,89	13693,97	16561,41	13927,27	2413,03	-	-
	24.10.16 01:00	29123,24	11335,14	17743,19	14949,20	18153,63	15198,90	1484,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; подпись потребителя
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -2,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **308,11** куб.м;

_____ /_____/

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта