Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8820.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 103 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	70,52	49,31	21,21	64,20	38,28	25,92	7,00	5,00	1,61	16,08	-	-	16,37	-	16,37	-	63,77	-	1,03			2,64
24.09.16	24,00	-	68,15	47,37	20,78	63,22	37,45	25,77	7,00	5,00	1,55	15,64	-	-	15,92	-	15,92	-	63,18	-	0,99			2,54
25.09.16	24,00	-	69,86	47,79	22,07	63,95	37,95	26,00	7,00	5,00	1,57	16,92	-	-	17,23	-	17,23	-	63,98	-	1,09			2,66
26.09.16	24,00	-	65,64	45,74	19,90	62,54	37,07	25,47	7,00	5,00	1,48	15,02	-	-	15,29	-	15,29	-	62,37	-	0,94			2,41
27.09.16	24,00	-	65,58	46,20	19,38	62,18	37,26	24,92	7,00	5,00	1,46	14,46	-	-	14,72	-	14,72	-	62,07	-	0,90			2,36
28.09.16	24,00	-	67,76	47,03	20,73	61,29	36,75	24,54	7,00	5,00	1,46	15,63	-	-	15,92	-	15,92	-	61,38	-	0,96			2,42
29.09.16	24,00	-	72,40	51,50	20,90	62,93	38,34	24,59	7,00	5,00	1,60	15,61	-	-	15,90	-	15,90	-	63,02	-	0,98			2,58
30.09.16	24,00	-	73,54	53,68	19,86	65,76	40,11	25,65	7,00	5,00	1,74	14,41	-	-	14,70	-	14,70	-	65,72	-	0,95			2,68
01.10.16	24,00	-	73,13	53,46	19,67	64,72	39,34	25,38	7,00	5,00	1,71	14,26	-	-	14,53	-	14,53	-	64,60	-	0,92			2,63
02.10.16	24,00	-	74,57	52,62	21,95	64,66	38,87	25,79	7,00	5,00	1,71	16,51	-	-	16,82	-	16,82	-	64,62	-	1,07			2,78
03.10.16	24,00	-	75,13	53,55	21,58	65,10	39,13	25,97	7,00	5,00	1,74	16,27	-	-	16,56	-	16,56	-	65,05	-	1,06			2,80
04.10.16	24,00	-	77,51	56,66	20,85	63,80	38,33	25,47	7,00	5,00	1,80	15,28	-	-	15,56	-	15,56	-	63,70	-	0,98			2,77
05.10.16	24,00	-	67,66	43,39	24,27	58,51	34,77	23,74	7,00	5,00	1,38	18,80	-	-	19,09	-	19,09	-	56,89	-	1,07			2,45
06.10.16	24,00	-	48,11	29,89	18,22	53,25	30,69	22,56	7,00	5,00	0,79	16,23	-	-	16,43	-	16,43	-	52,93	-	0,86			1,65
07.10.16	24,00	-	89,99	66,15	23,84	63,47	38,29	25,18	7,00	5,00	2,07	17,50	-	-	17,80	-	17,80	-	63,15	-	1,11			3,18
08.10.16	24,00	-	89,41	65,53	23,88	61,64	37,34	24,30	7,00	5,00	1,96	18,03	-	-	18,37	-	18,37	-	61,42	-	1,11			3,06
09.10.16	24,00	-	89,71	65,50	24,21	63,28	37,84	25,44	7,00	5,00	2,04	18,35	-	-	18,67	-	18,67	-	63,35	-	1,16			3,20
10.10.16	24,00	-	89,30	67,40	21,90	64,10	38,01	26,09	7,00	5,00	2,15	15,88	-	-	16,20	-	16,20	-	64,07	-	1,02			3,17
11.10.16	24,00	-	93,50	69,03	24,47	64,86	38,24	26,62	7,00	5,00	2,21	18,55	-	-	18,91	-	18,91	-	65,22	-	1,21			3,43
12.10.16	24,00	-	92,47	69,82	22,65	65,17	38,50	26,67	7,00	5,00	2,24	16,90	-	-	17,24	-	17,24	-	64,82	-	1,10			3,34
13.10.16	24,00	-	90,75	69,93	20,82	65,22	38,32	26,90	7,00	5,00	2,25	15,22	-	-	15,53	-	15,53	-	65,17	-	0,99			3,24
14.10.16	24,00	-	94,87	72,24	22,63	65,62	39,01	26,61	7,00	5,00	2,29	17,14	-	-	17,47	-	17,47	-	65,60	-	1,12			3,41
15.10.16	24,00	-	93,48	72,42	21,06	65,21	39,05	26,16	7,00	5,00	2,25	15,56	-	-	15,86	-	15,86	-	65,19	-	1,01			3,27
16.10.16	24,00	-	93,52	70,82	22,70	65,74	38,99	26,75	7,00	5,00	2,26	17,13	-	-	17,48	-	17,48	-	65,65	-	1,12			3,39
17.10.16	24,00	-	93,52	72,77	20,75	65,44	39,04	26,40	7,00	5,00	2,28	15,30	-	-	15,60	-	15,60	-	65,38	-	1,00			3,28
18.10.16	24,00	-	94,35	72,03	22,32	65,41	38,71	26,70	7,00	5,00	2,29	16,76	-	-	17,08	-	17,08	-	65,30	-	1,09			3,39
19.10.16	24,00	-	93,91	73,93	19,98	66,53	38,62	27,91	7,00	5,00	2,24	17,28	-	-	17,63	-	17,63	-	66,88	-	1,16			3,39
20.10.16	24,00	-	93,49	76,67	16,82	68,95	39,72	29,23	7,00	5,00	2,30	15,97	-	-	16,32	-	16,32	-	68,97	-	1,10			3,40
21.10.16	24,00	-	93,02	76,77	16,25	70,93	40,43	30,50	7,00	5,00	2,40	15,41	-	-	15,76	-	15,76	-	70,92	-	1,09			3,50
22.10.16	24,00	-	93,78	77,07	16,71	72,66	41,15	31,51	7,00	5,00	2,50	15,82	-	-	16,21	-	16,21	-	72,50	-	1,15			3,65
Среднее	24,00	-	81,62	60,54	21,08	64,34	38,19	26,16	7,00	5,00	1,91	16,26	-	-	16,57	-	16,57	-	64,23	-	1,04	-	-	2,95
Итого	720,00		2448,63	1816,27	632,36						57,31	487,92	0,00	0,00	497,17	0,00	497,17	0,00			31,32	0,00	0,00	88,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	30611,94	24309,87	6348,24	-	6491,15	-	973,25	-	-
	23.10.16 01:00	33060,57	26126,14	6836,16	-	6988,32	-	1061,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **497,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.