Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	83,87	73,67	10,20	61,85	39,78	22,07	7,00	5,00	1,63	10,20	-	-	11,10	-	11,10	-	61,70	-	0,63			2,26
24.09.16	24,00	-	85,00	72,74	12,26	61,04	39,41	21,63	7,00	5,00	1,58	12,26	-	-	13,21	-	13,21	-	60,95	-	0,75			2,32
25.09.16	24,00	-	86,71	73,45	13,26	61,77	40,01	21,76	7,00	5,00	1,60	13,26	-	-	14,24	-	14,24	-	61,68	-	0,82			2,42
26.09.16	24,00	-	80,67	70,82	9,85	60,29	39,13	21,16	7,00	5,00	1,50	9,85	-	-	10,75	-	10,75	-	60,18	-	0,59			2,09
27.09.16	24,00	-	82,01	71,30	10,71	60,00	39,18	20,82	7,00	5,00	1,48	10,71	-	-	11,51	-	11,51	-	59,94	-	0,64			2,13
28.09.16	24,00	-	84,23	72,54	11,69	59,18	38,67	20,51	7,00	5,00	1,49	11,69	-	-	12,53	-	12,53	-	59,12	-	0,69			2,18
29.09.16	24,00	-	90,94	78,74	12,20	60,91	40,30	20,61	7,00	5,00	1,62	12,20	-	-	13,10	-	13,10	-	60,83	-	0,74			2,37
30.09.16	24,00	-	92,22	82,31	9,91	63,57	41,96	21,61	7,00	5,00	1,78	9,91	-	-	10,88	-	10,88	-	63,49	-	0,63			2,41
01.10.16	24,00	-	92,88	81,95	10,93	62,52	41,17	21,35	7,00	5,00	1,75	10,93	-	-	11,84	-	11,84	-	62,41	-	0,68			2,44
02.10.16	24,00	-	93,08	81,07	12,01	62,45	40,98	21,47	7,00	5,00	1,74	12,01	-	-	13,00	-	13,00	-	62,37	-	0,75			2,49
03.10.16	24,00	-	91,47	81,72	9,75	62,87	41,43	21,44	7,00	5,00	1,75	9,75	-	-	10,70	-	10,70	-	62,78	-	0,61			2,37
04.10.16	24,00	-	96,47	85,27	11,20	61,66	40,97	20,69	7,00	5,00	1,77	11,20	-	-	12,14	-	12,14	-	61,59	-	0,69			2,46
05.10.16	24,00	-	76,70	62,50	14,20	55,78	37,15	18,63	7,00	5,00	1,17	14,20	-	-	14,73	-	14,73	-	55,07	-	0,78			1,96
06.10.16	24,00	-	83,51	69,80	13,71	53,99	35,03	18,96	7,00	5,00	1,32	13,71	-	-	14,35	-	14,35	-	53,90	-	0,74			2,06
07.10.16	24,00	-	103,21	91,96	11,25	61,18	40,90	20,28	7,00	5,00	1,87	11,25	-	-	12,22	-	12,22	-	61,02	-	0,69			2,56
08.10.16	24,00	-	103,33	89,83	13,50	59,42	39,73	19,69	7,00	5,00	1,77	13,50	-	-	14,30	-	14,30	-	59,31	-	0,80			2,57
09.10.16	24,00	-	104,52	89,68	14,84	60,99	40,39	20,60	7,00	5,00	1,85	14,84	-	-	15,92	-	15,92	-	60,92	-	0,90			2,75
10.10.16	24,00	-	100,49	89,04	11,45	61,81	40,52	21,29	7,00	5,00	1,90	11,45	-	-	12,44	-	12,44	-	61,72	-	0,71			2,61
11.10.16	24,00	-	99,27	87,97	11,30	62,82	40,80	22,02	7,00	5,00	1,94	11,30	-	-	12,26	-	12,26	-	62,78	-	0,71			2,65
12.10.16	24,00	-	99,49	87,79	11,70	62,92	40,52	22,40	7,00	5,00	1,97	11,70	-	-	12,77	-	12,77	-	62,79	-	0,73			2,70
13.10.16	24,00	-	100,12	88,45	11,67	62,98	40,30	22,68	7,00	5,00	2,01	11,67	-	-	12,70	-	12,70	-	62,88	-	0,73			2,74
14.10.16	24,00	-	101,57	91,99	9,58	63,53	40,81	22,72	7,00	5,00	2,09	9,58	-	-	10,69	-	10,69	-	63,40	-	0,61			2,70
15.10.16	24,00	-	104,93	93,87	11,06	63,18	41,13	22,05	7,00	5,00	2,07	11,06	-	-	12,06	-	12,06	-	63,12	-	0,70			2,77
16.10.16	24,00	-	105,73	91,71	14,02	63,65	41,27	22,38	7,00	5,00	2,06	14,02	-	-	15,25	-	15,25	-	63,56	-	0,89			2,95
17.10.16	24,00	-	103,01	93,26	9,75	63,41	41,06	22,35	7,00	5,00	2,08	9,75	-	-	10,83	-	10,83	-	63,35	-	0,62			2,70
18.10.16	24,00	-	103,37	91,88	11,49	63,29	40,85	22,44	7,00	5,00	2,06	11,49	-	-	12,54	-	12,54	-	63,20	-	0,73			2,79
19.10.16	24,00	-	101,96	91,07	10,89	64,32	40,90	23,42	7,00	5,00	2,13	10,89	-	-	12,00	-	12,00	-	64,28	-	0,70			2,83
20.10.16	24,00	-	102,04	92,02	10,02	66,61	41,95	24,66	7,00	5,00	2,27	10,02	-	-	11,28	-	11,28	-	66,53	-	0,67			2,94
21.10.16	24,00	-	101,16	91,91	9,25	68,53	42,76	25,77	7,00	5,00	2,37	9,25	-	-	10,50	-	10,50	-	68,48	-	0,63			3,01
22.10.16	24,00	-	103,06	91,95	11,11	70,07	43,44	26,63	7,00	5,00	2,45	11,11	-	-	12,52	-	12,52	-	69,96	-	0,78			3,23
Среднее	24,00	-	95,23	83,74	11,49	62,22	40,42	21,80	7,00	5,00	1,84	11,49	-	-	12,48	-	12,48	-	62,11	-	0,71	-	-	2,55
Итого	720,00		2857,02	2512,26	344,76						55,08	344,76	0,00	0,00	374,36	0,00	374,36	0,00			21,34	0,00	0,00	76,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	23005,99	19536,11	8564,43	-	8738,30	-	618,28	-	-
	23.10.16 01:00	25863,01	22048,37	10165,46	-	10368,13	-	694,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **374,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта