Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 109-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	75,76	50,93	24,82	63,21	32,34	30,88	5,00	4,00	1,68	23,28	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	62,79	0,00	1,46			3,14
24.09.16	24,00	*	65,66	38,26	27,40	62,06	28,84	33,22	5,00	4,00	1,34	26,62	0,00	0,00	27,09	0,00	27,09	-	61,35	0,00	1,63			2,97
25.09.16	24,00	*	66,15	36,31	29,84	62,80	30,18	32,63	5,00	4,00	1,28	29,35	0,00	0,00	29,86	0,00	29,86	-	60,77	0,00	1,78			3,06
26.09.16	24,00	*	60,05	34,11	25,94	61,49	28,90	32,59	5,00	4,00	1,18	25,46	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	-	59,84	0,00	1,52			2,71
27.09.16	24,00	*	51,21	31,33	19,88	61,02	31,16	29,86	5,00	4,00	0,77	23,11	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	59,47	0,00	1,37			2,15
28.09.16	24,00	*	47,76	19,14	28,62	59,90	29,94	29,96	5,00	4,00	0,80	25,91	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	57,55	0,00	1,49			2,29
29.09.16	24,00	*	53,57	12,81	40,76	61,66	34,87	26,79	5,00	4,00	1,30	25,81	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	-	60,39	0,00	1,56			2,86
30.09.16	24,00	*	59,67	19,05	40,62	64,54	29,99	34,56	5,00	4,00	1,77	23,80	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	-	63,61	0,00	1,51			3,28
01.10.16	24,00	*	62,22	24,74	37,47	63,50	28,77	34,73	5,00	4,00	1,53	27,58	0,00	0,00	28,07	0,00	28,07	-	62,05	0,00	1,71			3,24
02.10.16	24,00	*	58,06	23,97	34,09	63,37	30,35	33,03	5,00	4,00	1,12	30,49	0,00	0,00	31,01	0,00	31,01	-	60,15	0,00	1,83			2,95
03.10.16	24,00	*	57,03	22,18	34,85	63,86	27,45	36,41	5,00	4,00	1,42	25,99	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	62,21	0,00	1,62			3,03
04.10.16	24,00	*	64,64	29,39	35,24	62,68	28,29	34,39	5,00	4,00	1,65	25,18	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	-	62,18	0,00	1,57			3,22
05.10.16	24,00	*	57,07	30,01	27,06	58,05	30,35	27,69	5,00	4,00	0,72	32,09	0,00	0,00	32,52	0,00	32,52	-	52,29	0,00	1,68			2,40
06.10.16	24,00	*	51,27	18,50	32,76	54,03	24,56	29,47	5,00	4,00	0,71	31,50	0,00	0,00	31,89	0,00	31,89	-	50,94	0,00	1,60			2,32
07.10.16	24,00	*	70,35	39,15	31,20	62,24	31,04	31,19	5,00	4,00	1,59	25,60	0,00	0,00	26,05	0,00	26,05	-	61,50	0,00	1,57			3,16
08.10.16	24,00	*	69,14	31,48	37,66	60,28	27,14	33,14	5,00	4,00	1,60	29,19	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67	-	58,82	0,00	1,72			3,31
09.10.16	24,00	*	67,54	30,77	36,77	61,81	27,95	33,86	5,00	4,00	1,47	31,00	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52	-	59,52	0,00	1,84			3,31
10.10.16	24,00	*	109,11	76,54	32,56	62,84	35,33	27,51	5,00	4,00	2,39	28,77	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	-	61,26	0,00	1,76			4,15
11.10.16	24,00		174,21	146,94	27,27	63,71	39,48	24,23	5,00	4,00	3,71	24,88	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	64,06	0,00	1,59			5,30
12.10.16	24,00		175,66	145,46	30,19	64,31	40,16	24,14	5,00	4,00	3,76	26,40	0,00	0,00	26,90	0,00	26,90	-	64,26	0,00	1,70			5,46
13.10.16	24,00		172,34	145,15	27,19	64,15	39,84	24,31	5,00	4,00	3,77	23,47	0,00	0,00	23,92	0,00	23,92	-	64,18	0,00	1,51			5,28
14.10.16	24,00		178,53	150,01	28,52	64,63	40,42	24,22	5,00	4,00	3,84	25,26	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	-	64,66	0,00	1,63			5,48
15.10.16	24,00		181,65	149,63	32,03	64,30	40,52	23,78	5,00	4,00	3,79	28,38	0,00	0,00	28,93	0,00	28,93	-	64,52	0,00	1,83			5,62
16.10.16	24,00		181,03	147,83	33,20	64,80	40,75	24,05	5,00	4,00	3,77	29,91	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	-	64,84	0,00	1,94			5,71
17.10.16	24,00		181,90	149,99	31,91	64,50	40,79	23,71	5,00	4,00	3,78	28,51	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	-	64,60	0,00	1,84			5,62
18.10.16	24,00		177,72	149,76	27,96	64,47	40,64	23,84	5,00	4,00	3,79	24,54	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	-	64,55	0,00	1,58			5,37
19.10.16	24,00		177,01	147,86	29,15	65,30	40,25	25,05	5,00	4,00	3,91	25,82	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34	-	65,61	0,00	1,69			5,61
20.10.16	24,00		176,12	149,36	26,76	67,73	41,24	26,48	5,00	4,00	4,17	23,55	0,00	0,00	24,05	0,00	24,05	-	67,84	0,00	1,60			5,77
21.10.16	24,00		175,34	149,76	25,57	69,73	42,06	27,67	5,00	4,00	4,37	22,34	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85	-	69,94	0,00	1,56			5,93
22.10.16	24,00		179,49	150,36	29,13	71,46	42,84	28,62	5,00	4,00	4,53	26,00	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	-	71,49	0,00	1,86			6,39
Среднее	24,00	-	109,24	78,36	30,88	63,28	34,21	29,07	5,00	4,00	2,38	26,66	-	-	27,14	-	27,14	-	62,24	-	1,65	-	-	4,04
Итого	720,00		3277,24	2350,80	926,43						71,50	799,79	0,00	0,00	814,22	0,00	814,22	0,00			49,58	0,00	0,00	121,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	169427,45	138075,21	28339,94	0,00	28968,63	0,00	5306,38	1954,85	-
	23.10.16 01:00	172708,54	140430,57	29138,99	0,00	29782,11	0,00	5432,28	2004,39	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -7,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **814,22** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 ОКТ 2016 г.