Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8794.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 47,90 | 37,12 | 10,78 | 60,13 | 59,74 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,78 | - | - | 11,00 | - | 11,00 | - | 59,57 | - | 0,64 | | | 0,67 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 46,12 | 36,35 | 9,77 | 60,71 | 60,23 | 0,48 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,77 | - | - | 9,97 | - | 9,97 | - | 60,36 | - | 0,59 | | | 0,61 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 45,73 | 34,02 | 11,71 | 61,11 | 60,56 | 0,55 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 11,71 | - | - | 11,95 | - | 11,95 | - | 60,84 | - | 0,71 | | | 0,74 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 32,55 | 28,69 | 3,86 | 58,57 | 58,17 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 3,86 | - | - | 3,94 | - | 3,94 | - | 56,71 | - | 0,22 | | | 0,25 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 54,63 | 46,07 | 8,56 | 61,75 | 59,84 | 1,91 | 7,00 | 5,00 | 0,10 | 8,56 | - | - | 8,73 | - | 8,73 | - | 61,00 | - | 0,52 | | | 0,62 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 58,64 | 49,85 | 8,79 | 61,43 | 55,78 | 5,65 | 7,00 | 5,00 | 0,29 | 8,79 | - | - | 8,97 | - | 8,97 | - | 61,00 | - | 0,54 | | | 0,82 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 59,44 | 49,87 | 9,57 | 61,69 | 55,89 | 5,80 | 7,00 | 5,00 | 0,30 | 9,57 | - | - | 9,77 | - | 9,77 | - | 61,03 | - | 0,58 | | | 0,88 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 67,76 | 59,55 | 8,21 | 61,49 | 56,48 | 5,01 | 7,00 | 5,00 | 0,30 | 8,21 | - | - | 8,38 | - | 8,38 | - | 61,39 | - | 0,50 | | | 0,81 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 69,24 | 61,36 | 7,88 | 62,36 | 57,31 | 5,05 | 7,00 | 5,00 | 0,31 | 7,88 | - | - | 8,04 | - | 8,04 | - | 62,44 | - | 0,49 | | | 0,81 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 70,91 | 61,43 | 9,48 | 62,51 | 57,43 | 5,08 | 7,00 | 5,00 | 0,31 | 9,48 | - | - | 9,67 | - | 9,67 | - | 62,62 | - | 0,59 | | | 0,91 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 70,40 | 61,09 | 9,31 | 61,98 | 56,92 | 5,06 | 7,00 | 5,00 | 0,31 | 9,31 | - | - | 9,50 | - | 9,50 | - | 62,06 | - | 0,58 | | | 0,89 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 74,71 | 65,44 | 9,27 | 62,28 | 57,38 | 4,90 | 7,00 | 5,00 | 0,32 | 9,27 | - | - | 9,46 | - | 9,46 | - | 62,33 | - | 0,58 | | | 0,90 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 83,80 | 74,08 | 9,72 | 62,42 | 57,97 | 4,45 | 7,00 | 5,00 | 0,33 | 9,72 | - | - | 9,92 | - | 9,92 | - | 62,43 | - | 0,61 | | | 0,94 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 83,00 | 73,80 | 9,20 | 62,86 | 58,34 | 4,52 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 9,20 | - | - | 9,39 | - | 9,39 | - | 62,85 | - | 0,58 | | | 0,92 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 82,05 | 73,34 | 8,71 | 62,67 | 55,08 | 7,59 | 7,00 | 5,00 | 0,57 | 8,71 | - | - | 8,89 | - | 8,89 | - | 62,19 | - | 0,54 | | | 1,11 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 82,21 | 72,84 | 9,37 | 62,65 | 42,65 | 20,00 | 7,00 | 5,00 | 1,46 | 9,37 | - | - | 9,56 | - | 9,56 | - | 62,65 | - | 0,59 | | | 2,04 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 84,89 | 72,42 | 12,47 | 63,14 | 42,52 | 20,62 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 13,61 | - | - | 13,85 | - | 13,85 | - | 63,24 | - | 0,87 | | | 2,28 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 82,40 | 71,99 | 10,41 | 62,38 | 42,02 | 20,36 | 7,00 | 5,00 | 1,40 | 11,35 | - | - | 11,55 | - | 11,55 | - | 62,40 | - | 0,71 | | | 2,11 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 82,95 | 71,29 | 11,66 | 62,56 | 41,55 | 21,01 | 7,00 | 5,00 | 1,46 | 12,26 | - | - | 12,48 | - | 12,48 | - | 62,38 | - | 0,77 | | | 2,23 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 82,10 | 71,16 | 10,94 | 62,57 | 41,20 | 21,37 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 11,42 | - | - | 11,65 | - | 11,65 | - | 62,52 | - | 0,72 | | | 2,21 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 83,08 | 70,13 | 12,95 | 62,17 | 40,58 | 21,59 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 13,42 | - | - | 13,64 | - | 13,64 | - | 61,90 | - | 0,83 | | | 2,32 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 81,96 | 70,89 | 11,07 | 62,25 | 40,62 | 21,63 | 7,00 | 5,00 | 1,51 | 11,53 | - | - | 11,74 | - | 11,74 | - | 61,93 | - | 0,71 | | | 2,22 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 82,15 | 71,16 | 10,99 | 62,39 | 40,91 | 21,48 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 11,48 | - | - | 11,67 | - | 11,67 | - | 62,19 | - | 0,72 | | | 2,22 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 83,12 | 70,88 | 12,24 | 62,56 | 41,09 | 21,47 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 12,84 | - | - | 13,06 | - | 13,06 | - | 62,03 | - | 0,80 | | | 2,29 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 82,57 | 71,08 | 11,49 | 62,69 | 41,12 | 21,57 | 7,00 | 5,00 | 1,51 | 11,96 | - | - | 12,17 | - | 12,17 | - | 62,44 | - | 0,75 | | | 2,26 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 81,37 | 70,15 | 11,22 | 62,16 | 40,50 | 21,66 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 11,15 | - | - | 11,34 | - | 11,34 | - | 61,76 | - | 0,69 | | | 2,22 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 81,49 | 68,74 | 12,75 | 62,69 | 40,06 | 22,63 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 12,74 | - | - | 12,98 | - | 12,98 | - | 62,44 | - | 0,80 | | | 2,35 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 80,42 | 69,12 | 11,30 | 64,66 | 40,72 | 23,94 | 7,00 | 5,00 | 1,66 | 11,10 | - | - | 11,31 | - | 11,31 | - | 65,09 | - | 0,72 | | | 2,38 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 80,06 | 69,90 | 10,16 | 67,65 | 42,34 | 25,31 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 9,85 | - | - | 10,07 | - | 10,07 | - | 67,40 | - | 0,66 | | | 2,46 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 81,11 | 70,48 | 10,63 | 69,50 | 43,33 | 26,17 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 10,73 | - | - | 10,92 | - | 10,92 | - | 68,92 | - | 0,74 | | | 2,58 |
| Среднее | 24,00 | - | 72,63 | 62,48 | 10,15 | 62,53 | 49,61 | 12,92 | 7,00 | 5,00 | 0,89 | 10,32 | - | - | 10,52 | - | 10,52 | - | 62,27 | - | 0,64 | - | - | 1,53 |
| Итого | 720,00 | | 2178,76 | 1874,29 | 304,47 | | | | | | 26,69 | 309,63 | 0,00 | 0,00 | 315,56 | 0,00 | 315,56 | 0,00 | | | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 46,03 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 01:00 | 20025,02 | 17014,32 | 3823,13 | - | 3902,70 | - | 629,86 | - | - |
| | 23.10.16 01:00 | 22203,78 | 18888,61 | 4166,63 | - | 4252,24 | - | 675,90 | | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = -3,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **315,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись лица, ответственного за учет тепловой энергии
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатация КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
05 ОКТ 2016
«____» _____ г.