Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00		141,50	122,99	18,51	65,42	40,24	25,18	7,20	3,90	3,13	18,26	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	65,15	0,00	1,19			4,32
24.09.16	24,00		138,38	119,80	18,57	64,44	39,55	24,89	7,20	3,90	3,03	17,96	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	64,24	0,00	1,15			4,19
25.09.16	24,00		143,88	122,05	21,83	65,15	40,25	24,91	7,20	3,90	3,04	21,99	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42	-	65,05	0,00	1,43			4,47
26.09.16	24,00		133,70	116,82	16,88	63,73	39,47	24,25	7,20	3,90	2,82	17,32	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	63,43	0,00	1,10			3,92
27.09.16	24,00		134,77	117,08	17,69	63,37	39,51	23,86	7,20	3,90	2,80	17,64	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	63,50	0,00	1,12			3,92
28.09.16	24,00		136,89	118,29	18,61	62,46	38,99	23,48	7,20	3,90	2,81	18,13	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	62,54	0,00	1,13			3,95
29.09.16	24,00		147,50	128,88	18,62	64,07	40,34	23,73	7,20	3,90	3,11	18,01	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	64,03	0,00	1,15			4,26
30.09.16	24,00		152,62	134,75	17,87	66,88	41,96	24,93	7,20	3,90	3,42	17,20	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	66,65	0,00	1,15			4,56
01.10.16	24,00		152,46	134,67	17,80	65,82	41,26	24,56	7,20	3,90	3,34	17,50	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	65,62	0,00	1,15			4,49
02.10.16	24,00		152,23	132,98	19,25	65,79	41,22	24,57	7,20	3,90	3,29	19,08	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	65,65	0,00	1,25			4,54
03.10.16	24,00		153,35	134,50	18,85	66,24	41,50	24,74	7,20	3,90	3,36	18,47	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	66,05	0,00	1,22			4,59
04.10.16	24,00		159,87	140,76	19,10	64,89	41,05	23,84	7,20	3,90	3,38	18,94	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	64,84	0,00	1,23			4,60
05.10.16	24,00		131,04	109,23	21,81	59,73	37,81	21,92	7,20	3,90	2,45	21,76	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	57,50	0,00	1,25			3,70
06.10.16	24,00		124,40	104,36	20,03	57,08	34,25	22,83	7,20	3,90	2,41	19,73	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	56,99	0,00	1,12			3,53
07.10.16	24,00		165,94	146,13	19,81	64,40	40,54	23,85	7,20	3,90	3,53	19,37	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	63,90	0,00	1,24			4,77
08.10.16	24,00		164,98	144,73	20,26	62,52	39,41	23,12	7,20	3,90	3,35	20,43	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	62,19	0,00	1,27			4,62
09.10.16	24,00		167,19	146,42	20,77	64,17	40,19	23,98	7,20	3,90	3,50	21,06	0,00	0,00	21,47	0,00	21,47	-	64,07	0,00	1,35			4,85
10.10.16	24,00		167,11	148,88	18,23	65,02	40,56	24,46	7,20	3,90	3,63	18,63	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-	64,86	0,00	1,21			4,84
11.10.16	24,00		170,92	152,94	17,97	65,77	41,12	24,65	7,20	3,90	3,75	18,38	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	66,03	0,00	1,21			4,96
12.10.16	24,00		171,03	151,89	19,14	66,08	41,30	24,78	7,20	3,90	3,79	19,05	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	65,54	0,00	1,25			5,04
13.10.16	24,00	*	169,57	150,51	19,06	66,21	41,04	25,17	7,20	3,90	3,83	18,74	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	65,91	0,00	1,24			5,06
14.10.16	24,00		173,78	155,67	18,11	66,56	41,68	24,88	7,20	3,90	3,88	18,18	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	66,30	0,00	1,21			5,09
15.10.16	24,00		176,23	155,83	20,41	66,14	41,76	24,38	7,20	3,90	3,80	20,62	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	66,12	0,00	1,36			5,16
16.10.16	24,00		175,08	154,00	21,08	66,67	41,97	24,70	7,20	3,90	3,80	21,43	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	-	66,46	0,00	1,43			5,22
17.10.16	24,00		174,95	155,69	19,26	66,38	41,94	24,44	7,20	3,90	3,79	19,67	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	66,27	0,00	1,30			5,09
18.10.16	24,00		175,01	153,55	21,56	66,37	42,42	23,95	7,20	3,90	3,74	20,86	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	66,21	0,00	1,38			5,12
19.10.16	24,00		170,84	151,92	18,91	67,56	41,63	25,93	7,20	3,90	3,97	18,59	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	67,70	0,00	1,26			5,23
20.10.16	24,00		173,10	153,97	19,12	70,05	42,49	27,56	7,20	3,90	4,29	18,61	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	69,91	0,00	1,30			5,59
21.10.16	24,00		173,41	154,62	18,79	72,10	43,22	28,88	7,20	3,90	4,49	18,58	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	72,01	0,00	1,34			5,83
22.10.16	24,00		176,75	155,67	21,08	73,84	43,99	29,85	7,20	3,90	4,73	20,14	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	73,56	0,00	1,48			6,22
Среднее	24,00	-	158,28	138,99	19,30	65,50	40,76	24,74	7,20	3,90	3,47	19,15	-	-	19,52	-	19,52	-	65,28	-	1,25	-	-	4,72
Итого	720,00		4748,48	4169,57	579,01						104,25	574,37	0,00	0,00	585,74	0,00	585,74	0,00			37,50	0,00	0,00	141,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	8380,40	7458,28	907,98	0,00	927,79	0,00	75,48	62,50	-
	23.10.16 01:00	13130,26	11629,06	1482,49	0,00	1513,67	0,00	217,30	100,01	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -5,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **585,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.