

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЛ-2 СЛЮ-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обогревательный узел

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за октябрь 2016

Доступные параметры (гр.час): Гкал/час:
 Расчетные параметры (гр.час): Гкал/час:
 Фактические параметры (гр.час): Гкал/час:

Установленные приборы:
 Вычислитель: СИТ-943 №10250
 Подаящ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50
 ТР-д. ГВС(М3): Гли-л
 ТР цирку. ГВС(М4): Гли-л
 ТР подпитки(М5): расходомер: Гли-л
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M*(t1-t2)*k*(t1-t2)
 лето: Q=M*(t1-t2)*k*(t1-t2)

Часовые и средн. значения в файлах:
 Режим (Смеч): 217
 СИТ943-10250-(С)-1016хк

Счетчик:
 Орт= Счет.гр.ср=
 Смет=0 Смет.лгг.ср=
 Смет.лгг.ср= Смет.лгг.ср=0

Телефон:
 Узел учета: ТЛ-2 СЛЮ-ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассчитывать совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Тех. гр.С= 9,43

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоотп.е		
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Ущипл	Т3	Т4	Qгр.обд.	Qгр.кэл.	Qгр.кэл.	Qобщ.			
23.09.16	24.00	*	80,64	67,48	13,16	64,27	38,79	25,48	7,20	3,90	1,78	12,35	0,00	0,00	12,58	0,00	12,58	63,68	0,00	0,79	2,57						
24.09.16	24.00	*	80,03	65,82	14,21	65,82	37,94	25,35	7,20	3,90	1,73	13,36	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	62,88	0,00	0,84	2,57						
25.09.16	24.00	*	82,67	66,84	15,82	64,02	38,46	25,56	7,20	3,90	1,78	14,89	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	63,71	0,00	0,95	2,73						
26.09.16	24.00	*	77,11	64,00	13,11	62,56	37,69	24,87	7,20	3,90	1,66	12,25	0,00	0,00	12,47	0,00	12,47	62,03	0,00	0,76	2,42						
27.09.16	24.00	*	78,53	64,07	14,46	62,28	37,71	24,57	7,20	3,90	1,62	13,56	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	62,15	0,00	0,84	2,48						
28.09.16	24.00	*	80,11	64,90	15,21	61,44	37,99	24,05	7,20	3,90	1,62	14,28	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	61,44	0,00	0,88	2,50						
29.09.16	24.00	*	86,21	70,93	15,27	63,05	38,86	24,19	7,20	3,90	1,78	14,34	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	62,78	0,00	0,90	2,68						
30.09.16	24.00	*	87,93	74,17	13,76	65,82	40,46	25,36	7,20	3,90	1,95	12,86	0,00	0,00	13,11	0,00	13,11	65,36	0,00	0,84	2,79						
01.10.16	24.00	*	90,72	73,77	16,95	64,81	40,11	24,71	7,20	3,90	1,90	16,01	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	64,37	0,00	1,03	2,93						
02.10.16	24.00	*	89,08	73,04	16,04	64,76	39,86	24,89	7,20	3,90	1,88	15,26	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	64,44	0,00	0,98	2,86						
03.10.16	24.00	*	88,05	74,12	13,93	65,18	40,17	25,00	7,20	3,90	1,91	13,23	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	64,77	0,00	0,86	2,77						
04.10.16	24.00	*	93,62	77,43	16,19	63,93	39,81	24,12	7,20	3,90	1,92	15,52	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	63,63	0,00	0,99	2,91						
05.10.16	24.00	*	75,33	59,76	15,58	58,74	37,08	21,66	7,20	3,90	1,37	14,96	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	56,23	0,00	0,84	2,21						
06.10.16	24.00	*	74,00	57,04	16,96	56,24	33,41	22,83	7,20	3,90	1,30	16,95	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21	56,50	0,00	0,96	2,26						
07.10.16	24.00	*	95,92	80,96	14,95	63,47	39,52	23,95	7,20	3,90	1,97	14,73	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	62,76	0,00	0,93	2,89						
08.10.16	24.00	*	96,03	79,78	16,26	61,65	38,62	23,04	7,20	3,90	1,88	15,80	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	61,17	0,00	0,97	2,85						
09.10.16	24.00	*	98,36	80,89	17,47	63,27	39,12	24,14	7,20	3,90	1,98	17,26	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	63,00	0,00	1,04	3,12						
10.10.16	24.00	*	98,80	81,70	17,10	64,10	39,35	24,75	7,20	3,90	2,08	16,28	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	64,84	0,00	0,92	3,05						
11.10.16	24.00	*	99,13	84,68	14,45	64,80	39,92	24,89	7,20	3,90	2,13	14,17	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	64,84	0,00	0,92	3,15						
12.10.16	24.00	*	99,95	84,29	15,66	65,18	40,03	25,15	7,20	3,90	2,15	15,40	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	64,71	0,00	1,00	3,15						
13.10.16	24.00	*	99,13	83,63	15,50	65,23	39,79	25,44	7,20	3,90	2,15	15,30	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	64,82	0,00	0,99	3,14						
14.10.16	24.00	*	100,02	86,52	13,51	65,58	40,39	25,20	7,20	3,90	2,21	13,27	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53	65,15	0,00	0,87	3,07						
15.10.16	24.00	*	102,14	86,52	15,62	65,20	40,35	24,85	7,20	3,90	2,18	15,38	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	64,98	0,00	1,00	3,18						
16.10.16	24.00	*	103,50	85,27	18,23	63,71	40,49	25,23	7,20	3,90	2,20	17,87	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22	65,32	0,00	1,17	3,12						
17.10.16	24.00	*	101,03	85,49	15,54	65,42	40,85	24,56	7,20	3,90	2,20	14,15	0,00	0,00	14,43	0,00	14,43	65,10	0,00	0,92	3,21						
18.10.16	24.00	*	101,33	85,04	16,29	65,41	40,22	25,19	7,20	3,90	2,23	15,08	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	65,02	0,00	0,98	3,24						
19.10.16	24.00	*	99,09	83,80	15,29	66,50	40,10	26,40	7,20	3,90	2,32	13,82	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	68,56	0,00	0,91	3,39						
20.10.16	24.00	*	99,41	84,58	14,84	68,93	41,06	27,87	7,20	3,90	2,47	13,31	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	70,59	0,00	0,84	3,43						
21.10.16	24.00	*	98,14	84,70	13,44	70,92	41,81	29,11	7,20	3,90	2,59	11,84	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	72,19	0,00	1,09	3,77						
22.10.16	24.00	*	101,66	85,11	16,55	72,67	42,56	30,12	7,20	3,90	2,99	14,62	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	72,19	0,00	1,09	3,77						
Среднее	24,00	-	91,92	76,54	15,38	64,48	39,40	25,08	7,20	3,90	2,68	14,62	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	64,08	0,00	0,94	2,92						
Итого	720,00	-	2757,67	2296,33	461,34	59,62	438,62	0,00	0,00	0,00	446,99	0,00	0,00	446,99	0,00	446,99	0,00	446,99	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	87,71			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	У3(кВт)	У4(кВт)	Q СЛЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Таб. ч	Общее теплоотп.е	
											Гкал	кВт.ч
23.09.16 01:00	23:09:16 01:00	3777,20	3293,53	196,28	0,00	200,38	0,00	63,22	16,19	-	-	
23.10.16 01:00	23.10.16 01:00	6553,84	5920,50	635,20	0,00	662,67	0,00	161,00	41,31	-	-	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Z:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

9,43 °C = -4,14 Гкал;
 83,57 Гкал;
 446,99 кВт.ч.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ООО "ИнфраХит Монтаж"
 для отчета

Финанс "Энергосбыт"
 Управление энергосбыта нового учета
 Отдел обслуживания КУУТЗ
 25 ОКТ 2016