Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9976.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-241779-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 241779 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,29 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14102
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0641
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,68

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	88,27	71,52	16,75	64,21	36,80	27,41	7,00	5,00	1,96	16,75	-	-	17,06	-	17,06	-	64,21	-	1,08			3,04
24.09.16	24,00	-	87,99	71,52	16,47	63,69	36,21	27,48	7,00	5,00	1,97	16,47	-	-	16,77	-	16,77	-	63,69	-	1,05			3,01
25.09.16	24,00	-	90,52	71,52	19,00	64,54	36,45	28,09	7,00	5,00	2,01	19,00	-	-	19,37	-	19,37	-	64,54	-	1,23			3,24
26.09.16	24,00	-	87,70	71,52	16,18	62,84	35,53	27,31	7,00	5,00	1,95	16,18	-	-	16,46	-	16,46	-	62,84	-	1,02			2,97
27.09.16	24,00	-	87,82	71,52	16,30	62,87	35,60	27,27	7,00	5,00	1,95	16,30	-	-	16,60	-	16,60	-	62,87	-	1,02			2,98
28.09.16	24,00	-	87,75	71,52	16,23	62,23	34,59	27,64	7,00	5,00	1,98	16,23	-	-	16,52	-	16,52	-	62,23	-	1,01			2,99
29.09.16	24,00	-	86,73	71,52	15,21	63,71	35,88	27,83	7,00	5,00	1,99	15,21	-	-	15,50	-	15,50	-	63,71	-	0,97			2,96
30.09.16	24,00	-	87,77	71,52	16,25	66,30	37,31	28,99	7,00	5,00	2,07	16,25	-	-	16,57	-	16,57	-	66,30	-	1,08			3,15
01.10.16	24,00	-	89,97	71,52	18,45	65,13	36,46	28,67	7,00	5,00	2,05	18,45	-	-	18,82	-	18,82	-	65,13	-	1,20			3,25
02.10.16	24,00	-	92,64	71,52	21,12	65,25	35,99	29,26	7,00	5,00	2,09	21,12	-	-	21,51	-	21,51	-	65,25	-	1,38			3,47
03.10.16	24,00	-	87,88	71,52	16,36	65,47	36,28	29,19	7,00	5,00	2,09	16,36	-	-	16,67	-	16,67	-	65,47	-	1,07			3,16
04.10.16	24,00	-	87,85	71,52	16,33	64,04	36,09	27,95	7,00	5,00	2,00	16,33	-	-	16,63	-	16,63	-	64,04	-	1,05			3,04
05.10.16	24,00	-	90,60	71,52	19,08	56,48	31,06	25,42	7,00	5,00	1,82	19,08	-	-	19,35	-	19,35	-	56,48	-	1,08			2,90
06.10.16	24,00	-	93,17	71,52	21,65	56,86	29,71	27,15	7,00	5,00	1,94	21,65	-	-	21,97	-	21,97	-	56,86	-	1,23			3,17
07.10.16	24,00	-	89,07	71,52	17,55	63,42	35,84	27,58	7,00	5,00	1,97	17,55	-	-	17,89	-	17,89	-	63,42	-	1,11			3,09
08.10.16	24,00	-	90,04	71,52	18,52	61,79	35,08	26,71	7,00	5,00	1,91	18,52	-	-	18,85	-	18,85	-	61,79	-	1,14			3,05
09.10.16	24,00	-	95,64	71,52	24,12	63,74	35,59	28,15	7,00	5,00	2,02	24,12	-	-	24,56	-	24,56	-	63,74	-	1,54			3,55
10.10.16	24,00	-	89,80	71,52	18,28	64,51	39,03	25,48	7,00	5,00	1,82	18,28	-	-	18,61	-	18,61	-	64,51	-	1,18			3,00
11.10.16	24,00	-	89,34	71,52	17,82	66,08	46,07	20,01	7,00	5,00	1,43	17,82	-	-	18,16	-	18,16	-	66,08	-	1,18			2,61
12.10.16	24,00	-	88,71	71,52	17,19	65,27	46,11	19,16	7,00	5,00	1,37	17,19	-	-	17,52	-	17,52	-	65,27	-	1,12			2,49
13.10.16	24,00	-	89,22	71,52	17,70	65,75	46,07	19,68	7,00	5,00	1,41	17,70	-	-	18,03	-	18,03	-	65,75	-	1,16			2,57
14.10.16	24,00	-	83,78	71,52	12,26	65,83	37,49	28,34	7,00	5,00	2,02	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	65,83	-	0,81			2,83
15.10.16	24,00	-	91,32	71,52	19,80	65,87	49,42	16,45	7,00	5,00	1,18	19,80	-	-	20,18	-	20,18	-	65,87	-	1,31			2,48
16.10.16	24,00	-	96,01	71,52	24,49	66,23	49,18	17,05	7,00	5,00	1,22	24,49	-	-	25,00	-	25,00	-	66,23	-	1,62			2,84
17.10.16	24,00	-	88,69	71,52	17,17	65,99	48,56	17,43	7,00	5,00	1,25	17,17	-	-	17,52	-	17,52	-	65,99	-	1,13			2,38
18.10.16	24,00	-	88,23	71,52	16,71	65,84	47,54	18,30	7,00	5,00	1,31	16,71	-	-	17,03	-	17,03	-	65,84	-	1,10			2,41
19.10.16	24,00	-	88,68	71,52	17,16	67,43	48,13	19,30	7,00	5,00	1,38	17,16	-	-	17,53	-	17,53	-	67,43	-	1,16			2,54
20.10.16	24,00	-	88,33	71,52	16,81	69,63	48,82	20,81	7,00	5,00	1,49	16,81	-	-	17,18	-	17,18	-	69,63	-	1,17			2,66
21.10.16	24,00	-	88,45	71,52	16,93	71,91	49,42	22,49	7,00	5,00	1,61	16,93	-	-	17,34	-	17,34	-	71,91	-	1,22			2,83
22.10.16	24,00	-	92,10	71,52	20,58	73,32	50,16	23,16	7,00	5,00	1,66	20,58	-	-	21,08	-	21,08	-	73,32	-	1,51			3,17
Среднее	24,00	-	89,47	71,52	17,95	64,87	40,22	24,66	7,00	5,00	1,76	17,95	-	-	18,29	-	18,29	-	64,87	-	1,16	-	-	2,93
Итого	720,00		2683,97	2145,50	538,47						52,90	538,47	0,00	0,00	548,77	0,00	548,77	0,00			34,92	0,00	0,00	87,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	6438,93	0,54	1167,22	-	1190,30	-	436,43		-
	23.10.16 01:00	6438,93	0,54	1705,69	-	1739,07	-	436,43		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -5,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **548,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по учету
Отдел эксплуатации УУТЭ
Фрунзенский
печать энергосбыта

«_____» 25 ОКТ 2016 г.

Урегул.
дог. отн.