Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	68,84	59,58	9,26	64,30	49,57	14,73	7,00	5,00	0,88	9,26	-	-	9,90	-	9,90	-	64,20	-	0,59			1,47
24.09.16	24,00	-	64,75	57,36	7,39	64,23	47,95	16,28	7,00	5,00	0,94	7,39	-	-	8,02	-	8,02	-	64,17	-	0,47			1,41
25.09.16	24,00	-	69,03	59,53	9,50	64,80	48,18	16,62	7,00	5,00	0,99	9,50	-	-	10,21	-	10,21	-	64,75	-	0,62			1,61
26.09.16	24,00	-	66,25	56,46	9,79	63,88	46,54	17,34	7,00	5,00	0,98	9,79	-	-	10,44	-	10,44	-	63,78	-	0,62			1,61
27.09.16	24,00	-	68,86	58,25	10,61	62,48	45,18	17,30	7,00	5,00	1,01	10,61	-	-	11,29	-	11,29	-	62,50	-	0,66			1,67
28.09.16	24,00	-	70,47	61,71	8,76	62,38	45,22	17,16	7,00	5,00	1,06	8,76	-	-	9,45	-	9,45	-	62,40	-	0,55			1,61
29.09.16	24,00	-	79,76	68,62	11,14	64,47	46,49	17,98	7,00	5,00	1,24	11,14	-	-	11,98	-	11,98	-	64,45	-	0,72			1,95
30.09.16	24,00	-	74,43	66,41	8,02	66,81	47,67	19,14	7,00	5,00	1,27	8,02	-	-	8,84	-	8,84	-	66,75	-	0,54			1,81
01.10.16	24,00	-	74,07	66,24	7,83	65,74	46,96	18,78	7,00	5,00	1,25	7,83	-	-	8,59	-	8,59	-	65,71	-	0,51			1,76
02.10.16	24,00	-	73,86	64,55	9,31	65,74	46,48	19,26	7,00	5,00	1,25	9,31	-	-	10,08	-	10,08	-	65,71	-	0,61			1,86
03.10.16	24,00	-	75,54	66,10	9,44	65,94	46,58	19,36	7,00	5,00	1,28	9,44	-	-	10,27	-	10,27	-	65,87	-	0,62			1,90
04.10.16	24,00	-	81,35	71,72	9,63	63,94	45,90	18,04	7,00	5,00	1,29	9,63	-	-	10,46	-	10,46	-	63,90	-	0,62			1,91
05.10.16	24,00	-	69,97	56,25	13,72	59,82	43,16	16,66	7,00	5,00	0,95	13,72	-	-	14,37	-	14,37	-	59,19	-	0,81			1,76
06.10.16	24,00	-	66,10	54,25	11,85	56,79	39,38	17,41	7,00	5,00	0,94	11,85	-	-	12,43	-	12,43	-	56,88	-	0,67			1,62
07.10.16	24,00	-	81,52	71,46	10,06	64,42	46,06	18,36	7,00	5,00	1,31	10,06	-	-	10,90	-	10,90	-	64,28	-	0,65			1,96
08.10.16	24,00	-	86,46	76,34	10,12	62,79	44,99	17,80	7,00	5,00	1,36	10,12	-	-	10,96	-	10,96	-	62,74	-	0,63			2,00
09.10.16	24,00	-	84,58	73,74	10,84	64,07	45,57	18,50	7,00	5,00	1,36	10,84	-	-	11,71	-	11,71	-	64,04	-	0,69			2,06
10.10.16	24,00	-	86,53	74,51	12,02	64,74	45,92	18,82	7,00	5,00	1,40	12,02	-	-	12,89	-	12,89	-	64,69	-	0,78			2,18
11.10.16	24,00	-	87,23	77,38	9,85	66,22	46,60	19,62	7,00	5,00	1,52	9,85	-	-	10,79	-	10,79	-	66,30	-	0,65			2,17
12.10.16	24,00	-	86,49	76,21	10,28	66,48	46,54	19,94	7,00	5,00	1,52	10,28	-	-	11,24	-	11,24	-	66,37	-	0,68			2,21
13.10.16	24,00	-	87,76	77,21	10,55	66,30	46,10	20,20	7,00	5,00	1,56	10,55	-	-	11,53	-	11,53	-	66,24	-	0,70			2,26
14.10.16	24,00	-	82,07	72,56	9,51	66,17	45,36	20,81	7,00	5,00	1,51	9,51	-	-	10,46	-	10,46	-	66,11	-	0,63			2,14
15.10.16	24,00	-	86,86	75,74	11,12	65,66	46,14	19,52	7,00	5,00	1,48	11,12	-	-	12,09	-	12,09	-	65,63	-	0,73			2,21
16.10.16	24,00	-	85,77	75,07	10,70	66,36	46,57	19,79	7,00	5,00	1,49	10,70	-	-	11,66	-	11,66	-	66,28	-	0,71			2,20
17.10.16	24,00	-	89,95	76,26	13,69	65,98	46,35	19,63	7,00	5,00	1,50	13,69	-	-	14,68	-	14,68	-	65,96	-	0,90			2,40
18.10.16	24,00	-	90,47	76,49	13,98	65,98	45,79	20,19	7,00	5,00	1,55	13,98	-	-	15,03	-	15,03	-	65,93	-	0,92			2,47
19.10.16	24,00	-	84,81	73,99	10,82	67,40	45,84	21,56	7,00	5,00	1,59	10,82	-	-	11,84	-	11,84	-	67,47	-	0,73			2,32
20.10.16	24,00	-	89,41	76,05	13,36	70,16	47,34	22,82	7,00	5,00	1,74	13,36	-	-	14,54	-	14,54	-	70,12	-	0,94			2,68
21.10.16	24,00	-	90,97	79,03	11,94	71,97	48,17	23,80	7,00	5,00	1,88	11,94	-	-	13,21	-	13,21	-	72,00	-	0,86			2,74
22.10.16	24,00	-	90,61	79,13	11,48	73,71	49,08	24,63	7,00	5,00	1,95	11,48	-	-	12,83	-	12,83	-	73,63	-	0,85			2,80
Среднее	24,00	-	79,83	69,27	10,55	65,32	46,26	19,07	7,00	5,00	1,34	10,55	-	-	11,42	-	11,42	-	65,27	-	0,69	-	-	2,02
Итого	720,00		2394,77	2078,20	316,57						40,06	316,57	0,00	0,00	342,69	0,00	342,69	0,00			20,67	0,00	0,00	60,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	32107,80	24352,98	8856,00	-	9062,55	-	1016,03	-	-
	23.10.16 01:00	34502,57	26431,18	10009,86	-	10239,30	-	1076,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -2,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **342,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2 9 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта