Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	106,05	89,67	16,38	65,04	45,38	19,66	7,00	5,00	1,77	16,38	-	-	17,56	-	17,56	-	64,88	-	1,06			2,83
24.09.16	24,00	-	105,60	89,22	16,38	64,18	43,36	20,82	7,00	5,00	1,86	16,38	-	-	17,65	-	17,65	-	64,07	-	1,05			2,91
25.09.16	24,00	-	106,65	90,34	16,31	64,91	43,66	21,25	7,00	5,00	1,92	16,31	-	-	17,60	-	17,60	-	64,82	-	1,06			2,98
26.09.16	24,00	-	102,33	86,64	15,69	63,39	42,43	20,96	7,00	5,00	1,82	15,69	-	-	16,85	-	16,85	-	63,26	-	0,99			2,81
27.09.16	24,00	-	102,94	88,12	14,82	63,09	42,68	20,41	7,00	5,00	1,80	14,82	-	-	15,95	-	15,95	-	63,04	-	0,93			2,74
28.09.16	24,00	-	108,03	89,43	18,60	62,33	41,87	20,46	7,00	5,00	1,83	18,60	-	-	19,81	-	19,81	-	62,31	-	1,16			2,99
29.09.16	24,00	-	110,93	95,74	15,19	64,03	43,08	20,95	7,00	5,00	2,01	15,19	-	-	16,41	-	16,41	-	64,07	-	0,97			2,98
30.09.16	24,00	-	118,48	103,47	15,01	66,72	45,48	21,24	7,00	5,00	2,20	15,01	-	-	16,48	-	16,48	-	66,62	-	1,00			3,20
01.10.16	24,00	-	118,96	102,96	16,00	65,59	44,69	20,90	7,00	5,00	2,15	16,00	-	-	17,38	-	17,38	-	65,51	-	1,05			3,20
02.10.16	24,00	-	120,05	101,48	18,57	65,59	44,23	21,36	7,00	5,00	2,17	18,57	-	-	19,99	-	19,99	-	65,51	-	1,22			3,39
03.10.16	24,00	-	117,61	103,22	14,39	65,95	44,44	21,51	7,00	5,00	2,22	14,39	-	-	15,78	-	15,78	-	65,86	-	0,95			3,17
04.10.16	24,00	-	123,47	108,02	15,45	64,59	43,89	20,70	7,00	5,00	2,24	15,45	-	-	16,85	-	16,85	-	64,50	-	1,00			3,23
05.10.16	24,00	-	95,71	78,20	17,51	59,08	39,70	19,38	7,00	5,00	1,53	17,51	-	-	18,41	-	18,41	-	58,26	-	1,02			2,55
06.10.16	24,00	-	96,32	80,39	15,93	57,40	36,91	20,49	7,00	5,00	1,65	15,93	-	-	16,93	-	16,93	-	57,26	-	0,91			2,56
07.10.16	24,00	-	124,27	109,13	15,14	64,07	42,98	21,09	7,00	5,00	2,31	15,14	-	-	16,57	-	16,57	-	63,86	-	0,97			3,27
08.10.16	24,00	-	125,36	107,52	17,84	62,34	41,81	20,53	7,00	5,00	2,21	17,84	-	-	19,13	-	19,13	-	62,18	-	1,11			3,32
09.10.16	24,00	-	127,82	108,29	19,53	64,03	42,46	21,57	7,00	5,00	2,34	19,53	-	-	20,98	-	20,98	-	63,94	-	1,25			3,59
10.10.16	24,00	-	126,76	110,17	16,59	64,79	42,62	22,17	7,00	5,00	2,45	16,59	-	-	18,08	-	18,08	-	64,72	-	1,07			3,52
11.10.16	24,00	-	128,13	112,04	16,09	65,74	43,09	22,65	7,00	5,00	2,54	16,09	-	-	17,68	-	17,68	-	65,72	-	1,06			3,60
12.10.16	24,00	-	127,00	110,95	16,05	65,71	42,90	22,81	7,00	5,00	2,54	16,05	-	-	17,63	-	17,63	-	65,54	-	1,05			3,59
13.10.16	24,00	-	128,48	110,59	17,89	65,92	42,86	23,06	7,00	5,00	2,55	17,89	-	-	19,51	-	19,51	-	65,82	-	1,18			3,73
14.10.16	24,00	-	82,64	71,79	10,85	65,91	42,69	23,22	7,00	5,00	1,67	10,85	-	-	11,90	-	11,90	-	65,74	-	0,71			2,39
15.10.16	24,00	-	132,64	112,69	19,95	65,87	43,75	22,12	7,00	5,00	2,49	19,95	-	-	21,63	-	21,63	-	65,83	-	1,31			3,81
16.10.16	24,00	-	130,14	110,33	19,81	66,40	43,92	22,48	7,00	5,00	2,49	19,81	-	-	21,49	-	21,49	-	66,30	-	1,31			3,80
17.10.16	24,00	-	130,05	112,47	17,58	66,12	43,71	22,41	7,00	5,00	2,52	17,58	-	-	19,23	-	19,23	-	66,06	-	1,16			3,69
18.10.16	24,00	-	128,92	112,42	16,50	66,11	43,57	22,54	7,00	5,00	2,54	16,50	-	-	18,13	-	18,13	-	66,03	-	1,09			3,63
19.10.16	24,00	-	128,72	111,57	17,15	67,41	43,59	23,82	7,00	5,00	2,66	17,15	-	-	18,84	-	18,84	-	67,36	-	1,16			3,82
20.10.16	24,00	-	128,95	112,31	16,64	69,84	44,78	25,06	7,00	5,00	2,82	16,64	-	-	18,46	-	18,46	-	69,75	-	1,16			3,98
21.10.16	24,00	-	127,84	112,18	15,66	71,90	45,80	26,10	7,00	5,00	2,93	15,66	-	-	17,49	-	17,49	-	71,84	-	1,13			4,06
22.10.16	24,00	-	130,49	112,37	18,12	73,57	46,50	27,07	7,00	5,00	3,04	18,12	-	-	20,11	-	20,11	-	73,45	-	1,33			4,38
Среднее	24,00	-	118,04	101,46	16,59	65,25	43,29	21,96	7,00	5,00	2,24	16,59	-	-	18,02	-	18,02	-	65,14	-	1,08	-	-	3,32
Итого	720,00		3541,34	3043,72	497,62						67,28	497,62	0,00	0,00	540,51	0,00	540,51	0,00			32,42	0,00	0,00	99,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **540,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта