Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	101,98	93,01	8,97	65,34	50,90	14,44	7,00	5,00	1,00	67,04	58,07	8,97	68,32	59,03	9,29	-	65,30	59,37	0,93			1,93
24.09.16	24,00	-	100,37	91,48	8,89	64,43	50,16	14,27	7,00	5,00	0,99	65,70	57,07	8,63	66,97	58,03	8,94	-	64,41	58,49	0,89			1,88
25.09.16	24,00	-	102,06	92,44	9,62	65,17	50,84	14,33	7,00	5,00	1,00	66,95	57,63	9,32	68,25	58,59	9,66	-	65,15	59,27	0,95			1,95
26.09.16	24,00	-	97,83	88,39	9,44	63,65	49,58	14,07	7,00	5,00	0,95	64,21	55,12	9,09	65,44	55,99	9,45	-	63,63	57,76	0,90			1,85
27.09.16	24,00	-	98,31	89,47	8,84	63,30	49,56	13,74	7,00	5,00	0,93	64,40	55,88	8,52	65,62	56,76	8,86	-	63,29	57,56	0,86			1,79
28.09.16	24,00	-	99,75	92,00	7,75	62,54	48,81	13,73	7,00	5,00	0,96	65,07	57,55	7,52	66,25	58,43	7,82	-	62,52	56,96	0,79			1,75
29.09.16	24,00	-	108,89	99,79	9,10	64,22	50,58	13,64	7,00	5,00	1,05	71,15	62,43	8,72	72,49	63,41	9,08	-	64,20	58,83	0,90			1,95
30.09.16	24,00	-	112,66	104,33	8,33	67,01	53,01	14,00	7,00	5,00	1,13	73,24	65,32	7,92	74,75	66,52	8,23	-	66,99	61,48	0,89			2,02
01.10.16	24,00	-	113,03	103,63	9,40	65,79	52,12	13,67	7,00	5,00	1,09	74,01	64,82	9,19	75,48	65,95	9,53	-	65,76	60,44	0,95			2,04
02.10.16	24,00	-	111,27	103,31	7,96	65,82	51,87	13,95	7,00	5,00	1,11	72,42	64,68	7,74	73,87	65,82	8,05	-	65,81	60,36	0,86			1,97
03.10.16	24,00	-	112,42	104,41	8,01	66,19	52,08	14,11	7,00	5,00	1,14	73,06	65,36	7,70	74,56	66,54	8,02	-	66,18	60,68	0,87			2,01
04.10.16	24,00	-	118,44	110,29	8,15	64,77	51,39	13,38	7,00	5,00	1,13	77,29	69,23	8,06	78,78	70,35	8,43	-	64,74	59,62	0,88			2,01
05.10.16	24,00	-	89,89	80,41	9,48	59,38	46,84	12,54	7,00	5,00	0,76	59,74	50,12	9,62	60,71	50,81	9,90	-	59,21	54,42	0,81			1,57
06.10.16	24,00	-	93,43	81,67	11,76	57,79	44,30	13,49	7,00	5,00	0,83	62,43	50,95	11,48	63,43	51,59	11,84	-	57,83	52,26	0,95			1,78
07.10.16	24,00	-	122,28	113,48	8,80	64,26	50,97	13,29	7,00	5,00	1,19	79,88	71,54	8,34	81,38	72,76	8,62	-	64,22	59,34	0,89			2,08
08.10.16	24,00	-	122,81	110,92	11,89	62,52	49,57	12,95	7,00	5,00	1,16	80,95	70,00	10,95	82,42	71,09	11,33	-	62,49	57,73	1,02			2,18
09.10.16	24,00	-	123,88	111,96	11,92	64,21	50,67	13,54	7,00	5,00	1,22	81,77	70,74	11,03	83,34	71,93	11,41	-	64,20	59,18	1,07			2,29
10.10.16	24,00	-	124,49	114,97	9,52	64,99	51,27	13,72	7,00	5,00	1,27	81,44	72,81	8,63	83,03	74,01	9,02	-	64,98	59,90	0,93			2,20
11.10.16	24,00	-	127,33	117,46	9,87	65,98	51,99	13,99	7,00	5,00	1,29	83,59	74,28	9,31	85,26	75,50	9,76	-	65,99	60,77	1,00			2,30
12.10.16	24,00	-	126,49	117,92	8,57	65,94	52,13	13,81	7,00	5,00	1,26	82,93	74,42	8,51	84,62	75,68	8,94	-	65,91	60,87	0,94			2,20
13.10.16	24,00	-	126,92	116,40	10,52	66,16	52,27	13,89	7,00	5,00	1,32	83,54	74,34	9,20	85,24	75,60	9,64	-	66,14	61,03	0,99			2,32
14.10.16	24,00	-	77,27	71,21	6,06	66,29	51,67	14,62	7,00	5,00	0,83	50,63	44,90	5,73	51,65	45,69	5,96	-	66,29	61,18	0,61			1,45
15.10.16	24,00	-	133,29	120,15	13,14	66,09	52,15	13,94	7,00	5,00	1,40	87,84	76,21	11,63	89,62	77,58	12,04	-	66,08	61,11	1,15			2,55
16.10.16	24,00	-	128,96	118,52	10,44	66,63	52,54	14,09	7,00	5,00	1,38	84,57	75,51	9,06	86,27	76,87	9,40	-	66,60	61,54	0,99			2,37
17.10.16	24,00		113,17	103,29	9,88	66,34	52,12	14,22	7,00	5,00	1,20	74,35	65,54	8,81	75,85	66,71	9,13	-	66,32	61,28	0,92	-	-	2,12
18.10.16	24,00	-	129,38	120,49	8,89	66,31	52,36	13,95	7,00	5,00	1,34	84,76	76,58	8,18	86,46	77,95	8,51	-	66,28	61,30	0,93			2,27
19.10.16	24,00	-	128,47	119,45	9,02	67,65	52,88	14,77	7,00	5,00	1,41	83,91	75,66	8,25	85,69	77,04	8,65	-	67,64	62,28	0,97			2,38
20.10.16	24,00	-	129,33	120,71	8,62	70,07	54,55	15,52	7,00	5,00	1,51	83,96	76,30	7,66	85,80	77,79	8,01	-	70,05	64,43	0,97			2,48
21.10.16	24,00	-	129,91	120,60	9,31	72,16	55,96	16,20	7,00	5,00	1,60	84,21	76,14	8,07	86,24	77,66	8,58	-	72,14	66,24	1,03			2,63
22.10.16	24,00	-	130,95	120,98	9,97	73,84	57,22	16,62	7,00	5,00	1,64	85,07	76,23	8,84	87,17	77,88	9,29	-	73,81	67,80	1,11			2,75
Среднее	24,00	-	114,51	105,10	9,40	65,49	51,41	14,08	7,00	5,00	1,17	75,00	66,18	8,82	76,50	67,32	9,18	-	65,47	60,12	0,93	-	-	2,10
Итого	720,00		3435,26	3153,14	282,12						35,10	2250,11	1985,43	264,68	2294,96	2019,56	275,39	0,00			27,94	0,00	0,00	63,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	46729,55	41947,65	24319,44	19920,93	24878,80	20294,30	908,23	-	-
	23.10.16 01:00	50182,75	45117,69	26581,42	21917,29	27185,92	22325,00	971,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -2,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **275,39** куб.м.

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 25 ОКТ 2016 г.