Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319028 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,62	15,69	-0,07	0,35	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
28.09.16	24,00	-	15,63	15,52	0,11	36,09	26,64	9,45	2,17	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,36
29.09.16	24,00	-	36,53	36,36	0,17	64,58	37,23	27,35	4,64	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
30.09.16	24,00	-	36,21	36,18	0,03	63,64	35,73	27,91	4,64	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
01.10.16	24,00	-	34,76	34,73	0,03	63,89	35,68	28,21	4,63	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
02.10.16	24,00	-	33,45	33,44	0,02	64,27	35,28	28,99	4,61	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
03.10.16	24,00	-	33,47	33,46	0,01	64,63	34,85	29,78	4,60	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,99
04.10.16	24,00	-	33,15	33,14	0,00	64,31	34,38	29,93	4,58	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,99
05.10.16	24,00	-	39,16	39,15	0,01	64,55	35,57	28,98	4,76	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
06.10.16	24,00	-	43,82	43,77	0,05	64,78	37,07	27,71	4,88	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
07.10.16	24,00	-	44,70	44,64	0,06	65,90	37,73	28,17	5,01	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
08.10.16	24,00	-	44,80	44,71	0,09	64,90	37,38	27,52	5,04	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,23
09.10.16	24,00	-	44,29	44,19	0,10	64,11	36,70	27,41	5,02	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
10.10.16	24,00	-	44,21	44,12	0,08	64,05	36,50	27,55	5,01	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
11.10.16	24,00	-	44,09	44,01	0,08	64,63	36,47	28,16	5,00	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
12.10.16	24,00	-	44,03	43,96	0,07	65,71	36,96	28,75	5,00	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
13.10.16	24,00	-	43,62	43,54	0,08	65,37	35,99	29,38	4,98	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
14.10.16	24,00	-	43,83	43,83	0,00	64,09	34,62	29,47	4,98	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
15.10.16	24,00	-	44,25	44,22	0,02	64,80	35,07	29,73	4,99	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
16.10.16	24,00	-	43,66	43,66	0,00	64,02	34,87	29,15	4,98	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
17.10.16	24,00	-	43,50	43,50	0,00	64,17	34,92	29,25	4,97	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
18.10.16	24,00	-	43,47	43,47	0,00	64,44	35,00	29,44	4,97	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
19.10.16	24,00	-	43,30	43,30	0,00	63,98	34,70	29,28	4,96	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
20.10.16	24,00	-	43,18	43,18	0,00	64,08	34,18	29,90	4,95	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
21.10.16	24,00	-	43,51	43,51	0,00	66,26	34,73	31,53	4,97	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
22.10.16	24,00	-	44,09	44,09	0,00	69,35	35,72	33,63	5,03	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
Среднее	24,00	-	38,80	38,76	0,04	61,78	34,60	27,18	4,60	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
Итого	624,00		1008,69	1007,68	1,02						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоносителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 25 ОКТ 2016 г.