Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 36 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319095-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319095 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,32	14,33	-0,01	0,76	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.16	24,00	-	35,04	34,86	0,18	36,48	22,61	13,87	2,76	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,49
26.09.16	24,00	-	73,97	73,92	0,05	62,55	34,98	27,57	4,93	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
27.09.16	24,00	-	71,20	71,20	0,00	62,47	35,21	27,26	4,92	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
28.09.16	24,00	-	74,30	74,31	0,00	62,81	35,81	27,00	4,95	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
29.09.16	24,00	-	81,60	81,60	0,00	64,60	37,57	27,03	4,98	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
30.09.16	24,00	-	80,69	80,69	0,00	63,65	37,18	26,47	4,98	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
01.10.16	24,00	-	77,42	77,42	0,00	63,91	37,12	26,79	4,97	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
02.10.16	24,00	-	74,39	74,39	0,00	64,30	36,73	27,57	4,95	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
03.10.16	24,00	-	74,35	74,35	0,00	64,65	36,65	28,00	4,94	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
04.10.16	24,00	-	73,51	73,51	0,00	64,34	36,28	28,06	4,92	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
05.10.16	24,00	-	86,98	86,98	0,00	64,56	37,49	27,07	5,11	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
06.10.16	24,00	-	97,76	97,72	0,04	64,79	39,18	25,61	5,23	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
07.10.16	24,00	-	99,75	99,75	0,00	65,89	39,80	26,09	5,35	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
08.10.16	24,00	-	100,00	100,00	0,00	64,89	39,51	25,38	5,38	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
09.10.16	24,00	-	98,89	98,89	0,00	64,09	38,80	25,29	5,36	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
10.10.16	24,00	-	98,69	98,69	0,00	64,04	38,60	25,44	5,35	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
11.10.16	24,00	-	98,38	98,38	0,00	64,62	38,58	26,04	5,34	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
12.10.16	24,00	-	98,26	98,26	0,00	65,70	39,06	26,64	5,34	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
13.10.16	24,00	-	97,78	97,68	0,10	65,42	38,73	26,69	5,34	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
14.10.16	24,00	-	97,28	97,28	0,00	64,21	37,97	26,24	5,33	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
15.10.16	24,00	-	98,17	98,17	0,00	64,93	38,47	26,46	5,34	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
16.10.16	24,00	-	96,79	96,79	0,00	64,15	38,18	25,97	5,32	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
17.10.16	24,00	-	96,44	96,44	0,00	64,29	38,25	26,04	5,31	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
18.10.16	24,00	-	96,38	96,38	0,00	64,56	38,36	26,20	5,32	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
19.10.16	24,00	-	96,00	96,00	0,00	64,11	38,02	26,09	5,30	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
20.10.16	24,00	-	95,70	95,70	0,00	64,21	37,69	26,52	5,29	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
21.10.16	24,00	-	96,52	96,52	0,00	66,40	38,32	28,08	5,32	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
22.10.16	24,00	-	97,81	97,81	0,00	69,50	39,56	29,94	5,37	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
Среднее	24,00	-	84,97	84,95	0,01	61,88	36,52	25,36	4,96	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
Итого	696,00		2464,03	2463,66	0,37						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись ответственного лица
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.