Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205767-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205767 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,74	32,45	-4,71	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	15,88	15,88	0,00	62,49	37,17	25,32	7,00	5,00	0,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,40
24.09.16	24,00	-	27,03	27,03	0,00	61,46	37,39	24,07	7,00	5,00	0,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,65
25.09.16	24,00	-	27,29	27,29	0,00	62,23	38,95	23,28	7,00	5,00	0,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,63
26.09.16	24,00	-	24,88	24,88	0,00	61,06	34,01	27,05	7,00	5,00	0,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,68
27.09.16	24,00	-	23,90	23,90	0,00	60,72	29,63	31,09	7,00	5,00	0,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,74
28.09.16	24,00	-	43,35	43,40	-0,05	60,23	34,15	26,08	7,00	5,00	1,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,13
29.09.16	24,00	-	78,74	78,74	0,00	62,07	38,86	23,21	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
30.09.16	24,00	-	82,73	82,73	0,00	64,80	41,05	23,75	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
01.10.16	24,00	-	83,10	83,10	0,00	63,84	41,04	22,80	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
02.10.16	24,00	-	82,06	81,87	0,19	63,79	40,86	22,93	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,89
03.10.16	24,00	-	83,03	83,03	0,00	64,23	41,17	23,06	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
04.10.16	24,00	-	87,36	87,36	0,00	63,00	40,81	22,19	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
05.10.16	24,00	-	65,12	65,03	0,09	58,30	37,42	20,88	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
06.10.16	24,00	-	66,65	66,65	0,00	54,79	34,27	20,52	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
07.10.16	24,00	-	89,46	89,46	0,00	62,56	40,36	22,20	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
08.10.16	24,00	-	88,02	88,02	0,00	60,70	39,33	21,37	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
09.10.16	24,00	-	88,86	88,86	0,00	62,25	40,00	22,25	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
10.10.16	24,00	-	92,59	92,59	0,00	63,03	40,59	22,44	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
11.10.16	24,00	-	96,29	96,29	0,00	63,72	41,28	22,44	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
12.10.16	24,00	-	96,00	96,00	0,00	64,21	41,63	22,58	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
13.10.16	24,00	-	95,62	95,62	0,00	64,16	41,35	22,81	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
14.10.16	24,00	-	98,59	98,59	0,00	64,60	42,02	22,58	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
15.10.16	24,00	-	98,75	98,75	0,00	64,21	42,05	22,16	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
16.10.16	24,00	-	97,40	97,40	0,00	64,72	42,19	22,53	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
17.10.16	24,00	-	98,86	98,86	0,00	64,44	42,23	22,21	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
18.10.16	24,00	-	98,28	98,28	0,00	64,40	42,06	22,34	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
19.10.16	24,00	-	97,62	97,62	0,00	65,37	42,04	23,33	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
20.10.16	24,00	-	98,66	98,66	0,00	67,77	43,09	24,68	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
21.10.16	24,00	-	98,32	98,32	0,00	69,68	43,87	25,81	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
22.10.16	24,00	-	98,92	98,92	0,00	71,37	44,63	26,74	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
Среднее	24,00	-	74,95	74,94	0,01	62,19	39,61	22,58	7,00	5,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,73
Итого	744,00		2323,36	2323,13	0,23						53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	53,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 01:00	9132,50	9137,66	0,00	-	0,00	-	294,70	-	
	23.10.16 01:00	11455,86	11460,79	0,00	-	0,00	-	848,43	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.