Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219181-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219181 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,98	21,31	0,67	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	49,11	49,11	0,00	63,03	56,98	6,05	7,00	5,00	0,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,30
24.09.16	24,00	-	86,82	86,82	0,00	61,75	55,86	5,89	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,51
25.09.16	24,00	-	87,61	87,61	0,00	62,54	56,72	5,82	7,00	5,00	0,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,52
26.09.16	24,00	-	81,15	80,84	0,31	61,47	48,69	12,78	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,05
27.09.16	24,00	-	78,53	78,53	0,00	61,15	39,87	21,28	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
28.09.16	24,00	-	77,32	77,32	0,00	60,18	39,29	20,89	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
29.09.16	24,00	-	77,91	77,91	0,00	62,03	40,43	21,60	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
30.09.16	24,00	-	81,56	81,56	0,00	64,79	42,43	22,36	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
01.10.16	24,00	-	82,14	82,14	0,00	63,83	42,32	21,51	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
02.10.16	24,00	-	80,56	80,56	0,00	63,78	42,06	21,72	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
03.10.16	24,00	-	81,44	81,44	0,00	64,26	42,43	21,83	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
04.10.16	24,00	-	85,34	85,34	0,00	63,03	41,96	21,07	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
05.10.16	24,00	-	65,52	65,52	0,00	58,57	38,08	20,49	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,34
06.10.16	24,00	-	64,11	64,11	0,00	54,44	34,20	20,24	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
07.10.16	24,00	-	87,53	87,53	0,00	62,59	40,37	22,22	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
08.10.16	24,00	-	86,13	86,13	0,00	60,68	38,96	21,72	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
09.10.16	24,00	-	86,99	86,99	0,00	62,19	39,47	22,72	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
10.10.16	24,00	-	89,98	89,98	0,00	63,04	39,94	23,10	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
11.10.16	24,00	-	93,44	93,44	0,00	63,62	40,64	22,98	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
12.10.16	24,00	-	93,02	93,02	0,00	64,31	41,01	23,30	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
13.10.16	24,00	-	92,65	92,65	0,00	64,18	40,70	23,48	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
14.10.16	24,00	-	95,59	95,59	0,00	64,62	41,25	23,37	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
15.10.16	24,00	-	95,83	95,83	0,00	64,22	41,22	23,00	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
16.10.16	24,00	-	94,84	94,84	0,00	64,75	41,49	23,26	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
17.10.16	24,00	-	96,18	96,18	0,00	64,44	41,45	22,99	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
18.10.16	24,00	-	95,70	95,70	0,00	64,44	41,31	23,13	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
19.10.16	24,00	-	94,90	94,90	0,00	65,31	41,18	24,13	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
20.10.16	24,00	-	95,85	95,85	0,00	67,76	42,15	25,61	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
21.10.16	24,00	-	95,56	95,56	0,00	69,68	42,92	26,76	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
22.10.16	24,00	-	96,26	96,26	0,00	71,41	43,64	27,77	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
Среднее	24,00	-	82,89	82,88	0,01	62,07	41,95	20,12	7,00	5,00	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,75
Итого	744,00		2569,57	2569,26	0,31						54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	54,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 01:00	62901,23	62918,34	0,00	-	0,00	-	1642,18	-	-
	23.10.16 01:00	65470,80	65487,60	0,00	-	0,00	-	1696,50	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись ответственного
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«_____» _____ г.
печать энергосбыта