Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207775-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207775 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,83	31,42	-1,59	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	48,05	48,05	0,00	63,29	37,75	25,54	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
24.09.16	24,00	-	80,74	80,74	0,00	62,16	37,62	24,54	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
25.09.16	24,00	-	81,52	81,52	0,00	62,92	38,36	24,56	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
26.09.16	24,00	-	74,71	74,71	0,00	61,81	37,61	24,20	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
27.09.16	24,00	-	71,97	71,97	0,00	61,52	37,46	24,06	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
28.09.16	24,00	-	71,17	71,17	0,00	60,60	37,03	23,57	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
29.09.16	24,00	-	71,73	71,73	0,00	62,46	37,85	24,61	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
30.09.16	24,00	-	75,03	75,03	0,00	65,19	39,81	25,38	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
01.10.16	24,00	-	76,11	76,11	0,00	64,20	39,80	24,40	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
02.10.16	24,00	-	74,79	74,79	0,00	64,16	39,47	24,69	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
03.10.16	24,00	-	75,40	75,40	0,00	64,61	39,59	25,02	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
04.10.16	24,00	-	80,07	80,07	0,00	63,32	39,38	23,94	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
05.10.16	24,00	-	61,75	61,75	0,00	58,71	36,14	22,57	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
06.10.16	24,00	-	62,66	62,66	0,00	55,14	32,79	22,35	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
07.10.16	24,00	-	84,42	84,42	0,00	62,89	38,61	24,28	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
08.10.16	24,00	-	82,32	82,32	0,00	61,01	37,34	23,67	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
09.10.16	24,00	-	82,48	82,48	0,00	62,58	37,88	24,70	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
10.10.16	24,00	-	87,03	87,03	0,00	63,41	38,60	24,81	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
11.10.16	24,00	-	90,36	90,36	0,00	64,10	39,23	24,87	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
12.10.16	24,00	-	89,87	89,87	0,00	64,60	39,31	25,29	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
13.10.16	24,00	-	88,97	88,97	0,00	64,56	38,88	25,68	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
14.10.16	24,00	-	92,01	92,01	0,00	64,98	39,50	25,48	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
15.10.16	24,00	-	92,22	92,22	0,00	64,57	39,58	24,99	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
16.10.16	24,00	-	90,52	90,52	0,00	65,10	39,77	25,33	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
17.10.16	24,00	-	91,82	91,82	0,00	64,81	39,92	24,89	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
18.10.16	24,00	-	90,79	90,79	0,00	64,78	39,72	25,06	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
19.10.16	24,00	-	89,30	89,30	0,00	65,79	39,42	26,37	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
20.10.16	24,00	-	90,83	90,83	0,00	68,21	40,30	27,91	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
21.10.16	24,00	-	91,48	91,48	0,00	70,17	41,05	29,12	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
22.10.16	24,00	-	92,73	92,73	0,00	71,88	41,84	30,04	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
Среднее	24,00	-	78,48	78,48	-	62,69	38,48	24,20	7,00	5,00	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
Итого	744,00		2432,85	2432,85	0,00						61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 01:00	19359,10	19175,50	0,00	-	0,00	-	578,71	-	-
	23.10.16 01:00	21791,95	21608,35	0,00	-	0,00	-	639,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«___» 25 ОКТ 2016 г.