Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 48 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9068.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 48
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208352-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208352 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,248 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=85,608 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.г
24.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,87	31,35	-2,48	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
25.09.16	24,00	-	44,68	44,36	0,32	64,17	44,83	19,34	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,88
26.09.16	24,00	-	132,20	132,20	0,00	62,83	45,12	17,71	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
27.09.16	24,00	-	124,74	124,74	0,00	62,54	44,82	17,72	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
28.09.16	24,00	-	122,58	122,58	0,00	61,60	44,38	17,22	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
29.09.16	24,00	-	123,65	123,65	0,00	63,41	45,66	17,75	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
30.09.16	24,00	-	129,27	129,27	0,00	66,16	48,00	18,16	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
01.10.16	24,00	-	130,05	130,05	0,00	65,11	47,62	17,49	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
02.10.16	24,00	-	126,35	126,35	0,00	65,09	46,95	18,14	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
03.10.16	24,00	-	127,37	127,37	0,00	65,54	47,17	18,37	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
04.10.16	24,00	-	134,03	134,03	0,00	64,20	46,68	17,52	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
05.10.16	24,00	-	101,11	101,11	0,00	59,57	42,60	16,97	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
06.10.16	24,00	-	102,26	102,26	0,00	56,12	39,13	16,99	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
07.10.16	24,00	-	136,10	136,10	0,00	63,79	46,03	17,76	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
08.10.16	24,00	-	133,28	133,28	0,00	61,90	44,69	17,21	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
09.10.16	24,00	-	134,44	134,44	0,00	63,50	45,56	17,94	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
10.10.16	24,00	-	138,10	138,10	0,00	64,34	46,02	18,32	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
11.10.16	24,00	-	142,34	142,34	0,00	65,05	46,56	18,49	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
12.10.16	24,00	-	142,90	142,90	0,00	65,49	47,06	18,43	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
13.10.16	24,00	-	141,73	141,73	0,00	65,49	46,76	18,73	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
14.10.16	24,00	-	145,92	145,92	0,00	65,89	47,53	18,36	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
15.10.16	24,00	-	145,40	145,40	0,00	65,47	47,50	17,97	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
16.10.16	24,00	-	143,29	143,29	0,00	66,02	47,63	18,39	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
17.10.16	24,00	-	145,96	145,96	0,00	65,72	47,70	18,02	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
18.10.16	24,00	-	143,98	143,98	0,00	65,70	47,39	18,31	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
19.10.16	24,00	-	142,63	142,63	0,00	66,75	47,59	19,16	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
20.10.16	24,00	-	144,50	144,50	0,00	69,23	49,01	20,22	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
21.10.16	24,00	-	144,09	144,09	0,00	71,22	49,98	21,24	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
22.10.16	24,00	-	142,42	142,42	0,00	72,97	50,79	22,18	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
Среднее	24,00	-	126,39	126,38	0,01	63,58	45,93	17,64	7,00	5,00	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,33
Итого	696,00		3665,37	3665,05	0,32						67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	67,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 01:00	31722,29	31726,12	0,00	-	0,00	-	632,31	-	-
	23.10.16 01:00	35387,66	35391,17	0,00	-	0,00	-	699,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представ. потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» 25 ОКТ 2016 г.

Наладить работу системы отопления