Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: ~~СЦО+ГВС~~ ГВС-цирк

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1.	М2.	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-										17,18	0,12	17,06	17,57	0,12	17,45	-	71,53	19,19	1,23			1,23
24.09.16	24,00	-										20,82	0,36	20,46	21,32	0,36	20,96	-	73,85	21,57	1,53			1,53
25.09.16	24,00	-										22,16	0,42	21,74	22,73	0,42	22,31	-	76,00	20,80	1,68			1,68
26.09.16	24,00	-										20,11	1,20	18,91	20,64	1,20	19,44	-	76,09	24,75	1,50			1,50
27.09.16	24,00	-										20,14	1,10	19,04	20,69	1,10	19,59	-	76,47	25,56	1,51			1,51
28.09.16	24,00	-										19,74	1,33	18,41	20,25	1,33	18,92	-	76,58	24,82	1,48			1,48
29.09.16	24,00	-										20,44	1,32	19,12	21,00	1,32	19,68	-	76,65	24,30	1,54			1,54
30.09.16	24,00	-										21,14	1,17	19,97	21,67	1,17	20,50	-	76,13	24,04	1,58			1,58
01.10.16	24,00	-										21,48	1,21	20,27	22,05	1,21	20,84	-	75,68	22,93	1,60			1,60
02.10.16	24,00	-										21,70	0,96	20,74	22,27	0,96	21,31	-	76,22	23,28	1,63			1,63
03.10.16	24,00	-										20,27	1,24	19,03	20,80	1,24	19,56	-	76,35	25,29	1,52			1,52
04.10.16	24,00	-										20,95	1,25	19,70	21,51	1,25	20,26	-	76,23	24,60	1,57			1,57
05.10.16	24,00	-										21,15	1,25	19,90	21,70	1,25	20,45	-	76,11	24,06	1,58			1,58
06.10.16	24,00	-										20,95	1,33	19,62	21,51	1,33	20,18	-	75,83	23,29	1,56			1,56
07.10.16	24,00	-										21,66	1,24	20,42	22,24	1,24	21,00	-	75,65	23,12	1,61			1,61
08.10.16	24,00	-										19,65	1,25	18,40	20,19	1,25	18,94	-	75,62	21,33	1,46			1,46
09.10.16	24,00	-										23,33	1,07	22,26	23,92	1,07	22,85	-	75,73	21,80	1,74			1,74
10.10.16	24,00	-										21,33	1,26	20,07	21,90	1,26	20,64	-	75,78	22,16	1,59			1,59
11.10.16	24,00	-										22,19	1,20	20,99	22,77	1,20	21,57	-	76,45	22,58	1,67			1,67
12.10.16	24,00	-										22,38	1,25	21,13	22,97	1,25	21,72	-	76,35	22,13	1,68			1,68
13.10.16	24,00	-										22,04	1,27	20,77	22,60	1,27	21,33	-	75,90	21,98	1,65			1,65
14.10.16	24,00	-										22,95	1,17	21,78	23,53	1,17	22,36	-	75,71	22,38	1,71			1,71
15.10.16	24,00	-										21,02	1,24	19,78	21,58	1,24	20,34	-	75,74	22,74	1,57			1,57
16.10.16	24,00	-										25,00	1,06	23,94	25,64	1,06	24,58	-	75,95	23,24	1,87			1,87
17.10.16	24,00	-										23,75	1,16	22,59	24,40	1,16	23,24	-	76,14	23,01	1,78			1,78
18.10.16	24,00	-										22,60	1,17	21,43	23,20	1,17	22,03	-	76,68	23,24	1,71			1,71
19.10.16	24,00	-										22,00	1,21	20,79	22,60	1,21	21,39	-	77,05	21,85	1,67			1,67
20.10.16	24,00	-										21,92	1,17	20,75	22,50	1,17	21,33	-	76,84	21,53	1,66			1,66
21.10.16	24,00	-										22,39	1,24	21,15	22,99	1,24	21,75	-	76,95	22,33	1,69			1,69
22.10.16	24,00	-										20,77	1,20	19,57	21,34	1,20	20,14	-	77,19	21,55	1,58			1,58
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,44	1,11	20,33	22,00	1,11	20,89	-	75,98	22,85	1,60	-	-	1,60
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	643,21	33,42	609,79	660,08	33,42	626,66	0,00			48,13	0,00	0,00	48,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	41199,77	41171,33	6099,64	428,66	6256,84	428,66	615,13	447,87	-
	23.10.16 01:00	49870,33	49841,89	6742,85	462,08	6916,92	462,08	694,99	496,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -5,75 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,37** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **626,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 25 ОКТ 2016 г.