Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС отоп
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	172,48	172,48	0,00	50,52	41,69	8,83	7,00	5,00	1,53													1,53
24.09.16	24,00	-	289,75	289,75	0,00	52,68	43,64	9,04	7,00	5,00	2,62													2,62
25.09.16	24,00	-	309,29	309,29	0,00	52,19	43,96	8,23	7,00	5,00	2,56													2,56
26.09.16	24,00	-	310,95	310,95	0,00	49,10	42,03	7,07	7,00	5,00	2,21													2,21
27.09.16	24,00	-	300,12	300,12	0,00	49,06	41,83	7,23	7,00	5,00	2,18													2,18
28.09.16	24,00	-	296,29	296,29	0,00	51,17	43,45	7,72	7,00	5,00	2,29													2,29
29.09.16	24,00	-	291,49	291,49	0,00	51,40	43,47	7,93	7,00	5,00	2,32													2,32
30.09.16	24,00	-	292,76	292,76	0,00	51,21	43,30	7,91	7,00	5,00	2,32													2,32
01.10.16	24,00	-	292,80	292,80	0,00	51,94	43,72	8,22	7,00	5,00	2,42													2,42
02.10.16	24,00	-	292,82	292,82	0,00	50,92	43,08	7,84	7,00	5,00	2,30													2,30
03.10.16	24,00	-	292,95	292,95	0,00	50,71	42,86	7,85	7,00	5,00	2,31													2,31
04.10.16	24,00	-	289,31	289,31	0,00	47,65	40,49	7,16	7,00	5,00	2,08													2,08
05.10.16	24,00	-	284,13	284,13	0,00	50,14	41,78	8,36	7,00	5,00	2,38													2,38
06.10.16	24,00	-	286,34	286,34	0,00	48,92	41,01	7,91	7,00	5,00	2,27													2,27
07.10.16	24,00	-	290,07	290,07	0,00	49,14	41,20	7,94	7,00	5,00	2,31													2,31
08.10.16	24,00	-	293,23	293,23	0,00	51,83	42,79	9,04	7,00	5,00	2,66													2,66
09.10.16	24,00	-	293,37	293,37	0,00	52,51	43,32	9,19	7,00	5,00	2,70													2,70
10.10.16	24,00	-	295,02	295,02	0,00	54,23	44,36	9,87	7,00	5,00	2,91													2,91
11.10.16	24,00	-	301,95	301,95	0,00	57,92	47,22	10,70	7,00	5,00	3,24													3,24
12.10.16	24,00	-	289,12	289,12	0,00	55,77	45,40	10,37	7,00	5,00	3,00													3,00
13.10.16	24,00	-	275,37	275,37	0,00	57,35	46,03	11,32	7,00	5,00	3,12													3,12
14.10.16	24,00	-	269,32	269,32	0,00	54,38	44,11	10,27	7,00	5,00	2,77													2,77
15.10.16	24,00	-	287,53	287,53	0,00	50,62	42,07	8,55	7,00	5,00	2,46													2,46
16.10.16	24,00	-	290,40	290,40	0,00	52,15	43,21	8,94	7,00	5,00	2,60													2,60
17.10.16	24,00	-	292,55	292,55	0,00	55,36	45,36	10,00	7,00	5,00	2,93													2,93
18.10.16	24,00	-	294,93	294,93	0,00	54,79	44,93	9,86	7,00	5,00	2,91													2,91
19.10.16	24,00	-	296,31	296,31	0,00	55,64	45,41	10,23	7,00	5,00	3,04													3,04
20.10.16	24,00	-	298,52	298,52	0,00	58,73	47,42	11,31	7,00	5,00	3,38													3,38
21.10.16	24,00	-	301,84	301,84	0,00	65,64	52,33	13,31	7,00	5,00	4,03													4,03
22.10.16	24,00	-	299,55	299,55	0,00	65,30	51,95	13,35	7,00	5,00	4,01													4,01
Среднее	24,00	-	289,02	289,02	-	53,30	44,11	9,19	7,00	5,00	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Итого	720,00		8670,56	8670,56	0,00						79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 01:00	41199,77	41171,33	6099,64	428,66	6256,84	428,66	615,13	447,87	-
	23.10.16 01:00	49870,33	49841,89	6742,85	462,08	6916,92	462,08	694,99	496,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

Наладить работу системы отопления