Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207802
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,14	13,32	-1,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
25.09.16	24,00	-	0,20	2,18	-1,98	28,09	43,28	-15,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
26.09.16	24,00	-	17,23	17,23	0,00	56,70	30,16	26,54	7,00	5,00	0,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,46
27.09.16	24,00	-	59,73	59,73	0,00	60,89	35,44	25,45	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
28.09.16	24,00	-	58,86	58,86	0,00	60,26	35,62	24,64	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
29.09.16	24,00	-	58,77	58,77	0,00	62,47	36,72	25,75	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
30.09.16	24,00	-	61,52	61,52	0,00	65,21	38,68	26,53	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
01.10.16	24,00	-	61,82	61,82	0,00	64,23	38,52	25,71	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
02.10.16	24,00	-	60,90	60,90	0,00	64,23	38,42	25,81	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
03.10.16	24,00	-	61,63	61,63	0,00	64,69	38,76	25,93	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
04.10.16	24,00	-	58,45	59,31	-0,86	63,35	38,30	25,05	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
05.10.16	24,00	-	48,70	48,70	0,00	58,84	35,45	23,39	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,14
06.10.16	24,00	-	49,57	49,57	0,00	55,41	32,31	23,10	7,00	5,00	1,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,15
07.10.16	24,00	-	66,45	66,45	0,00	63,07	38,09	24,98	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
08.10.16	24,00	-	65,42	65,42	0,00	61,25	37,11	24,14	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
09.10.16	24,00	-	66,00	65,75	0,25	62,82	37,77	25,05	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
10.10.16	24,00	-	67,60	67,27	0,33	63,66	38,15	25,51	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
11.10.16	24,00	-	69,44	69,08	0,36	64,37	38,81	25,56	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
12.10.16	24,00	-	69,39	68,94	0,45	64,81	39,06	25,75	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
13.10.16	24,00	-	69,07	69,07	0,00	64,80	38,79	26,01	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
14.10.16	24,00	-	71,23	70,92	0,31	65,21	39,41	25,80	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
15.10.16	24,00	-	71,16	71,16	0,00	64,81	39,47	25,34	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
16.10.16	24,00	-	65,78	65,55	0,23	65,33	39,62	25,71	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
17.10.16	24,00	-	70,94	70,69	0,25	65,05	39,67	25,38	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
18.10.16	24,00	-	70,38	70,19	0,19	65,03	39,49	25,54	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
19.10.16	24,00	-	69,87	69,63	0,24	66,05	39,49	26,56	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
20.10.16	24,00	-	70,78	70,78	0,00	68,48	40,42	28,06	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
21.10.16	24,00	-	70,61	70,37	0,24	70,43	41,07	29,36	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
22.10.16	24,00	-	70,84	70,84	0,00	72,16	41,71	30,45	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
Среднее	24,00	-	58,70	58,70	0,00	60,82	37,35	23,47	7,00	5,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
Итого	696,00		1702,34	1702,33	0,01						44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 02:00	12085,14	12004,97	0,00	-	0,00	-	381,11	-	-
	23.10.16 01:00	13787,48	13708,91	0,00	-	0,00	-	425,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016