Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.16	24,00	-	66,64	66,64	0,00	61,59	61,43	0,16	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
25.09.16	24,00	-	67,23	69,21	-1,98	62,13	58,71	3,42	7,00	5,00	0,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,21
26.09.16	24,00	-	60,01	60,01	0,00	62,10	37,12	24,98	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
27.09.16	24,00	-	57,26	57,26	0,00	61,22	37,02	24,20	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,38
28.09.16	24,00	-	56,80	56,80	0,00	60,37	37,10	23,27	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
29.09.16	24,00	-	49,91	49,91	0,00	61,37	36,42	24,95	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
30.09.16	24,00	-	38,97	38,18	0,79	62,46	35,56	26,90	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
01.10.16	24,00	-	13,52	14,22	-0,70	56,13	44,82	11,31	7,00	5,00	0,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,17
02.10.16	24,00	-	72,12	72,12	0,00	63,68	43,45	20,23	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
03.10.16	24,00	-	70,39	70,39	0,00	64,18	42,19	21,99	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
04.10.16	24,00	-	69,75	69,75	0,00	63,42	41,52	21,90	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
05.10.16	24,00	-	65,01	65,01	0,00	60,63	40,35	20,28	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
06.10.16	24,00	-	45,08	45,08	0,00	52,09	31,79	20,30	7,00	5,00	0,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,92
07.10.16	24,00	-	71,62	71,62	0,00	62,32	39,78	22,54	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
08.10.16	24,00	-	70,87	70,87	0,00	61,06	39,14	21,92	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
09.10.16	24,00	-	71,44	71,44	0,00	61,83	39,02	22,81	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
10.10.16	24,00	-	71,60	71,60	0,00	63,17	39,34	23,83	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
11.10.16	24,00	-	74,51	74,51	0,00	63,07	39,83	23,24	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
12.10.16	24,00	-	74,33	74,33	0,00	64,96	40,63	24,33	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
13.10.16	24,00	-	73,93	73,64	0,29	64,10	39,77	24,33	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
14.10.16	24,00	-	76,00	76,00	0,00	64,61	40,04	24,57	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
15.10.16	24,00	-	60,73	60,73	0,00	64,60	40,21	24,39	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
16.10.16	24,00	-	70,79	70,79	0,00	64,79	40,41	24,38	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
17.10.16	24,00	-	75,78	75,78	0,00	64,47	40,32	24,15	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
18.10.16	24,00	-	75,91	75,91	0,00	64,65	40,31	24,34	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
19.10.16	24,00	-	74,47	74,47	0,00	64,76	39,89	24,87	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
20.10.16	24,00	-	75,09	75,09	0,00	67,56	40,96	26,60	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
21.10.16	24,00	-	76,79	76,79	0,00	69,18	41,68	27,50	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
22.10.16	24,00	-	78,96	78,96	0,00	71,43	42,77	28,66	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
Среднее	24,00	-	65,71	65,76	-0,06	63,03	41,09	21,94	7,00	5,00	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
Итого	696,00		1905,51	1907,11	-1,60						42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
	22.09.16 02:00	18395,33	18392,74	0,00	-	0,00	-	504,82	-	-
	23.10.16 01:00	20439,73	20438,74	0,00	-	0,00	-	547,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» ОКТ 2016 г.