Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,193487	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=58,046	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.16	24,00	-	97,78	97,78	0,00	63,07	62,96	0,11	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
25.09.16	24,00	-	98,49	99,18	-0,69	63,82	53,91	9,91	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
26.09.16	24,00	-	91,52	91,52	0,00	62,58	39,02	23,56	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
27.09.16	24,00	-	90,28	90,28	0,00	62,25	39,25	23,00	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
28.09.16	24,00	-	91,39	91,39	0,00	61,32	39,13	22,19	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
29.09.16	24,00	-	98,28	98,28	0,00	63,08	40,79	22,29	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
30.09.16	24,00	-	106,05	106,05	0,00	65,84	43,35	22,49	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
01.10.16	24,00	-	107,08	106,90	0,18	64,81	43,30	21,51	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
02.10.16	24,00	-	106,65	104,12	2,53	64,80	43,11	21,69	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
03.10.16	24,00	-	105,52	105,34	0,18	65,23	43,33	21,90	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
04.10.16	24,00	-	110,62	110,62	0,00	63,88	43,09	20,79	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
05.10.16	24,00	-	83,64	82,39	1,25	59,13	39,41	19,72	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
06.10.16	24,00	-	87,29	84,97	2,32	55,85	36,31	19,54	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
07.10.16	24,00	-	113,97	113,97	0,00	63,48	42,69	20,79	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
08.10.16	24,00	-	112,86	112,86	0,00	61,62	41,72	19,90	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
09.10.16	24,00	-	113,21	113,21	0,00	63,22	42,46	20,76	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
10.10.16	24,00	-	115,58	115,58	0,00	64,06	42,89	21,17	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
11.10.16	24,00	-	119,59	118,18	1,41	64,81	43,40	21,41	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
12.10.16	24,00	-	120,20	117,54	2,66	65,21	43,67	21,54	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
13.10.16	24,00	-	116,51	116,11	0,40	65,20	43,06	22,14	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
14.10.16	24,00	-	120,99	118,48	2,51	65,60	43,67	21,93	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
15.10.16	24,00	-	119,52	119,52	0,00	65,19	43,69	21,50	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
16.10.16	24,00	-	117,41	117,21	0,20	65,73	43,84	21,89	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
17.10.16	24,00	-	120,27	118,82	1,45	65,44	43,89	21,55	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
18.10.16	24,00	-	119,82	117,42	2,40	65,42	43,66	21,76	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
19.10.16	24,00	-	117,96	117,16	0,80	66,48	43,80	22,68	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
20.10.16	24,00	-	119,13	117,32	1,81	68,94	44,87	24,07	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
21.10.16	24,00	-	117,96	117,56	0,40	70,92	45,62	25,30	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
22.10.16	24,00	-	118,95	117,51	1,44	72,64	46,33	26,31	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
Среднее	24,00	-	108,91	108,18	0,73	64,47	43,66	20,81	7,00	5,00	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
Итого	696,00		3158,52	3137,27	21,25						67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 01:00	24623,35	24403,39	0,00	-	0,00	-	565,21	-	-
	23.10.16 01:00	27987,83	27746,62	0,00	-	0,00	-	632,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись ответственного лица _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» _____ г.

2 5 ОКТ 2016