Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209017 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,705 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	7,00	5,00														0,00
23.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
24.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
25.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
26.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
27.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
28.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
29.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
30.09.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
01.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
02.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
03.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
04.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
05.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
06.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
07.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
08.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
09.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
10.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
11.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
12.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
13.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
14.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
15.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
16.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
17.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
18.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
19.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
20.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
21.10.16	24,00		94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
22.10.16	24,00	-	94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00														2,32
Среднее	24,00	-	91,71	91,68	0,03	67,28	43,65	23,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
Итого	744,00		2842,93	2842,05	0,87						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	22,35	22,35	0,00	-	0,00	-	0,66	-	-
	23.10.16 01:00	22,35	22,35	0,00	-	0,00	-	0,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел документации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» г.
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления