Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9171.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 59 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
28.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,14	14,70	0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
29.09.16	24,00	-	1,20	10,20	-9,00	16,92	43,33	-26,41	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
30.09.16	24,00	-	17,10	19,87	-2,77	60,22	30,83	29,39	7,00	5,00	0,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,49
01.10.16	24,00	-	42,57	42,57	0,00	65,03	34,39	30,64	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
02.10.16	24,00	-	42,65	42,65	0,00	65,41	34,83	30,58	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
03.10.16	24,00	-	42,47	42,47	0,00	65,07	34,83	30,24	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
04.10.16	24,00	-	48,51	48,57	-0,06	65,41	36,35	29,06	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
05.10.16	24,00	-	54,14	54,14	0,00	65,37	37,51	27,86	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
06.10.16	24,00	-	53,58	53,58	0,00	66,51	37,80	28,71	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
07.10.16	24,00	-	53,46	53,46	0,00	65,51	37,44	28,07	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
08.10.16	24,00	-	52,95	52,95	0,00	64,70	36,78	27,92	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
09.10.16	24,00	-	52,61	52,61	0,00	64,67	36,71	27,96	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
10.10.16	24,00	-	52,42	52,42	0,00	65,27	36,69	28,58	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
11.10.16	24,00	-	52,32	52,32	0,00	66,36	37,06	29,30	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
12.10.16	24,00	-	51,78	51,78	0,00	66,03	36,60	29,43	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
13.10.16	24,00	-	51,35	51,35	0,00	64,75	35,75	29,00	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
14.10.16	24,00	-	46,93	49,02	-2,09	65,40	36,29	29,11	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
15.10.16	24,00	-	55,55	55,55	0,00	64,68	36,61	28,07	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
16.10.16	24,00	-	55,27	55,27	0,00	64,85	36,78	28,07	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
17.10.16	24,00	-	55,34	55,34	0,00	65,11	36,89	28,22	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
18.10.16	24,00	-	55,21	55,21	0,00	64,66	36,56	28,10	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
19.10.16	24,00	-	54,82	54,82	0,00	64,79	36,24	28,55	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
20.10.16	24,00	-	55,34	55,34	0,00	67,02	36,85	30,17	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
21.10.16	24,00	-	56,25	56,25	0,00	70,15	37,94	32,21	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
22.10.16	24,00	-	43,54	43,84	-0,30	70,85	40,14	30,71	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
Среднее	24,00	-	45,89	46,46	-0,57	61,60	35,84	25,76	7,00	5,00	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33
Итого	600,00		1147,36	1161,58	-14,22						33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	33,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 02:00	11206,15	11089,57	0,00	-	0,00	-	391,17	-	-
	23.10.16 01:00	12353,51	12251,15	0,00	-	0,00	-	424,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ТЭР ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.