Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8999.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 60 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	111,63	97,91	13,72	64,20	39,92	24,28	7,00	5,00	2,46	12,61	-	-	12,83	-	12,83	-	63,60	-	0,80			3,26
24.09.16	24,00	-	111,67	96,05	15,62	63,27	39,48	23,79	7,00	5,00	2,36	14,48	-	-	14,73	-	14,73	-	63,06	-	0,92			3,27
25.09.16	24,00	-	113,89	97,62	16,27	63,95	40,22	23,73	7,00	5,00	2,39	15,19	-	-	15,50	-	15,50	-	63,83	-	0,97			3,36
26.09.16	24,00	-	107,76	93,37	14,39	62,54	39,51	23,03	7,00	5,00	2,20	13,62	-	-	13,84	-	13,84	-	62,21	-	0,85			3,05
27.09.16	24,00	-	107,86	94,24	13,62	62,18	39,67	22,51	7,00	5,00	2,16	13,03	-	-	13,27	-	13,27	-	62,19	-	0,81			2,97
28.09.16	24,00	-	109,02	95,96	13,06	61,43	39,31	22,12	7,00	5,00	2,14	12,69	-	-	12,91	-	12,91	-	61,50	-	0,78			2,93
29.09.16	24,00	-	116,02	104,18	11,84	63,03	40,94	22,09	7,00	5,00	2,33	11,45	-	-	11,65	-	11,65	-	62,81	-	0,72			3,05
30.09.16	24,00	-	120,66	108,34	12,32	65,70	43,00	22,70	7,00	5,00	2,49	11,92	-	-	12,16	-	12,16	-	65,49	-	0,78			3,27
01.10.16	24,00	-	120,73	108,09	12,64	64,72	42,50	22,22	7,00	5,00	2,43	12,28	-	-	12,50	-	12,50	-	64,55	-	0,79			3,22
02.10.16	24,00	-	122,48	107,03	15,45	64,71	42,37	22,34	7,00	5,00	2,42	15,08	-	-	15,37	-	15,37	-	64,57	-	0,98			3,39
03.10.16	24,00	-	120,43	108,25	12,18	65,11	42,67	22,44	7,00	5,00	2,46	11,76	-	-	11,99	-	11,99	-	64,92	-	0,76			3,23
04.10.16	24,00	-	127,54	113,85	13,69	63,88	42,03	21,85	7,00	5,00	2,52	13,23	-	-	13,46	-	13,46	-	63,81	-	0,85			3,37
05.10.16	24,00	-	101,92	85,50	16,42	58,85	38,39	20,46	7,00	5,00	1,80	16,14	-	-	16,39	-	16,39	-	56,91	-	0,92			2,72
06.10.16	24,00	-	102,30	87,45	14,85	56,35	35,25	21,10	7,00	5,00	1,86	14,72	-	-	14,93	-	14,93	-	55,87	-	0,82			2,68
07.10.16	24,00	-	131,08	118,14	12,94	63,34	41,42	21,92	7,00	5,00	2,61	12,77	-	-	12,99	-	12,99	-	62,87	-	0,80			3,41
08.10.16	24,00	-	132,35	116,40	15,95	61,64	40,73	20,91	7,00	5,00	2,44	15,90	-	-	16,15	-	16,15	-	61,27	-	0,97			3,42
09.10.16	24,00	-	133,96	117,54	16,42	63,23	41,79	21,44	7,00	5,00	2,50	16,78	-	-	17,10	-	17,10	-	63,13	-	1,06			3,56
10.10.16	24,00	-	132,38	119,73	12,65	64,03	42,09	21,94	7,00	5,00	2,59	13,21	-	-	13,46	-	13,46	-	63,92	-	0,85			3,44
11.10.16	24,00	-	136,86	122,51	14,35	64,83	42,58	22,25	7,00	5,00	2,70	14,80	-	-	15,10	-	15,10	-	64,90	-	0,96			3,66
12.10.16	24,00	-	136,70	122,01	14,69	65,10	42,74	22,36	7,00	5,00	2,72	14,97	-	-	15,26	-	15,26	-	64,79	-	0,97			3,69
13.10.16	24,00	-	135,65	120,57	15,08	65,39	42,50	22,89	7,00	5,00	2,75	15,30	-	-	15,59	-	15,59	-	65,17	-	1,00			3,75
14.10.16	24,00	-	138,37	124,69	13,68	65,72	43,13	22,59	7,00	5,00	2,82	13,68	-	-	13,96	-	13,96	-	65,53	-	0,90			3,72
15.10.16	24,00	-	139,72	125,19	14,53	65,27	43,17	22,10	7,00	5,00	2,78	14,38	-	-	14,69	-	14,69	-	65,22	-	0,94			3,72
16.10.16	24,00	-	139,76	123,62	16,14	65,73	43,41	22,32	7,00	5,00	2,77	16,03	-	-	16,35	-	16,35	-	65,48	-	1,05			3,82
17.10.16	24,00	-	140,53	125,05	15,48	65,50	43,24	22,26	7,00	5,00	2,81	15,08	-	-	15,36	-	15,36	-	65,40	-	0,99			3,80
18.10.16	24,00	-	140,33	124,16	16,17	65,51	42,94	22,57	7,00	5,00	2,84	15,69	-	-	15,99	-	15,99	-	65,31	-	1,02			3,86
19.10.16	24,00	-	136,87	122,72	14,15	66,73	42,92	23,81	7,00	5,00	2,95	13,73	-	-	13,99	-	13,99	-	66,86	-	0,92			3,87
20.10.16	24,00	-	138,93	123,88	15,05	69,13	43,96	25,17	7,00	5,00	3,16	14,48	-	-	14,78	-	14,78	-	69,05	-	1,00			4,16
21.10.16	24,00	-	136,77	124,01	12,76	71,08	44,76	26,32	7,00	5,00	3,31	12,18	-	-	12,46	-	12,46	-	70,85	-	0,87			4,17
22.10.16	24,00	-	137,47	124,72	12,75	72,76	45,53	27,23	7,00	5,00	3,45	12,13	-	-	12,41	-	12,41	-	72,47	-	0,88			4,33
Среднее	24,00	-	126,05	111,76	14,30	64,50	41,74	22,76	7,00	5,00	2,57	13,98	-	-	14,24	-	14,24	-	64,25	-	0,90	-	-	3,47
Итого	720,00		3781,64	3352,78	428,86						77,21	419,31	0,00	0,00	427,17	0,00	427,17	0,00			26,92	0,00	0,00	104,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	2713,96	2426,31	283,46	-	289,24	-	24,65	-	
	23.10.16 01:00	6491,08	5774,86	702,53	-	716,17	-	128,66	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **427,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.