Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-1016.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	284,07	268,91	15,16	60,75	60,71	0,04	7,00	5,00	0,00	16,85	-	16,85	17,15	-	17,15	-	61,26	-	1,03			1,03
24.09.16	24,00	-	276,04	258,48	17,56	64,12	64,08	0,04	7,00	5,00	0,00	18,91	-	18,91	19,26	-	19,26	-	64,54	-	1,22			1,22
25.09.16	24,00	-	253,04	233,40	19,64	64,25	64,15	0,10	7,00	5,00	0,00	20,70	-	20,70	21,12	-	21,12	-	65,13	-	1,35			1,35
26.09.16	24,00	-	242,24	226,35	15,89	64,06	64,05	0,01	7,00	5,00	0,00	16,96	-	16,96	17,27	-	17,27	-	63,82	-	1,08			1,08
27.09.16	24,00	-	253,99	237,21	16,78	64,44	64,38	0,06	7,00	5,00	0,00	17,60	-	17,60	17,95	-	17,95	-	64,92	-	1,14			1,14
28.09.16	24,00	-	280,35	262,32	18,03	65,79	65,77	0,02	7,00	5,00	0,00	18,99	-	18,99	19,35	-	19,35	-	65,87	-	1,25			1,25
29.09.16	24,00	-	275,46	257,94	17,52	64,82	62,30	2,52	7,00	5,00	0,59	18,59	-	18,59	18,96	-	18,96	-	65,06	-	1,21			1,80
30.09.16	24,00	-	264,82	247,99	16,83	65,13	56,04	9,09	7,00	5,00	2,21	17,49	-	17,49	17,81	-	17,81	-	65,55	-	1,15			3,36
01.10.16	24,00	-	256,55	239,57	16,98	65,48	56,36	9,12	7,00	5,00	2,15	17,60	-	17,60	17,96	-	17,96	-	65,80	-	1,16			3,31
02.10.16	24,00	-	257,96	237,31	20,65	65,87	56,57	9,30	7,00	5,00	2,16	21,38	-	21,38	21,82	-	21,82	-	66,28	-	1,42			3,58
03.10.16	24,00	-	253,35	236,70	16,65	65,52	56,33	9,19	7,00	5,00	2,13	17,40	-	17,40	17,75	-	17,75	-	65,81	-	1,15			3,28
04.10.16	24,00	-	298,01	282,72	15,29	65,85	57,23	8,62	7,00	5,00	2,38	16,21	-	16,21	16,53	-	16,53	-	66,04	-	1,07			3,46
05.10.16	24,00	-	334,79	318,64	16,15	65,76	57,58	8,18	7,00	5,00	2,53	17,34	-	17,34	17,66	-	17,66	-	66,18	-	1,15			3,68
06.10.16	24,00	-	341,47	324,62	16,85	66,86	58,48	8,38	7,00	5,00	2,65	18,13	-	18,13	18,53	-	18,53	-	66,80	-	1,21			3,86
07.10.16	24,00	-	341,96	325,73	16,23	65,87	57,66	8,21	7,00	5,00	2,60	17,50	-	17,50	17,84	-	17,84	-	66,13	-	1,16			3,76
08.10.16	24,00	-	338,93	321,37	17,56	65,07	56,88	8,19	7,00	5,00	2,56	18,77	-	18,77	19,13	-	19,13	-	65,30	-	1,23			3,79
09.10.16	24,00	-	339,40	319,58	19,82	65,05	56,79	8,26	7,00	5,00	2,57	20,88	-	20,88	21,29	-	21,29	-	65,50	-	1,37			3,94
10.10.16	24,00	-	337,59	318,12	19,47	65,65	57,15	8,50	7,00	5,00	2,64	20,52	-	20,52	20,94	-	20,94	-	66,03	-	1,36			3,99
11.10.16	24,00	-	334,97	318,02	16,95	66,73	57,96	8,77	7,00	5,00	2,72	18,10	-	18,10	18,44	-	18,44	-	66,96	-	1,21			3,93
12.10.16	24,00	-	333,34	316,23	17,11	66,38	57,65	8,73	7,00	5,00	2,69	18,37	-	18,37	18,74	-	18,74	-	66,59	-	1,22			3,91
13.10.16	24,00		335,30	317,46	17,84	66,25	57,59	8,67	7,00	5,00	2,68	19,00	-	19,00	19,37	-	19,37	-	66,53	-	1,26			3,95
14.10.16	24,00	-	334,60	316,93	17,67	65,78	57,16	8,62	7,00	5,00	2,67	18,91	-	18,91	19,29	-	19,29	-	65,79	-	1,24			3,91
15.10.16	24,00	-	331,14	312,19	18,95	65,00	56,47	8,53	7,00	5,00	2,59	20,07	-	20,07	20,48	-	20,48	-	65,26	-	1,31			3,90
16.10.16	24,00		333,68	315,53	18,15	65,68	57,07	8,61	7,00	5,00	2,65	19,33	-	19,33	19,71	-	19,71	-	65,86	-	1,27			3,92
17.10.16	24,00	-	329,95	310,54	19,41	65,43	56,77	8,66	7,00	5,00	2,61	20,67	-	20,67	21,08	-	21,08	-	65,66	-	1,36			3,97
18.10.16	24,00	-	328,12	309,95	18,17	64,97	56,32	8,65	7,00	5,00	2,60	19,52	-	19,52	19,89	-	19,89	-	65,17	-	1,28			3,87
19.10.16	24,00	-	327,04	309,32	17,72	65,14	56,27	8,87	7,00	5,00	2,66	19,01	-	19,01	19,37	-	19,37	-	65,67	-	1,25			3,91
20.10.16	24,00	-	329,07	312,62	16,45	67,39	58,04	9,35	7,00	5,00	2,82	17,90	-	17,90	18,28	-	18,28	-	68,01	-	1,22			4,04
21.10.16	24,00	-	333,38	316,79	16,59	70,55	60,54	10,01	7,00	5,00	3,07	18,06	-	18,06	18,46	-	18,46	-	71,24	-	1,29			4,35
22.10.16	24,00	-	250,09	246,82	3,27	72,47	62,06	10,41	7,00	5,00	1,55	21,75	-	21,75	22,11	-	22,11	-	58,67	-	1,27			2,83
Среднее	24,00	-	304,36	287,31	17,04	65,74	58,88	6,86	7,00	5,00	1,95	18,75	-	18,75	19,12	-	19,12	-	65,58	-	1,23	-	-	3,18
Итого	720,00		9130,70	8619,35	511,35						58,47	562,50	0,00	562,50	573,55	0,00	573,55	0,00			36,88	0,00	0,00	95,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	85053,08	77834,63	7711,19	-	7882,78	-	1283,32	-	-
	23.10.16 01:00	94164,86	86433,17	8275,57	-	8458,22	-	1378,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -5,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **573,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.