Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	101,21	77,14	24,07	61,58	61,36	0,22	7,00	5,00	0,21	20,77	-	20,77	21,16	-	21,16	-	61,93	-	1,29			1,50
24.09.16	24,00	-	100,50	75,58	24,92	64,91	64,68	0,23	7,00	5,00	0,22	21,71	-	21,71	22,14	-	22,14	-	65,21	-	1,42			1,64
25.09.16	24,00	-	98,14	69,56	28,58	65,14	64,70	0,44	7,00	5,00	0,22	25,41	-	25,41	25,92	-	25,92	-	65,93	-	1,68			1,90
26.09.16	24,00	-	92,38	67,07	25,31	64,73	64,56	0,17	7,00	5,00	0,21	22,30	-	22,30	22,73	-	22,73	-	64,78	-	1,44			1,66
27.09.16	24,00	-	94,05	71,27	22,78	65,13	64,90	0,23	7,00	5,00	0,22	19,61	-	19,61	20,03	-	20,03	-	65,40	-	1,29			1,50
28.09.16	24,00	-	103,12	80,09	23,03	66,32	66,17	0,15	7,00	5,00	0,23	19,81	-	19,81	20,22	-	20,22	-	66,34	-	1,32			1,55
29.09.16	24,00	-	100,72	78,01	22,71	65,37	57,69	7,68	7,00	5,00	0,75	20,53	-	20,53	20,95	-	20,95	-	65,54	-	1,35			2,10
30.09.16	24,00	-	99,90	78,53	21,37	65,73	36,90	28,83	7,00	5,00	2,32	20,41	-	20,41	20,79	-	20,79	-	65,93	-	1,35			3,67
01.10.16	24,00	-	100,17	76,56	23,61	66,05	37,09	28,96	7,00	5,00	2,32	22,04	-	22,04	22,48	-	22,48	-	66,29	-	1,46			3,78
02.10.16	24,00	-	101,75	77,17	24,58	66,45	37,05	29,40	7,00	5,00	2,32	23,75	-	23,75	24,22	-	24,22	-	66,73	-	1,58			3,90
03.10.16	24,00	-	98,03	76,02	22,01	66,06	36,67	29,39	7,00	5,00	2,31	20,83	-	20,83	21,25	-	21,25	-	66,21	-	1,38			3,69
04.10.16	24,00	-	112,89	90,59	22,30	66,35	38,49	27,86	7,00	5,00	2,58	21,46	-	21,46	21,91	-	21,91	-	66,56	-	1,43			4,01
05.10.16	24,00	-	124,51	102,52	21,99	66,19	39,90	26,29	7,00	5,00	2,69	22,00	-	22,00	22,46	-	22,46	-	66,40	-	1,46			4,15
06.10.16	24,00	-	126,61	104,11	22,50	67,24	40,14	27,10	7,00	5,00	2,86	22,01	-	22,01	22,46	-	22,46	-	67,18	-	1,48			4,34
07.10.16	24,00	-	126,25	104,43	21,82	66,28	39,24	27,04	7,00	5,00	2,85	21,34	-	21,34	21,78	-	21,78	-	66,46	-	1,42			4,27
08.10.16	24,00	-	126,68	103,46	23,22	65,49	38,55	26,94	7,00	5,00	2,80	23,03	-	23,03	23,49	-	23,49	-	65,68	-	1,51			4,31
09.10.16	24,00	-	128,59	103,43	25,16	65,50	38,47	27,03	7,00	5,00	2,78	25,34	-	25,34	25,85	-	25,85	-	65,84	-	1,67			4,45
10.10.16	24,00	-	125,41	103,31	22,10	66,09	38,32	27,77	7,00	5,00	2,83	22,59	-	22,59	23,04	-	23,04	-	66,36	-	1,50			4,33
11.10.16	24,00	-	123,68	103,17	20,51	67,16	38,39	28,77	7,00	5,00	2,93	21,04	-	21,04	21,46	-	21,46	-	67,32	-	1,42			4,35
12.10.16	24,00	-	125,82	102,37	23,45	66,82	38,14	28,68	7,00	5,00	2,91	23,74	-	23,74	24,22	-	24,22	-	66,97	-	1,59			4,50
13.10.16	24,00	-	124,09	101,74	22,35	65,51	37,40	28,11	7,00	5,00	2,86	22,34	-	22,34	22,78	-	22,78	-	65,60	-	1,47			4,32
14.10.16	24,00	-	124,12	102,18	21,94	66,20	37,96	28,24	7,00	5,00	2,91	21,60	-	21,60	22,04	-	22,04	-	66,23	-	1,43			4,34
15.10.16	24,00	-	123,17	101,33	21,84	65,43	37,66	27,77	7,00	5,00	2,83	21,52	-	21,52	21,91	-	21,91	-	65,64	-	1,41			4,24
16.10.16	24,00	-	127,87	100,82	27,05	65,66	37,75	27,91	7,00	5,00	2,82	26,75	-	26,75	27,28	-	27,28	-	66,03	-	1,77			4,59
17.10.16	24,00	-	121,41	101,26	20,15	65,84	37,87	27,97	7,00	5,00	2,83	20,12	-	20,12	20,54	-	20,54	-	65,97	-	1,33			4,16
18.10.16	24,00	-	123,89	100,71	23,18	65,40	37,43	27,97	7,00	5,00	2,81	23,21	-	23,21	23,65	-	23,65	-	65,54	-	1,52			4,33
19.10.16	24,00	-	121,54	100,56	20,98	65,63	37,10	28,53	7,00	5,00	2,86	20,96	-	20,96	21,36	-	21,36	-	66,04	-	1,39			4,25
20.10.16	24,00	-	123,70	101,31	22,39	67,92	38,06	29,86	7,00	5,00	3,02	22,23	-	22,23	22,72	-	22,72	-	68,36	-	1,52			4,54
21.10.16	24,00	-	126,67	103,05	23,62	71,09	38,89	32,20	7,00	5,00	3,32	23,52	-	23,52	24,07	-	24,07	-	71,52	-	1,68			5,00
22.10.16	24,00	-	95,87	83,26	12,61	71,95	41,38	30,57	7,00	5,00	2,00	24,30	-	24,30	24,72	-	24,72	-	60,17	-	1,46			3,46
Среднее	24,00	-	114,09	91,35	22,74	66,17	44,10	22,08	7,00	5,00	2,16	22,21	-	22,21	22,65	-	22,65	-	66,01	-	1,47	-	-	3,63
Итого	720,00		3422,74	2740,61	682,13						64,81	666,27	0,00	666,27	679,63	0,00	679,63	0,00			44,00	0,00	0,00	108,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	60679,75	51302,95	10019,07	-	10247,11	-	1436,89	-	-
	23.10.16 01:00	64098,46	54040,07	10684,94	-	10926,33	-	1345,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -6,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **679,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 ОКТ 2016 г.