Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 180,11 | 152,25 | 27,86 | 62,08 | 61,93 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,24 | 24,33 | - | 24,33 | 24,77 | - | 24,77 | - | 62,54 | - | 1,52 | | | 1,76 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 180,77 | 151,59 | 29,18 | 65,40 | 65,27 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | 0,44 | 22,90 | - | 22,90 | 23,36 | - | 23,36 | - | 65,56 | - | 1,50 | | | 1,94 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 99,23 | 76,52 | 22,71 | 66,56 | 66,37 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,63 | 13,45 | - | 13,45 | 13,72 | - | 13,72 | - | 66,89 | - | 0,90 | | | 1,53 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 184,11 | 164,03 | 27,68 | 65,13 | 61,67 | 3,46 | 7,00 | 5,00 | 0,57 | 20,08 | - | 20,08 | 20,46 | - | 20,46 | - | 65,02 | - | 1,31 | | | 1,88 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 230,69 | 213,00 | 17,69 | 65,62 | 57,05 | 8,57 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 17,69 | - | 17,69 | 18,04 | - | 18,04 | - | 65,78 | - | 1,17 | | | 2,99 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 259,93 | 239,58 | 20,35 | 66,78 | 58,40 | 8,38 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 20,35 | - | 20,35 | 20,76 | - | 20,76 | - | 66,66 | - | 1,36 | | | 3,37 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 255,79 | 235,54 | 20,25 | 65,82 | 57,46 | 8,36 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 20,25 | - | 20,25 | 20,63 | - | 20,63 | - | 65,89 | - | 1,34 | | | 3,30 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 248,97 | 231,59 | 17,38 | 66,18 | 57,83 | 8,35 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 17,38 | - | 17,38 | 17,73 | - | 17,73 | - | 66,32 | - | 1,15 | | | 3,08 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 248,93 | 229,58 | 19,35 | 66,49 | 58,00 | 8,49 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 19,35 | - | 19,35 | 19,77 | - | 19,77 | - | 66,62 | - | 1,29 | | | 3,24 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 249,34 | 229,24 | 20,10 | 66,89 | 58,19 | 8,70 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | 20,10 | - | 20,10 | 20,51 | - | 20,51 | - | 67,10 | - | 1,35 | | | 3,34 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 245,59 | 225,11 | 20,48 | 66,51 | 57,83 | 8,68 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 20,48 | - | 20,48 | 20,90 | - | 20,90 | - | 66,52 | - | 1,36 | | | 3,32 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 290,87 | 271,69 | 19,18 | 66,77 | 58,54 | 8,23 | 7,00 | 5,00 | 2,24 | 19,18 | - | 19,18 | 19,56 | - | 19,56 | - | 66,80 | - | 1,28 | | | 3,52 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 321,24 | 301,82 | 19,42 | 66,56 | 58,78 | 7,78 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 19,42 | - | 19,42 | 19,85 | - | 19,85 | - | 66,68 | - | 1,29 | | | 3,64 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 324,51 | 305,76 | 18,75 | 67,65 | 59,71 | 7,94 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 18,75 | - | 18,75 | 19,16 | - | 19,16 | - | 67,44 | - | 1,27 | | | 3,70 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 331,09 | 309,16 | 21,93 | 66,67 | 58,90 | 7,77 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 21,93 | - | 21,93 | 22,39 | - | 22,39 | - | 66,66 | - | 1,46 | | | 3,86 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 329,26 | 307,31 | 21,95 | 65,86 | 58,18 | 7,68 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 21,95 | - | 21,95 | 22,40 | - | 22,40 | - | 65,86 | - | 1,45 | | | 3,81 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 331,72 | 306,67 | 25,05 | 65,86 | 58,11 | 7,75 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 25,05 | - | 25,05 | 25,56 | - | 25,56 | - | 66,04 | - | 1,65 | | | 4,03 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 326,44 | 306,03 | 20,41 | 66,50 | 58,52 | 7,98 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 20,41 | - | 20,41 | 20,84 | - | 20,84 | - | 66,67 | - | 1,36 | | | 3,80 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 325,60 | 304,90 | 20,70 | 67,58 | 59,28 | 8,30 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 20,70 | - | 20,70 | 21,15 | - | 21,15 | - | 67,62 | - | 1,40 | | | 3,93 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 323,85 | 299,98 | 23,87 | 67,22 | 58,89 | 8,33 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 23,87 | - | 23,87 | 24,37 | - | 24,37 | - | 67,25 | - | 1,61 | | | 4,10 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 320,13 | 297,29 | 22,84 | 65,93 | 57,70 | 8,23 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 22,84 | - | 22,84 | 23,30 | - | 23,30 | - | 65,86 | - | 1,51 | | | 3,95 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 323,27 | 299,18 | 24,09 | 66,60 | 58,29 | 8,31 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 24,09 | - | 24,09 | 24,58 | - | 24,58 | - | 66,44 | - | 1,60 | | | 4,09 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 323,62 | 297,88 | 25,74 | 65,81 | 57,65 | 8,16 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 25,74 | - | 25,74 | 26,26 | - | 26,26 | - | 65,82 | - | 1,69 | | | 4,12 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 323,47 | 297,36 | 26,11 | 66,01 | 57,80 | 8,21 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 26,11 | - | 26,11 | 26,63 | - | 26,63 | - | 66,16 | - | 1,73 | | | 4,16 |
| 17.10.16 | 24,00 | | 323,45 | 298,14 | 25,31 | 66,14 | 57,91 | 8,23 | 7,00 | 5,00 | 3,72 | 25,31 | - | 25,31 | 25,82 | - | 25,82 | - | 66,14 | - | 1,67 | - | - | 4,13 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 320,30 | 297,29 | 23,01 | 65,79 | 57,57 | 8,22 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 23,01 | - | 23,01 | 23,47 | - | 23,47 | - | 65,77 | - | 1,51 | | | 3,96 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 319,05 | 296,36 | 22,69 | 66,03 | 57,65 | 8,38 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 22,69 | - | 22,69 | 23,17 | - | 23,17 | - | 66,32 | - | 1,51 | | | 3,98 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 320,46 | 299,43 | 21,03 | 68,34 | 59,54 | 8,80 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 21,03 | - | 21,03 | 21,48 | - | 21,48 | - | 68,71 | - | 1,45 | | | 4,07 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 325,17 | 303,83 | 21,34 | 71,55 | 62,17 | 9,38 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 21,34 | - | 21,34 | 21,83 | - | 21,83 | - | 71,93 | - | 1,54 | | | 4,38 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 239,83 | 215,96 | 23,87 | 73,42 | 60,00 | 13,42 | 7,00 | 5,00 | 3,18 | 23,87 | - | 23,87 | 24,30 | - | 24,30 | - | 61,82 | - | 1,48 | | | 4,65 |
| Среднее | 24,00 | - | 280,89 | 258,80 | 22,34 | 66,66 | 59,17 | 7,49 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 21,46 | - | 21,46 | 21,89 | - | 21,89 | - | 66,36 | - | 1,42 | - | - | 3,52 |
| Итого | 720,00 | | 8426,79 | 7764,07 | 670,32 | | | 224,7 | | | 64,17 | 643,65 | 0,00 | 643,65 | 656,77 | 0,00 | 656,77 | 0,00 | | | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 105,61 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 02:00 | 74786,63 | 60374,67 | 12461,84 | - | 12741,21 | - | 5269,55 | - | - |
| | 23.10.16 01:00 | 83181,52 | 66263,35 | 13101,33 | - | 13393,74 | - | 5484,26 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -6,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **656,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

Наладить работу системы отопления