Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	92,55	92,55	0,00	64,27	64,10	0,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
23.09.16	24,00	-	80,21	80,21	0,00	61,60	61,41	0,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
24.09.16	24,00	-	77,00	80,12	-3,12	65,02	55,15	9,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,76
25.09.16	24,00	-	75,94	75,94	0,00	65,05	34,18	30,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
26.09.16	24,00	-	74,71	74,71	0,00	64,77	34,54	30,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
27.09.16	24,00	-	84,59	84,59	0,00	65,16	36,43	28,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
28.09.16	24,00	-	98,15	98,15	0,00	66,33	38,61	27,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
29.09.16	24,00	-	96,89	96,89	0,00	65,35	38,40	26,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
30.09.16	24,00	-	93,78	93,78	0,00	65,71	38,50	27,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
01.10.16	24,00	-	93,61	93,61	0,00	66,00	38,72	27,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
02.10.16	24,00	-	93,57	93,57	0,00	66,40	38,74	27,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
03.10.16	24,00	-	92,00	92,00	0,00	66,04	38,45	27,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
04.10.16	24,00	-	109,44	109,44	0,00	66,59	40,47	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
05.10.16	24,00	-	123,14	123,14	0,00	66,21	41,64	24,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
06.10.16	24,00	-	125,59	125,59	0,00	67,31	41,76	25,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
07.10.16	24,00	-	126,79	126,79	0,00	66,33	41,13	25,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
08.10.16	24,00	-	126,12	126,12	0,00	65,52	40,64	24,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
09.10.16	24,00	-	125,88	125,88	0,00	65,49	40,50	24,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
10.10.16	24,00	-	124,74	124,74	0,00	66,13	40,36	25,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
11.10.16	24,00	-	122,08	122,08	0,00	67,23	40,45	26,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
12.10.16	24,00	-	118,40	118,40	0,00	66,91	39,85	27,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
13.10.16	24,00	-	117,29	117,29	0,00	65,61	39,03	26,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
14.10.16	24,00	-	117,69	117,69	0,00	66,31	39,42	26,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
15.10.16	24,00	-	117,52	117,52	0,00	65,50	39,27	26,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
16.10.16	24,00	-	117,36	117,36	0,00	65,68	39,36	26,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
17.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	65,94	39,39	26,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
18.10.16	24,00	-	116,24	116,24	0,00	65,49	39,05	26,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
19.10.16	24,00	-	114,95	114,95	0,00	65,68	38,58	27,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
20.10.16	24,00	-	116,12	116,12	0,00	68,00	39,30	28,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
21.10.16	24,00	-	118,57	118,57	0,00	71,19	40,56	30,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
22.10.16	24,00	-	92,91	94,08	-1,17	72,54	43,00	29,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
Среднее	24,00	-	106,47	106,61	-0,14	66,17	41,32	24,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
Итого	744,00		3300,71	3305,00	-4,29						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	83,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 02:00	15181,07	15199,35	-	-	-	-	464,50	-	
	23.10.16 01:00	18477,67	18500,24	-	-	-	-	547,68	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «__» _____ г.

печать энергосбыта