Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	38,76	18,57	20,19	61,33	60,48	0,85	7,00	5,00	0,03	20,19	-	-	20,57	-	20,57	-	60,64	-	1,22			1,26
24.09.16	24,00	-	37,48	17,99	19,49	62,02	60,96	1,06	7,00	5,00	0,03	19,49	-	-	19,86	-	19,86	-	61,43	-	1,20			1,23
25.09.16	24,00	-	37,19	17,65	19,54	62,44	61,38	1,06	7,00	5,00	0,03	19,54	-	-	19,93	-	19,93	-	61,90	-	1,21			1,24
26.09.16	24,00	-	26,35	20,38	5,97	60,08	60,68	-0,60	7,00	5,00	0,00	5,97	-	-	6,07	-	6,07	-	60,02	-	0,36			0,36
27.09.16	24,00	-	44,98	30,49	14,49	62,91	57,08	5,83	7,00	5,00	0,30	14,49	-	-	14,85	-	14,85	-	54,86	-	0,79			1,09
28.09.16	24,00	-	52,11	27,98	24,13	62,37	42,40	19,97	7,00	5,00	0,94	24,13	-	-	24,87	-	24,87	-	46,40	-	1,12			2,06
29.09.16	24,00	-	51,31	28,99	22,32	62,65	39,34	23,31	7,00	5,00	1,09	22,32	-	-	23,04	-	23,04	-	43,82	-	0,98			2,07
30.09.16	24,00	-	60,49	34,85	25,64	62,30	41,09	21,21	7,00	5,00	1,15	25,64	-	-	26,47	-	26,47	-	46,19	-	1,18			2,34
01.10.16	24,00	-	61,76	38,89	22,87	63,19	41,62	21,57	7,00	5,00	1,21	22,87	-	-	23,75	-	23,75	-	47,23	-	1,08			2,29
02.10.16	24,00	-	61,72	43,69	18,03	63,33	41,75	21,58	7,00	5,00	1,21	18,03	-	-	18,79	-	18,79	-	48,69	-	0,88			2,09
03.10.16	24,00	-	62,07	39,11	22,96	62,79	41,38	21,41	7,00	5,00	1,19	22,96	-	-	23,81	-	23,81	-	47,27	-	1,09			2,28
04.10.16	24,00	-	67,46	43,58	23,88	63,06	41,89	21,17	7,00	5,00	1,27	23,88	-	-	24,79	-	24,79	-	48,43	-	1,16			2,43
05.10.16	24,00	-	76,12	50,58	25,54	63,10	43,10	20,00	7,00	5,00	1,35	25,54	-	-	26,53	-	26,53	-	49,77	-	1,27			2,62
06.10.16	24,00	-	75,81	52,88	22,93	63,60	43,29	20,31	7,00	5,00	1,38	22,93	-	-	23,90	-	23,90	-	50,23	-	1,15			2,53
07.10.16	24,00	-	76,56	51,99	24,57	63,39	43,26	20,13	7,00	5,00	1,37	24,57	-	-	25,54	-	25,54	-	50,28	-	1,24			2,61
08.10.16	24,00	-	78,45	52,42	26,03	63,30	43,00	20,30	7,00	5,00	1,38	26,03	-	-	27,01	-	27,01	-	51,14	-	1,33			2,71
09.10.16	24,00	-	77,67	51,78	25,89	63,80	43,05	20,75	7,00	5,00	1,40	25,89	-	-	26,88	-	26,88	-	51,24	-	1,33			2,73
10.10.16	24,00	-	77,55	54,51	23,04	63,13	42,48	20,65	7,00	5,00	1,38	23,04	-	-	24,02	-	24,02	-	52,33	-	1,21			2,58
11.10.16	24,00	-	76,62	52,09	24,53	63,18	42,46	20,72	7,00	5,00	1,39	24,53	-	-	25,52	-	25,52	-	50,51	-	1,24			2,63
12.10.16	24,00	-	76,13	49,12	27,01	63,31	42,23	21,08	7,00	5,00	1,40	27,01	-	-	28,05	-	28,05	-	49,73	-	1,34			2,75
13.10.16	24,00	-	75,89	49,43	26,46	62,82	41,64	21,18	7,00	5,00	1,40	26,46	-	-	27,49	-	27,49	-	49,51	-	1,31			2,71
14.10.16	24,00	-	76,78	50,47	26,31	63,03	41,68	21,35	7,00	5,00	1,43	26,31	-	-	27,33	-	27,33	-	49,84	-	1,31			2,74
15.10.16	24,00	-	77,40	52,65	24,75	63,08	41,98	21,10	7,00	5,00	1,40	24,75	-	-	25,74	-	25,74	-	51,56	-	1,28			2,67
16.10.16	24,00	-	78,24	49,65	28,59	63,25	42,19	21,06	7,00	5,00	1,40	28,59	-	-	29,61	-	29,61	-	50,74	-	1,45			2,85
17.10.16	24,00	-	77,93	53,11	24,82	63,41	42,57	20,84	7,00	5,00	1,40	24,82	-	-	25,80	-	25,80	-	51,74	-	1,28			2,68
18.10.16	24,00	-	77,37	51,75	25,62	62,88	41,96	20,92	7,00	5,00	1,38	25,62	-	-	26,62	-	26,62	-	51,10	-	1,31			2,69
19.10.16	24,00	-	74,21	57,85	16,36	63,46	41,35	22,11	7,00	5,00	1,45	16,36	-	-	17,29	-	17,29	-	53,24	-	0,87			2,32
20.10.16	24,00	-	74,89	54,24	20,65	65,51	42,06	23,45	7,00	5,00	1,53	20,65	-	-	21,72	-	21,72	-	53,28	-	1,10			2,63
21.10.16	24,00	-	75,70	52,03	23,67	68,58	43,62	24,96	7,00	5,00	1,65	23,67	-	-	24,85	-	24,85	-	53,69	-	1,27			2,92
22.10.16	24,00	-	77,39	52,98	24,41	70,43	44,67	25,76	7,00	5,00	1,72	24,41	-	-	25,58	-	25,58	-	55,97	-	1,37			3,08
Среднее	24,00	-	66,08	43,39	22,69	63,39	45,22	18,17	7,00	5,00	1,14	22,69	-	-	23,54	-	23,54	-	51,76	-	1,16	-	-	2,31
Итого	720,00		1982,39	1301,70	680,69						34,28	680,69	0,00	0,00	706,28	0,00	706,28	0,00			34,92	0,00	0,00	69,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	7003,14	9028,28	4858,42	-	4942,58	-	65,89	-	-
	23.10.16 01:00	8983,80	10329,12	5572,03	-	5665,27	-	115,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = -7,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **706,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.